

Tabela nr 1

Powiat Radomszczański

37 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz 12 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

L.p.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg zaopatrywane miejscowości	Produkcja wody [m3/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę							
1	Zakład Komunalny w Przedborzu spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz	wodociąg Przedbórz ul. Korycińska 33 (Taras, Faliszew, Grobla, Wola Przedborska, Przedbórz oprócz: części ul. Mostowej nr 59, 37, 55, 53, 51, 49, ul. Szczęśliwej nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Spacerowej nr 4 i 6.	742	3666	Nie dotyczy	mętność – 7 dni	Przydatna do spożycia
2	Zakład Komunalny w Przedborzu spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz	wodociąg Przedbórz ul. Konecka 52 (Gaj, Policzko, Chojny, Wymysłów, Chałupy, Brzostek, Jabłonna, Miejskie Pola nr 1, 37, 38, 53, 57 część Przedborza ul. Mostowa nr 59, 37, 55, 53, 51, 49, ul. Spacerowa nr 4 i 6, ul. Szczęśliwa nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 ul. Kielecka 93.	147	634	Nie dotyczy	żelazo – 7 dni	Przydatna do spożycia
3	Zakład Komunalny w Przedborzu spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz	wodociąg Józefów Stary (Józefów Stary)	11	110	Odżelaznianie, odmanganianie	Bakterie grupy coli – 8 dni	Przydatna do spożycia
4	Zakład Komunalny w Przedborzu spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz	wodociąg Góry Mokre (Borowa, Żeleźnica, Zagacie, Stara Wieś, Góry Mokre, Kajetanów, Mojżeszów, Góry Suche, Kaleń, Piskorzaniec, Wojciechów gm. Przedbórz, część Żeleźnicy, Rudnik gm. Krasocin)	140	1355	Nie dotyczy	mętność – 7 dni	Przydatna do spożycia
5	Zakład Komunalny w Przedborzu spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz	wodociąg Przyłanki (Przyłanki, Ludwików, Zuzowy, Nosalewice, Gaj Zuzowski, Budy Nosalewice, Wygwizdów, Wierzchlas, Miejskie Pola, Przyłanki Leśniczówka)	82,3	856	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
6	Gmina Gidle ul. Pławińska 22 97-540 Gidle	wodociąg Gidle (Borowa, Gidle, Niesulów, Pławno, Piaski, Kajetanowice, Ruda, Skrzypiec, Zabrodzie, Zagórze, Stanisławice, Strzała, Klekowiec gm. Radomsko)	497,8	3427	Nie dotyczy	mętność - 7 dni, bakterie grupy coli – 7dni	Przydatna do spożycia
7	Gmina Gidle ul. Pławińska 22 97-540 Gidle	wodociąg Stęszów (Stęszów gm. Gidle, Śliwaków gm. Kłomnice)	25,44	192	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
8	Gmina Gidle ul. Pławińska 22	wodociąg Ludwików (Ludwików, Górki, Gowarzów,	50,58	570	Odżelazianie	Bakterie grupy coli	Przydatna do

	97-540 Gidle	Borki, Zielonka gm. Gidle, Zberezka w gm. Kłomnice)				- 7 dni	spożycia
9	Gmina Gidle ul. Pławińska 22 97-540 Gidle	wodociąg Włynice (Włynice, Wygoda, Kotfin, Ojrzeń, Chrostowa, Huby Kotfińskie)	62,99	419	Nie dotyczy	Bakterie grupy coli - 7 dni	Przydatna do spożycia
10	Gmina Gidle ul. Pławińska 22 97-540 Gidle	wodociąg Ciężkowice (Ciężkowice, Górka, Graby, Michałopol, Młynek, Spalastry, Wojnowice)	134	1274	Nie dotyczy	Bakterie grupy coli – 14 dni, i 7 dni	Przydatna do spożycia
11	Gmina Kobiełe Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 Kobiełe Wielkie	wodociąg Kobiełe Wielkie (Huta Drewniana, Dudki, Zrąbiec, Celina, Gorgoń, Świerczyny, Karsy, Wymysłów, Kobiełe Małe, Olszynki, Nowy Widok, Stary Widok, Wola Rożkowa, Katarzynów, Kobiełe Wielkie, Tomaszów, Ujazdówek, Cieszątki, Bukienka, Kolonia Kobiełe Małe, Kolonia Huta Drewniana)	279	2055	Odżelazianie dezynfekcja za pomocą lampy UV	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
12	Gmina Kobiełe Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 Kobiełe Wielkie	wodociąg Orzechów (Orzechów, Orzechówek, Posadówka, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Hucisko Przybyszowskie, Brzezinki, Łowicz, Cadów, Cadówek, Przyborów, Łazy)	192	1675	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
13	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ul. 22 Lipca 7 97-512 Kodrąb	wodociąg Klizin (Klizin, Antoniów, Lipowczyce, Konradów, Gosławice, Kuźnica, Widawka, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Zalesie Gosławickie, Zakrzew, Łagiewniki, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Żencin, Antopol, Bugaj, Florentynów gm. Kodrąb, Wąglin gm. Gomunice Wola Kotkowska, Kotków, Kolonia Kotków, Borzęcin, Rdułtowiec, Rdułtowiec Góry, Krzemieniewice, Krosno, Rogów, Marianek, Grabowiec, Komorniki, Kolonia Krzemieniewice gm. Gorzkowice)	580	1256	Nie dotyczy	Bakterie grupy coli - 14 dni, enterokoki – 8 dni, mętność – 28 dni	Przydatna do spożycia
14	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ul. 22 Lipca 7 97-512 Kodrąb	Wodociąg Wola Malowana (Wola Malowana, Hamborowa, Wólka Pytowska, Feliksów, Smotryszów, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Zapolice, Łagiewniki, Przydatki Dmenińskie, Zakrzew, Kodrąb, Moczydła, Olszowiec, Józefów, Gembartówka, Stefania, Rogaszyn, Kolonia Rzejowice, Rzejowice gm. Kodrąb, Babczów gm. Kobiełe Wielkie)	526	2780	Nie dotyczy	mętność - 17 dni	Przydatna do spożycia
15	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ul. 22 Lipca 7 97-512 Kodrąb	wodociąg Dmenin (Dmenin, Bugaj, Antopol, Florentynów)	88	520	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
16	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	wodociąg Przerąb (Przerąb, Kolonia Przerąb, Wola Przerębska, Bartodzieje, Huta Przerębska, Borki, Tworowice, Granice, Krery, Masłowice,	202,65	2300	odżelaznianie, odmanganianie	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia

		Ochotnik, Kalinki, Korytno)					
17	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	wodociąg Masłowice (Chełmo, Kraszewice, Koconia, Strzelce Małe, Kawęczyn, Łączkowice)	389,15	1227	Odzelażnianie	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
18	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach ul. Wyzwolenia 38 97-561 Ładzice	wodociąg „Janów Wolski” w m. Adamów (Adamów, Jankowice, Zakrzówek Szlachecki, Borki, Brodowe, Radziechowice Pierwsze, Radziechowice Drugie, Wola Jedlińska, Ładzice, Tomaszów, Jedlno Pierwsze, Jedlno Drugie, Kozia Woda, Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie, Józefów gm. Ładzice, Kolonias Rożny część m. Zdania gm. Dobryszyce, Radomsko ul. Odległa, ul. Sucharskiego nr 325, 329, 335, 343, 347, 353, 386, 390, ul. Brzeźnicka nr 409, Łęg, Kijów gm. Kruszyna)	953,73	4706	Nie dotyczy	mętność – 7 dni	Przydatna do spożycia
19	Gmina Wielgomłyn ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn	wodociąg Wielgomłyn (Anielin, Borecznica, Kolonia Myśliwczów, Myśliwczów, Niedośpielin, Odrowąż, Popielarnia, Rogi, Wielgomłyn, Wola Kuzniewska, Zalesie, Sroków)	298,52	1934	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
20	Gmina Wielgomłyn ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn	wodociąg Zagórze (Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kubiki, Niwa Goszczowska, Wólka Bankowa, Wólka Włościańska, Zagórze, Zawodzie gm. Wielgomłyn, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki gm. Kobiele Wielkie)	129,4	942	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
21	Gmina Wielgomłyn ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn	wodociąg Sokola Góra (Sokola Góra, Trzebce, Perzyny, Kruszyna, Krzętów, Rudka, Pratkowice, Błonie, Borowiec, Wola Życińska, Wielgomłyn ul. Krzętowska nr 71– 1 posesja)	216,6	1674	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
22	Gminny Zakład Komunalny Żytno ul. Traktorowa 2 97-532 Żytno	wodociąg Silnica (Barycz, Borzykowa, Borzykówka, Budzów, Ciężkowiczki, Czarny Las, Czarny Las Kolonia, Czechowiec, Kąty, Ferdynandów, Fryszerka, Grodzisko, Ignaców, Kępa, Jarzębina, Jatno, Kozie Pole, Łazów, Maluszyn, Mosty, Pągów, Pierzaki, Polichno Pukarzew, Sady, Silnica, Silniczka, Sudzin, Sudzinek, Wymysłów, Zabrodzie Silnickie, Rogaczówek gm. Żytno, Maksymów gm. Wielgomłyn)	209,5	3488	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
23	Gminny Zakład Komunalny Żytno ul. Traktorowa 2 97-532 Żytno	wodociąg Sekursko (Sekursko, Magdalenki nr 20, 21, 22)	37,2	159	Nie dotyczy	Bakterie grupy coli – 22 dni	Urządzenie wodociągo we wyłączone z użytkowan ia (miejsco wo ści

							zaoptrywane w wodę z innego wodociągu o odpowiedniej jakości)
24	Gminny Zakład Komunalny Żytno ul. Traktorowa 2 97-532 Żytno	wodociąg Rędziny (Mała Wieś, Rędziny Żytno, Pławidła, Załawie, Bugaj, Magdalenki oprócz nr 20, 21,22)	156	1115	Nie dotyczy	mętność - 7 dni	Przydatna do spożycia
25	Gmina Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice	wodociąg Pudzików (Kosówka, Paciorkowizna, Chruścin, Chrzanowice, Gertrudów, Gomunice, Hucisko, Kletnia, Kocierzowy, Pirowy, Pudzików, Wielki Bór, Wojciechów, Wójcik, Zygmuntów, Borowiecko Kolonia, Karkoszki, Marianka, Piaszczyce, Piaszczyce Kolonia, Fryszerka, gm. Gomunice, Kamieńsk ul. Kolejowa nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 30, 30a, 32, 32a, 34 gm. Kamieńsk), Żarki, gm. Dobryszyce	732,5	5222	Nie dotyczy	ogólna liczba mikro-organizmów w 22°C – 16 dni,	Przydatna do spożycia
26	Gmina Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice	wodociąg Słostowice (Słostowice)	33,2	309	Nie dotyczy	mętność, zapach – 7 dni	Przydatna do spożycia
27	Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk	wodociąg Kamieńsk (Kamieńsk, Gorzędów, Barczkowice, Pytowice, Koźniewice, Ochocice, Dąbrowa, Kolonia Olszowiec, Michałów)	678,9	4582	Odseparowanie	Bakterie grupy coli – 15 dni	Przydatna do spożycia
28	Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk	wodociąg „Włodzimierz” w m. Napoleonów (Aleksandrów, Danielów, Gałkowice Stare, Gałkowice Nowe, Huby Ruszczyńskie, Ozga, Napoleonów Włodzimierz, Podjeziorno, Ruszczyn, Szpinalów, Siódemka gm. Kamieńsk, Kalisko gm. Bełchatów)	255,7	1064	Odseparowanie, odmanganianie	1,2 - dichloroetan – 15 dni	Przydatna do spożycia
29	Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko	wodociąg Kietlin (Kietlin, Okrajszów, Płoszów oprócz ul. Słonecznej nr 9,12,20,21,24,28 gm. Radomsko, Blok Dobryszyce ul. Mickiewicza nr 2, 5, 7, 8, 9, 9a gm. Dobryszyce, Radomsko ul. Sikorskiego, ul. Sanicka 134, 138, 140/142, 152, 199, 203, 205, 205a, 207, 207a, 211, 211a, 213, 215, 217, ul. Pszenna 4, 6,12,12a, 12b, 13, 20 ,24, 30, 38)	271,35	1631	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
30	Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko	wodociąg Dąbrówka (Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe, Dąbrówka, Klekotowe, Lipie, Bobry, Podcerkawiza, Cerkawizna)	195,23	1133	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
31	Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko	wodociąg Dziepółć (Dziepółć, Amelin)	161,17	655	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia

32	Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko	wodociąg Strzałków (Strzałków, Grzebień)	218,2	1884	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
33	Gmina Lgota Wielka ul. Radom- szczańska 60 97-565 Lgota Wielka	wodociąg Wiewiórów (Wiewiórów, Brudzice, Lgota Wielka, Woźniki, Kolonia Lgota Wielka, Krzywanice gm. Lgota Wielka, Wiewiórów nr 9, 9a, 9b, 9d gm. Dobryczyce, Patyków od nr 1 do 9, Dąbrowa gm. Sulmierzyce, Dębowiec Wielki nr 45, 46, 47 gm. Strzelce Wielkie)	827	3509	Odseparowanie odmanganianie	Mętność – 35 dni, żelazo – 7dni, enterokoki – 7 dni	Przydatna do spożycia
34	Gmina Lgota Wielka ul. Radom- szczańska 60 97-565 Lgota Wielka	wodociąg Krępa (Długie, Krępa, Kolonia Krępa, Wola Blakowa gm. Lgota Wielka, Wierzbica nr 112, 110 gm. Ładzice, Różny nr 2, 3, 4 gm. Dobryczyce)	214,52	1236	Odseparowanie odmanganianie	jon amonowy - 8 dni	Przydatna do spożycia
35	Gmina Dobryczyce ul. Wolności 8 97-505 Dobryczyce	wodociąg Biała Góra (Biała Góra, Dobryczyce, Kolonia Dobryczyce, Borowiecko, Malutkie, Borowa, Stępi, Huta Brudzka, Galonki, Zdania, Różny, Ruda, Lefranów, Żaby, Zalesiczki, Wiewiórów, Janów, Blok Dobryczyce, oprócz ul. Mickiewicza 2,5,7,8,9,9a gm. Dobryczyce, Płoszów ul. Słoneczna nr 9,12, 20, 21, 24, 28 gm. Radomsko, Brudzice ul. Radomszczańska nr 11, 13 gm. Lgota Wielka, Radomsko, ul. Batalionów Chłopskich nr 322, 286, 386d, 406, 404, dzi. ewid. 718/13, ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr 1, Gm Miasto Radomsko)	1033	4303	Odseparowanie	Bakterie grupy coli, mętność – 15 dni i bakterie grupy coli i mętność – 29 dni	Przydatna do spożycia
36	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko	wodociąg Radomsko (Radomsko oprócz ul. Odległa, ul. Sikorskiego, ul. Geodetów, ul. Merloniego, ul. Unii Europejskiej, ul. Przedsiębiorców, ul. Stolarzy ul. Sucharskiego nr 325, 329, 335, 343, 347, 353, 386, 390, ul. Brzeźnicka nr 409, ul. Sanicka 134,138,140/142,152,199,203,205,20 5a,207,207a,211,211a,213,215,217, ul. Pszenna 4, 6,12,12a, 12b, 13, 20 ,24, 30, 38, , ul. Batalionów Chłopskich nr 322, 286, 386d, 406, 404, dzi. ewid. 718/13, ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr 1, Gm Miasto Radomsko)	6660	42156	Odseparowanie odmanganianie	Bakterie grupy coli - 8 dni	Przydatna do spożycia
37	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko	wodociąg Radomsko Strefa Przemysłowa (Radomsko ul. Geodetów, ul. Merloniego, ul. Unii Europejskiej, ul. Przedsiębiorców, ul. Stolarzy - pracownicy zakładów w strefie przemysłowej)	975	5049	Odseparowanie odmanganianie	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
Inne podmioty zaopatrujące w wodę							
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	indywidualne ujęcie wody Radomsko ul. Św. Jadwigi Królowej 22	48	0,090 (praco	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do

	ul. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko	(Pływalnia AQUARA)		wnicy			spożycia
2	Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko	indywidualne ujęcie wody Radomsko, ul. Jagiellońska 36 (Szpital Powiatowy w Radomsku)	76	0,750 (praco wnicy, pacjenc i)	Nie dotyczy	ogólna liczba mikro- organizmó w w 22°C – 8 dni	Przydatna do spożycia
3	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GAIK” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Niedośpielin 70 97-525 Wielgomłynny	indywidualne ujęcie wody Niedośpielin 70 (Zakład Przetwórstwa Mięsnego)	295	0,155 (praco wnicy	Odżelazianie odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu oraz za pomocą lampy UV	mangan – 14 dni	Przydatna do spożycia
4	Zakłady Mięsne »BRAT-POL« Spółka z o.o. w restrukturyzacji Wólka Włosciańska 5 97-525 Wielgomłynny	indywidualne ujęcie wody Wólka Włosciańska 5 (Zakłady Mięsne)	149	0,075 (praco wnicy	Dezynfekcja podchlorynem sodu	Bakterie grupy coli - 16 dni, mętność – 8 dni	Przydatna do spożycia
5	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku ul. Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko	indywidualne ujęcie wody Radomsko ul. Jagiellońska 4 (OSM w Radomsku)	764,5	0,297 (praco wnicy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
6	Przedsiębiorstwo „Jasta” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Danielów 5, 97- 360 Kamieńsk	indywidualne ujęcie wody Danielów 5 (zakład utylizacyjny)	110	0,090 (praco wnicy)	Odżelaznianie, odmanganianie, zmiękczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu	mętność - 35 dni, mangan - 21 dni, ogólna liczba mikro- organizmó w w 22°C – 29 dni oraz 40 dni	Przydatna do spożycia
7	PPHU „DEMETER” Spółka Jawna ul. Wrzosowa 2, 97- 360 Kamieńsk	indywidualne ujęcie wody Kamieńsk ul. Wrzosowa 2 (zakład mięsny)	52	0,075 (praco wnicy)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko	indywidualne ujęcie wody Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 (Kompleks sportowy)	5	0,011 (praco wnicy)	Dezynfekcja podchlorynem sodu	mętność, - 7 dni i – 14 dni; chlor wolny, – 7 dni, bakterie grupy coli – 7 dni	Przydatna do spożycia
9	Fundacja Europejskie	indywidualne ujęcie wody Stara Wieś 1 (obiekt hotelarski, sportowy,	3,7	Okreso wo do	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do

	Centrum Budo Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz	stołówka)		0,116 (obsługa, goście)			spożycia
10	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz ul. Konecka 50, 97-570 Przedbórz	indywidualne ujęcie wody Reczków Stary (Reczków Stary, Bysiów – budynki nadleśnictwa)	1,0	0,010 (mieszkańcy)	Odżelaźnianie odmanganianie	Bakterie grupy coli - 7 dni, ogólna liczba mikro-organizmów w 22°C - 22 dni	Przydatna do spożycia
11	PPUH KONSTALEX Sp. z o. o. ul. Sucharskiego 49 97-500 Radomsko	indywidualne ujęcie wody Radomsko ul. Sucharskiego 49 (zakład produkcyjny)	9	0,142 (pracownicy)	Odżelaźnianie Odmanganianie dezynfekcja za pomocą lampy UV	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia
12	I.B.F. - POLSKA Sp. z o. o. ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec	indywidualne ujęcie wody Wierzbica 149, 97-561 Ładzice (betoniarnia)	2	0,020 (pracownicy)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przydatna do spożycia

Tabela nr 2.

Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów wody w 2024 r.

Lp.	Wodociąg	Przekroczony parametr /wartość/	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Wylączenie wodociągu/ zastępcze źródło wody	Działania naprawcze podjęte przez producenta wody	Prowadzone postępowanie administracyjne
1	Wodociąg Kamieńsk	bakterie grupy coli - 5jtk/100 ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 05.07.2024 r. - stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 16.07.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana
2	Wodociąg Włynice	Bakterie grupy coli - 8jtk/100 ml	Nie	Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 05.07.2024 r. - stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 16.07.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana
3	Wodociąg Ciężkowice	Bakterie grupy coli- 2 jtk/100 ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 05.07.2024 r. - stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 16.07.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana
4	Wodociąg Biała Góra	Bakterie grupy coli- 3 jtk/100 ml (w 3 punktach zgodności)	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 09.08.2024 r. – stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 19.08.2024 r., termin podjęcia działań

						naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana
5	Indywidualne ujęcie wody Przedsiębiorstwa Jasta Sp. z o. o. Sp. Komandytowa Danielów	Ogólna liczba organizmów w 22°C/ >300 jtk/100 ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 15.04.2024 r. – stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 06.05.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana
6	Indywidualne ujęcie wody Przedsiębiorstwa Jasta Sp. z o. o. Sp. Komandytowa Danielów	Ogólna liczba organizmów w 22°C/ >300 jtk/100 ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 20.11.2024 r. – stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 09.12.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana
7	Wodociąg Wiewiórów	Bakterie grupy coli/ 6 jtk/100 ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 18.09.2024 r. – stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 07.10.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana
8	Wodociąg Sekursko	Bakterie grupy coli/ 6 jtk/100 ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 30.08.2024 r. – stwierdzenie warunkowej przydatności, termin trwania przekroczenia do 23.09.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja niewykonana – ponowne pogorszenie jakości wody
9	Wodociąg Sekursko	Bakterie grupy coli/ 19 jtk/100 ml	Nie	Nie Woda w opakowaniach	Chlorowanie i płukanie sieci	Decyzja z dnia 12.09.2024 r. – uchylenie decyzji z dnia 30.08.2024 r.

				jednostkowych dostarczona dla mieszkańców		oraz stwierdzenie braku przydatności, termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja niewykonana – wyłączenie urządzenia wodociągowego z użytkowania (miejscowości zasilane z innego urządzenia, gdzie woda odpowiada wymaganiom)
10	Indywidualne ujęcie wody Wólka Włociańska 5 97-525 Wielgomłyny	Bakterie grupy coli/ 17 jtk/100 ml	Nie	Nie zaopatrywanie w wodę z wodociągu gminnego		Decyzja z dnia 19.09.2024 r., termin podjęcia działań naprawczych natychmiastowy, decyzja wykonana.

*- w przypadku wystąpienia reakcji niepożądaney związanej ze spożyciem wody należy opisać szerzej.

Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody nie występowały.

Działania naprawcze były każdorazowo prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne w przypadkach stwierdzenia przekroczeń wartości parametrycznych w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.