



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu
z dnia 20.08.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Rogożewo, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Rogożewo, Płaczkowo, Bartoszewice, Pawłowo, Dłóń, Melanowo, Piskornia, Zygmuntowo, Kołaczkowice, Oczkowice, Rzyczkowo, Topółka: nr 1-8B, Grąbkowo: nr 59-72.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że przeprowadzone badania wody wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) w zakresie liczby enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu dotyczy wszystkich konsumentów z uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością i obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu lub informacji.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia. Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu wody. Zjawisko to nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Grażyna Marczyńska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

/dokument podpisany elektronicznie/