



Instalację C.O. prowadzić po ścianach przy suficie danej kondygnacji.
Instalacja C.O. podzielona jest na trzy części i podłączona do rozdzielacza
W miejscu przejścia instalacji C.O. przez strefę ogniową instalację
uszczelniono kasetami ogniochronnymi

Wzrost: Komenda Powiatowa PSP w Iławie ul. Wyszyńskiego 10 14 – 200 Iława		 HD INVEST ul. Piłsudskiego 1 16-220 Iława tel. 22 737 27 27 wp. 142743, 1771 22	
Nazwa inwestycji: Budowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP z siedzibą JRG w Iławie wraz z rozbudową ul. Widy, budowa nożnicy, remontem bud. ogor, zakup budowlanych i inż. techn. (w tym przyłącze CO)		Stadium: Projekt techniczny	
Lokalizacja inwestycji: Iława, ul. Piłsudskiego 10, dz. nr: 201, 200/1, 200/2, 200/3, 200/5, 200/19 (zob. załącznik: 0010 Iława: Jednostka realizująca: Miasto Iława)		Brano: Sanitarnia	
Typ umowy: ZYT PARTERU - INSTALACJA C.O.		Status: Wzrost: 00 W wykusze:	
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		S04	
FRANCJA	IME, NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEN
Projektant	inż. Piotr Sępiński	REGULOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNIA I PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH, GOSPOD. WODOKANALIZ. I OGRZEWANIA	BMN/0125/POOS/06
Wykonawca	inż. Damian Trzebiński	REGULOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNIA I PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH, GOSPOD. WODOKANALIZ. I OGRZEWANIA	BMN/0125/POOS/06
Opracował/a			
DATA:	12.10.2021	Zawartość, przekazywana osobom nieuprawnionym, może być używana wyłącznie do celów, na które została przekazana.	