



Wejherowo, dnia 23.01.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.16.2025.AJ

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 1/25**

**Dotyczy wodociągu publicznego Wyszecino**

**od 08.01.2024r. do 17.01.2025r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	bakterie grupy coli (jtk/100ml)
08.01.2024	LBSK.5.2024	Barłomino, ul. Szkolna 3**	0
01.02.2024	138/2024*	Wyszecino, ul. Szkolna 2**	0
22.04.2024	LBSK.141.2024	Wyszecino, ul. Szkolna 2**	0
11.06.2024	940/2024*	Barłomino, ul. Szkolna 3**	0
07.08.2024	1357/2024*	Wyszecino, ul. Szkolna 2**	0
02.10.2024	1601/2024*	Wyszecino, SUW	0
05.12.2024	1996/2024*	Wyszecino, ul. Ofiar Stutthofu 53a/3	0
13.01.2025	LBSK.3.2025	Barłomino, ul. Szkolna 3**	1
17.01.2025	69/2025*	Wyszecino, ul. Szkolna 2**	0
17.01.2025	70/2025*	Wyszecino, SUW	0
17.01.2025	71/2025*	Barłomino, ul. Szkolna 3**	0
Wartość parametryczna			0

\*Kontrola wewnętrzna

\*\*Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail [psse.wejherowo@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wejherowo@sanepid.gov.pl)

Strona/Stron: 1/2

## UZASADNIENIE

W okresie 08.01.2024r. – 17.01.2025r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – Urząd Gminy Luzino, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, magnez, miedź, ołów,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, chlorek winylu, twardość, bromiany,  $\Sigma$  THM, akrylamid, epichlorohydrynę, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne,  $\Sigma$  pestycydów chloroorganicznych,  $\Sigma$  pestycydów fosforoorganicznych.

W próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 13.01.2025r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 15.01.2025r. wydał komunikat nr 1/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino.

W dniu 17.01.2025r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej w miejscowości Wyszecino i Barłomino w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie otrzymanych w dniu 22.01.2025r. wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 3/2025 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino.

**Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Wyszecino odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).**

*Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt  
(podpisano elektronicznie)*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Luzino  
ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino  
2. a/a