



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.5.6.5.2024
L.dz. 8399

Włocławek, dnia 16.12.2024 r.
Egz. nr 1

Circle K Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 w miejscowości Szewo 51B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 w miejscowości Szewo 51B, w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	9344/06/24	W/0/03/2024/1540/FM/1	07.06.2024	Stacja paliw – Szewo 51B – kran w łazience dla niepełnosprawnych
2.	9345/06/24	W/0/03/2024/1540/FM/2	07.06.2024	Budynek KFC – Szewo 51B – kran w łazience dla niepełnosprawnych
3.	9346/06/24	W/0/03/2024/1540/FM/3	07.06.2024	SUW – Szewo 51B – kran na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 w miejscowości Szewo 51B, zarządzanego przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.

UZASADNIENIE

W dniu 07.06.2024 r. ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, do badań laboratoryjnych zarządzający wodociągiem tj. Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, pobrał 3 próbki wody z wodociągu MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 w miejscowości Szewo 51B.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych w miejscowości Szewo 51B, gm. Lubień Kujawski w budynku stacji paliw, w budynku KFC oraz na Stacji Uzdatniania Wody MOP Lubień Południe.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, liczbę *Clostridium perfringens* łącznie ze sporami oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną właściwą, chlor wolny, chlor związany, ozon, akryloamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, epichlorohydrynę, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, Σ THM, glin, jon amonowy, chlorki, mangan, OWO, siarczany, sól, indeks nadmanganianowy, żelazo, bromodichlorometan, Σ chloranów i chlorynów, chloroform, magnez, srebro, twardość ogólną, azotyny, zapach, smak, barwę, mętność.

Woda z wodociągu MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 w miejscowości Szewo 51B, zarządzanego przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 w miejscowości Szewo 51B, zarządzanego przez Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres: Arkadiusz.Batura@circlekeurope.com oraz Natalia.Golomska@circlekeurope.com
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski – ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 1
4. aa – egz. nr 2

MG