



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z 28 września 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do strefy zaopatrzenia **Żakowo** zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: **Żakowo, Ratowice, Koronowo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie przeprowadzonego badania kontrolnego wody dostarczanej do strefy zaopatrzenia **Żakowo** informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk w 1 ml, wartość zalecana 100 jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej).**

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy przegotować.

Woda nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006