

Bucharzewo, dnia 21.07.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.1.3.2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa niezbędnego sprzętu do wykrywania pożarów, w tym montaż anteny i dostawa wyposażenia dla Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z konieczną przebudową/modernizacją istniejących dostrzegalni ppoż.**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią:

Dotyczy punktów STWiORB – odpowiedzi Projektanta:

Pytanie 1:

1. 2.9, 2.10 - czy treść parametrów przewodów została błędnie przypisana (na odwrót)?

Odpowiedź:

tak, to jest błąd w dokumentacji, parametry w pozycjach 2.9 i 2.10 zostały błędnie zamienione w dokumentacji.

Pytanie 2:

2. 2.12 - cyfrowa stabilizacja obrazu. Czy urządzenie musi spełniać wymieniony parametr, czy jest to błąd projektanta? Według aktualnego stanu wiedzy dystrybutorów, istnieje tylko kilka urządzeń znanych producentów kamer, które spełniają wymagane parametry ale żadne z nich nie posiada cyfrowej stabilizacji obrazu.

Odpowiedź:

akceptuję aby kamera ppoż. nie posiadała cyfrowej stabilizacji obrazu

Pytanie 3:

3. 2.28, 2.29 - czy dopuszcza się zastosowania zestawu akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych o sumarycznie identycznej pojemności, jak wskazane w dokumentacji, ale o innym napięciu? Przykładowo zamiast 16 sztuk baterii o pojemności 100 Ah i napięciu 3.2 V zastosowanie 4 baterii o pojemności 100 Ah i napięciu znamionowym 12,8V?

Odpowiedź:

nie akceptuję zamiany 16 szt. 100Ah 3.2V na 4szt. 100Ah 12,8Ah. Z uwagi na możliwe problemy współpracy czterech układów BMS (zakładam domyślnie że

Sprawę prowadzi: Agata Migoś - Specjalista w n-ctwie, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

Nadleśnictwo Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl

tel.: +48 61 295-20-65, e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl

Bank PKO BP Oddział 1 w Szamotułach 15 1020 4128 0000 1102 0035 0421

www.lasy.gov.pl

byłby w pakiecie 4 akumulatory). Zgodnie z dokumentacją cały zestaw zawiera jeden układ BMS. To kwestia żywotności akumulatorów i gwarancji na akumulatory.

Pytanie 4:

4. 2.30, 2.31 parametr napięcia wejściowego AC. Czy podany zakres 187-165V, 45-65Hz to błąd projektanta czy urządzenie ma spełniać wymienione wymagania? Dodatkowo (dot. 2.31), czy urządzenie ma mieć wbudowany, zintegrowany regulator MPPT o wymienionych parametrach (250V, 100A) czy panele PV mogą być podłączone pośrednio przez regulator ładowania, który traktowany jest jako osobne urządzenie podłączone do przetwornicy?

Odpowiedź:

Prawidłowy zakres napięciowy to 187 – 265V – błąd w dokumentacji. Akceptuję zastosowanie dwóch osobnych urządzeń: regulatora MPPT i przetwornicy zamiast jednego zintegrowanego urządzenia.



Do wiadomości:

1. a/a