



Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu
z dnia 24.07.2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Trzebosz,
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Trzebosz, Pakówka.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, informuje iż jakość wody z wodociągu publicznego Trzebosz uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym w zakresie bakterii grupy coli i odbiega od wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

**Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia surowych warzyw
i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.**

**Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace
porządkowe czy splukiwania toalet).**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rawiczu
mgr Grażyna Marczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/