



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
pochodzącej z wodociągu publicznego w m. Wielopole
zaopatrującego miejscowości: Wielopole, Sieniawa-Osiedle Górnicze, gmina Łagów w powiecie
świebodzińskim


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu, informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294) z uwagi na obecność **bakterii grupy coli**.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. **Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.**

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 min.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świebodzinie
Agnieszka Woźniczka
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania