



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim

PT.2370.4.1.2025.KB

Nowy Dwór Gdański, 04.08.2025 r.

WYKONANWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTEPOWANIU

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, w trybie zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 17 kWp i nie większej niż 18,10 kWp, zlokalizowanej na wyznaczonym gruncie posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 53; 82-100 Nowy Dwór Gdański wraz z magazynem energii o pojemności minimalnej 31 kWh”, nr. sprawy PT.2370.4.2025.KB.

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, w następującym zakresie:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielenia zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź :

Niestety, nie przewidujemy możliwości realizacji płatności częściowych ani udzielenia zaliczki.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonaniu cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz instytucji finansującej np. banku, poprzedzając to odpowiednio zawartą umową?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy również cesji wierzytelności.

Pytanie 3.

Czy dopuszczają Państwo optymalizator mocy o maksymalnym napięciu wyjściowym 80V? Wymagane parametry wskazują na jeden konkretny model optymalizatora, co znacznie ogranicza dobór modułów fotowoltaicznych, które też muszą spełniać określone wymagania.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza optymalizatory o max napięciu wyjściowym pod warunkiem iż wykonawca wykaże iż jego rozwiązanie jest kompatybilne z istniejącym systemem Zamawiającego.



Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Pytanie 4.

Czy dopuszczają Państwo optymalizator mocy o znamionowej mocy wejściowej DC 650W? W zapytaniu ofertowym jest nieścisłość, ponieważ wymagana jest moc min. 500W oraz dodatkowo jest napisane +/-5% co wskazuje na konkretny zakres mocy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza optymalizatory o max napięciu wyjściowym pod warunkiem iż wykonawca wykaże iż jego rozwiązanie jest kompatybilne z istniejącym systemem Zamawiającego

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nowym Dworze Gdańskim
z up.
kpt. Sebastian Żywicki
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP**

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)