



N.HŚ.9022.22.1.2.2026

Sępólno Krajeńskie, 27 lutego 2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.  
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj.

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 202 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- S0254/2026 z dnia 13.02.2026 r.,
- S0255/2026 z dnia 13.02.2026 r.,
- S0256/2026 z dnia 13.02.2026 r.,

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o., oraz sprawozdaniem z badań wody nr:

- M/O/02/2026/297/F/1 z dnia 25.02.2026 r.,

sporządzonym przez Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. z o.o.. w Warszawie, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe z wodociągu publicznego o prod. 1000 – 10000 m<sup>3</sup>/d w Sępólnie Kraj., należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	10.02.2026	SUW w Sępólnie Kraj.	S0254/2026	Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak
2.	10.02.2026	Nadleśnictwo w Lutówku	S0255/2026	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)	brak
3.	10.02.2026	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Kraj.	S0256/2026	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

**w zakresie przebadanych parametrów stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**



## UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urzędzenia wodociągowego o produkcji 1000 - 10000 m<sup>3</sup>/d w Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Krajeńskim  
Gabriela KRAUSE

-----  
*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. – elektronicznie (kontakt@zgksepolno.pl)
2. A/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Sępólna Kraj. - elektronicznie (e-doręczenie)