



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.2.12.8.2024
L.dz. 8350

Włocławek, dnia 13.12.2024 r.
Egz. nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Skrzynki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt. 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Skrzynki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	995/24	12.03.2024	Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne 11 – kran w kuchni
2.	996/24	12.03.2024	SUW Skrzynki – kran wody uzdatnionej
3.	LF – 632 – W/121/24 LM/W – 632 – W/121/24	18.06.2024	SUW Skrzynki – kran wody uzdatnionej
4.	LF – 632 – W/122/24 LM/W – 632 – W/122/24	18.06.2024	Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne 11 – kran w kuchni
5.	3726/24	02.09.2024	Zielona Szkoła, Goreń Duży 37 – kran w łazience
6.	3727/24	02.09.2024	Budynek mieszkalny, Skrzynki 30 – kran w kuchni
7.	3728/24	02.09.2024	Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne 11 – kran w kuchni
8.	LLF.9051.2.1399.1.2024	22.10.2024	Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne 11 – kran w kuchni (przed odpuszczeniem wody)
9.	LLF.9051.2.1399.1.2024	22.10.2024	Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne 11 – kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzynki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

UZASADNIENIE

W dniach 12.03.2024 r. i 02.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniach 18.06.2024 r. i 22.10.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych pobrano 9 próbek wody z wodociągu Skrzynki.

Próbki wody w ramach nadzoru sanitarnego pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych: w Zielonej Szkole w miejscowości Goreń Duży 37, w Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Czarne 11, w budynku mieszkalnym w miejscowości Skrzynki 30 oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Skrzynkach.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, odczyn pH, przewodność elektryczną właściwą, smak, zapach, mętność, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, chlorek winylu, chlorki, chrom ogólny, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, fluorki, glin, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, siarczany, sód, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, twardość ogólną, Σ THM, Σ WWA, żelazo, akryloamid, bor, bromiany, epichlorohydrynę, chloroform, bromodichlorometan.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Skrzynki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzynki, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1 + pocztą elektroniczną na adres: zgk@baruchowo.pl
2. Wójt Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo – ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 2
4. aa – egz. nr 3

LN