


P <sub>S</sub> =2,5[kW]													
Zasilanie	Sygnalizacja obecności nadpob.			Wyłącznik różnicowoprądowy		Oświetlenie study	Czujnik nadpręża oświetlenia	Przekaznik zmierzchowy	Zegar astronomiczny undulatorowy	Oświetlenie zewnętrzne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gaztło wykłowe ~3J oświetlenie	Gaztło wykłowe oświetlenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3,20 kW		0,12 kW	0,08 kW				0,04 kW	3,00 kW	2,00 kW	1,00 kW			
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L N	L N PE	L N	L N	L N	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L N PE			

UWAGI:

- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- w rozdzielniczy należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

<b>PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.</b> <b>ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA</b> <b>UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTARYJA</b> <b>TEL. 601799368, 605900218</b> <b>www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl</b>			
inwestor	Nadleśnictwo Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6, 59–940 Węgliniec		
obiekt	Budowa budynku kancelarii i wiaty gospodarczej dla leśnictwa Osiecznica wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym		data 19.07.2022
adres	dz. nr 934/2, 136(dr.), 180(dr.) obr. ewid. 0005 Osiecznica jedn. ewid. 020105_2 Osiecznica Gm. Wiejska		skala _
rysunek	Schemat jednobiegunowy tablicy wiaty		rys. E5
stadium	PROJ. TECHNICZNY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	* specjalności instalacyjnej i zakreśle sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 115/005/08	