



zestaw wodomierzowy: zawór odcinający DN25, wodomierz DN15 qn=1,5 m³/h, zawór odcinający DN25, zawór antyskażeniowy EA DN25, filtr skośny DN25, zawór odcinający DN25.

Uwagi:
1. Podane rzędne terenu mają charakter orientacyjny, należy przyjmować rzędne zgodnie z projektem architektonicznym lub drogowym.
2. W miejscach gdzie przykrycie rury wodociągowej będzie mniejsze niż 1,2 m a rury kanalizacyjnej mniejsze niż 0,8 m rury należy ocieplić.

| | | | |
|--|--|---|------------|
| PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl | | | |
| inwestor | Nadleśnictwo Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6, 59–940 Węgliniec | | |
| obiekt | Budowa budynku kancelarii i wiaty gospodarczej dla leśnictwa Osiecznica wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym | data | 19.07.2022 |
| adres | dz. nr 934/2, 136(dr.), 180(dr.) obr. ewid. 0005 Osiecznica jedn. ewid. 020105_2 Osiecznica Gm. Wiejska | skala | 1:100/200 |
| rysunek | PRZYŁĄCZE WODY, KANALIZACJI SANIT., INST. KAN. SANIT. | | rys. S1 |
| stadium | PROJ. TECHNICZNY – B. SANITARNA | nr upr. | podpis |
| projektant | mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski | upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewidencyjny 108/DOS/07 | |
| | | | |