Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

**INFORMACJA**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu**
**z 20 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze **strefy zaopatrzenia Morakowo** zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: **Morakowo (z wyłączeniem posesji: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a, 78, 78a, 79, 80), Kujawki, Czeszewo, Morakówko (z wyłączeniem posesji nr: 18 i 19), Gręziny, Brdowo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie wyniku badania jakości wody ze strefy zaopatrzenia Morakowo informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w ilości >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta).

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże zachowując odpowiednie środki ostrożności zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci oraz osób z obniżoną odpornością.

Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, stagnację wody, tworzenie biofilmu.

**Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.**
**Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**




Informacja o jakości wody dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grup ryzyka tj.: niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością i obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej zapachu.

Dagmara Kłosowicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
+48 672685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78746-71214-UUTWU-26
BDO: 000375832