

Suwałki dnia 29.01.2025 r.

POWIATOWA STACJA
SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A
tel. 87 565 28 60, fax 565 28 61
HK.9011.19.2025

Wójt Gminy Suwałki
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA OBSZARU GMINY ZA 2024 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 23. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w/s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 poz. 2294/ w ramach prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach programu monitoringu jakości wody oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratorów wodociągów przesyła ocenę obszarową jakości wody.

	Nazwa Administradora / Producenta wody	Nazwa Wodociągu	Obsługiwane gminy/ miejscowości	Produkcja wody (m ³ /dobę)	Liczba zaopatrywa nej ludności	Jakość wody (stan na 31.12.2024 r.) Sposób uzdatniania i dezynfekcji	Przekroczone Parametry (w ciągu roku) wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Prowadzone postępowanie administracyj ne	Działania naprawcz e
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Usługi dla rolnictwa i przemysłu Grzegorz Sokołowski Bilwinowo 19 16-411 Szypliszki	Kaletnik	gm. Szypliszki/ Kaletnik, Klonorejść , Grauże Nowe, Wiatrołuża Druha,	454	Z gm. Szypliszki 1163 gm. Suwałki 110	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziaczo- odmanganiacz, sprężarka	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy

			Adamowizna, Łowocie, Głęboki Rów, Deksznice, Bobrowisko, Bilwinowo, Dębowo, Jasionowo, Polule, Węgielnia, Żubryn; gm. Suwałki/ Bobrowisko, Wiatrołuża Pierwsza			napowietrzająca				
	Spółdzielnia Mieszkaniowa, Przebród Przebród 4a	Przebród	Gm. Suwałki- Przebród bloki	9	100	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziacze, odmanganiacze, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki	Nowa Wieś	gm. Suwałki/ Gielniowo, Lipniak, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki	302	1000	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziaczo- odmanganiacz, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Płociczno	gm. Suwałki/ Gawrych Ruda, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Krzywe, Mała Huta, Sobolewo,	281	2572	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziaczo- odmanganiacz, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy

			Huta							
		Stary Folwark	gm. Suwałki/ Burdeniszki, Czerwony Folwark, Cimochowizna, Leszczewek, Leszczewo, Magdalenowo, Piertanie, Stary Folwark, Tartak, Wigry	121	1013	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelazia-czo- odmanga-niacz, sprężarka napo- wietrzająca	Mętność, mangan, żelazo – 28 dni. . Podwyższona wartość manganu i żelaza oraz ponadnormatywna mętność stwierdzona w wodzie może wpłynąć na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Krótkotrwale spożywanie nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych.	Nie zgłaszano	Wydano 1 de- cyzję admini- stracyjną – stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi	Czyszczeni e zbiorników retencyjny ch, płukanie sieci, płukanie hydrantów, napowietrza- nie wody, płukanie filtrów
		Turówka Stara	gm. Suwałki /Biała Woda, Białe, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Korkliny, Korobiec, Kropiwno Nowe, Kropiwno Stare, Kuków, Kuków Folwark, Osowa,	392	gm. Su- wałki 2282 gm. Baka- łarzewo 424	Przydatna do spożycia. . Urządzenia uzdatniające: odżelaziacz- odmanganiacz, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy

			Potasznia, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, , Wychodne, Zielone Królewskie, Żyliny, Przebród; gm. Bakałarzewo/ Aleksandrowo , Słupie, Stara Chmielówka, Płociczno, Podgórze							
		Dubowo	gm. Suwałki/ Dubowo Drugie, Poddubówek, Niemcowizna, Wasilczyki, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie	179	967	Przydatna do spożycia. Urządzenia uzdatniające: odżelaziaczo- odmanganiacz, sprężarka napowietrzająca	Nie stwierdzono	Nie zgłaszano	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za 2024 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Suwałki w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Anna Radzewicz

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	79646.135282.155798
Nazwa dokumentu	Gm. Suwałki 2024 - ocena obszarowa.pdf
Tytuł dokumentu	Gm. Suwałki 2024 - ocena obszarowa
Sygnatura dokumentu	HK.9011.19.2025
Data dokumentu	29.01.2025
Skrót dokumentu	B54C046B95197F37298ACBE31FAF16AACB497241
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	29.01.2025 10:22:49
Podpisane przez	Anna Radzewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 28.04.2025

Autor wydruku: Czyżewska Emilia (Kierownik Oddziału)