



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 18.06.2021 r.

ONS.HK.903.3.2.2.2021.MB

**Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łukowie
ul. Browarna 63
21 – 400 Łuków**

OCENA JAKOŚCI WODY z Pływalni Letniej „DELFIN” w Łukowie przy ul. Browarnej 63

Na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

po zapoznaniu się z wynikami badań wody z Pływalni Letniej „DELFIN” w Łukowie, wykonanych przez administratora w/w obiektu w ramach kontroli wewnętrznej, zawartych w sprawozdaniach z badań sporządzonych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. w Łukowie, ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków (Numer akredytacji AB 400) oraz Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. w Śmiłowie, ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory (Numer akredytacji AB 400):

1. Basen duży

- **część płytka:**
 - sprawozdanie Nr 4244/06/21 z dnia 17.06.2021 r.,
- **część głęboka**
 - sprawozdanie Nr 4245/06/21 z dnia 17.06.2021 r.,
- **woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji:**
 - sprawozdanie Nr 4249/06/21 z dnia 17.06.2021 r.

2. Basen średni

- **część płytka:**
 - sprawozdanie Nr 4246/06/21 z dnia 17.06.2021 r.,
- **część głęboka**
 - sprawozdanie Nr 4247/06/21 z dnia 17.06.2021 r.,
- **woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji:**
 - sprawozdanie Nr 4250/06/21 z dnia 17.06.2021 r.

3. Brodzik:

- **część płytka:**
 - sprawozdanie Nr 4248/06/21 z dnia 17.06.2021 r.,
- **woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji:**
 - sprawozdanie Nr 4251/06/21 z dnia 17.06.2021 r.,

stwierdza, że woda w badanym zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono przekroczenie parametrów chemicznych tj. **chloroformu** w próbkach wody pobranych z basenu dużego (część płytka, głęboka i cyrkulacja) z basenu średniego (część płytka i cyrkulacja), w związku z powyższym nie spełniają one wymagań fizyko-chemicznych określonych w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia.

U Z A S A D N I E N I E

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.06.2021 r. pobrano próbki wody do badań z Pływalni Letniej „DELFIN” w Łukowie przy ul. Browarnej 63. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie po zapoznaniu się z wynikami z badań próbek wody zawartymi w sprawozdaniach z badań wymienionych powyżej stwierdził, że w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.), natomiast nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia - parametrów chemicznych tj. **chloroformu** (basen duży-część płytka, głęboka i cyrkulacja, basen średni-część płytka i cyrkulacja).

Szacowanie ryzyka zdrowotnego: **chloroform** to związek uboczny powstający podczas chlorowania wody. Powstaje głównie w wyniku reakcji chloru wolnego z zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego. Jest wchłaniany do organizmu ludzkiego poprzez inhalację, przez skórę oraz drogą pokarmową. Jest związkiem lotnym, cięższym od powietrza. Gromadzi się głównie nad powierzchnią wody. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń w/w związku chemicznego mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie osób kąpiących się. Szczególnie wrażliwe na działanie chloroformu są dzieci oraz osoby o obniżonej odporności (alergia, choroby układu oddechowego).

W związku z powyższym należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Niezbędnym do utrzymania unormowanych wartości parametrów wody jest wyegzekwowanie od kąpiących się przestrzegania zasad higieny, sprawny system cyrkulacji i uzdatniania wody, wymiana wody w niecce basenowej oraz dostateczny dopływ świeżej wody wodociągowej (wyliczony na podstawie frekwencji osób korzystających).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań próbek wody z Pływalni Letniej „DELFIN” w Łukowie przy ul. Browarnej 63.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Poddębniak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Łuków.