



KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie
z dnia 9 października 2026r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Kotlin SKR, gmina Kotlin, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Orpiszewek, Magnuszewice nr 49A, 49B, 50, 50A, 51, 51A, 52, 52A, 52B, Kotlin bez ul. Leśnej i ul. Poznańskiej 48.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie na podstawie przeprowadzonych badań wody w strefie zaopatrzenia Kotlin SKR informuje, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), w zakresie parametrów: bakterii grupy coli – stwierdzono obecność w ilości 16 jtk/100 ml, przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml, enterokoków kałowych – stwierdzono obecność w ilości 1 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml oraz ogólnej liczby mikroorganizmów, która wynosi powyżej 300 jtk/1 ml przy zalecanej wartości w kranie konsumenta nie przekraczającej 200 jtk/1ml.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie stwierdza


BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych ani na potrzeby gospodarcze, tj. do: picia, przygotowywania posiłków i potraw, mycia i płukania warzyw oraz owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, utrzymania higieny osobistej.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych, np. do mycia podłóg oraz spłukiwania toalet.

Dostawca wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz do podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2026r. poz. 748). Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję i zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej zapachu, ale nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie dotyczy wszystkich konsumentów z ww. obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka, tj. niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu lub przekazania stosownej informacji.

Beata Oleśków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarocinie

/dokument podpisany elektronicznie/