



INFORMACJA


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 28.08.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Wławie zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości gminy Kościan: Wławie, Osiek, Januszewo, Ignacewo Granecznik, Choryń, Nowy Dębiec (+Letnisko) oraz gminy Krzywiń: Jurkowo, Świniec, Jurkowo Huby, Zgliniec, Wymysłowo, Kuskowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Wławie wykazały poprawę jej jakości oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml), liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml) i liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml), określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

UWAGA: W związku z oczekiwaniem na wyniki badań laboratoryjnych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji, zachowując odpowiednie środki ostrożności, **zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla grup wrażliwych, takich jak niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.** Parametr ten nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a jego monitorowanie jest przydatne do oceny stanu sanitarnego systemu dystrybucji, ponieważ może wskazywać na warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, stagnacji wody oraz tworzenia biofilmu.

Woda jest przydatna do spożycia i do celów gospodarczych



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/