

KOMUNIKAT z dnia 7 lipca 2026 r.

DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ŁĄCKO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku po przeprowadzonych działaniach naprawczych stwierdza zgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h.

Woda dostarczana z wodociągu publicznego Łącko, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748).

Woda z wodociągu publicznego Łącko może być wykorzystywana bez ograniczeń.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

Z up. mgr inż. Gabriela Górowska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Sączu

Pismo wydane w postaci elektronicznej i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym