Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

PSK.9020.1.154.2026.AM
Rzeszów, 2026-11-16

KOMUNIKAT Nr 2
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z 16.11.2026 r.

O BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Harcie 106 (gmina Dynów, powiat rzeszowski) zaopatrującego konsumentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie 106.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 9.11.2026 r. (wpłynęły w dniu 16.11.2026 r.) w punkcie zgodności tj.: kran w łazience w Szkole Podstawowej nr 1 w Harcie 106 stwierdził, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 28,8 NPL/100ml oraz niezgodność z wartością parametryczną w zakresie wskaźnika mikrobiologicznego ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości >300 jtk/ml.
Dopuszczalna wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748), natomiast w zakresie wskaźnika mikrobiologicznego ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C dopuszczalna wartość parametryczna: „bez nieprawidłowych zmian, przy czym zaleca się aby wartość parametru nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie u konsumenta".

W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków jelitowych.

W dniu 16.11.2026 r. została wydana decyzja administracyjna znak PSK.9020.1.154.2026.AM o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie świadczy o jej zanieczyszczaniu mikrobiologicznym i stwarza zagrożenie dla zdrowia. Spożycie takiej wody może powodować m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunkę, bóle brzucha, nudności i wymioty. Szczególnej ostrożności wymagają dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.

W związku z powyższym:
– woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
– woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
– woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
– woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79a | 35-040 Rzeszów
+48 17 74 21 308
adres e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16



Gmina Dynów będąca zarządcą wodociągu została zobowiązana do podjęcia działań naprawczych celem przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w tej sprawie.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Dominika Rylska-Malita w zastępstwie za Jaromir Ślączka
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym