



HK.903.160.2024

Przysucha 16.12.2024 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przysusze**
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha
dot.: wodociągu publicznego
Skrzyńsko
e-mail: sekretariat@epgkim.pl

KOMUNIKAT NR 35/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 16.12.2024 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 12.12.2024 r. z wodociągu publicznego Skrzyńsko, gm. Przysucha - punkt poboru: Hydrofornia w Skrzyńsku, **wykazała przekroczenie bakterii grupy coli** w wodzie do spożycia – *wynik*: bakterie grupy coli – 1 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk), co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków.

Woda w wodociągu publicznym Skrzyńsko warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Adresat (e-mail: sekretariat@epgkim.pl).
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha (email: sekretariat@gminaprzysucha.pl).
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha (e-mail: przysucha@piwprzysucha.pl).
3. PSSE w Przysusze – Sekcja HŻŻ.
4. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha