



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.31

Gdańsk, dnia 2026-10-23 r.

e-doręczenie

DECYZJA

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, na podstawie:

- art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ustawa ooś (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z późn. zm.),
- § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.),
- art. 2a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – dalej specustawa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1199) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r., poz. 2570),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: ENERGA OPERATOR S.A., znak EINV/KW/WN-ŻSP2/2024/004030BK, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, z dnia 25.06.2024 r. (przekazany zgodnie z właściwością przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.052.9.2024.MCD z dnia 12.07.2024 r., wpływ 15.07.2024 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji Żydowo Słupsk Poznańska**”, działając w oparciu o:

- ujednoliconą kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami,
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WST-K.4220.312.2024.JC.3 z dnia 22.10.2025 r. (wpływ 24.10.2025 r.), podtrzymaną pismem znak WST-K.4220.312.2024.JC.4 z dnia 21.05.2026 r. (wpływ 21.05.2026 r.),
- opinię Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak ONS.9022.5.5.2026.AZ z dnia 22.05.2026 r. (wpływ 22.05.2026 r.),
- opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie znak SK.ZZŚ.4901.203.2024.DL z dnia 14.11.2024 r. (wpływ 21.11.2024 r.), podtrzymaną pismami znak SK.ZZŚ.4901.203.1.2025.DL z dnia 23.09.2025 r. (wpływ 25.09.2025 r.) oraz SK.ZZŚ.4130.108.2026.DL z dnia 28.05.2026 r. (wpływ 29.05.2026 r.),
- pismo Burmistrza Kobylnicy znak GPŚ-PE.6220.11.2026 z dnia 28.05.2026 r. (wpływ 09.06.2026 r.),
- pismo Burmistrza Kępic znak UM-GPŚ.OŚ.6220.8.2026.OM z dnia 08.06.2026 r. (wpływ 08.06.2026 r.),
- pismo Burmistrza Polanowa znak GNR.IV.6220.7.2026 z dnia 18.06.2026 r. (wpływ 19.06.2026 r.),

o r z e k a:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji Żydowo Słupsk Poznańska”, planowanego do realizacji na działkach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
- II. Określić następujące warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
- A. Etap realizacji i eksploatacji:
1. Podczas prac przygotowawczych i realizacji przedsięwzięcia prowadzić stały nadzór przyrodniczy z udziałem specjalistów z poszczególnych dziedzin nauk przyrodniczych (m.in. ornitolog, herpetolog, botanik). Jeśli zajdzie konieczność, w ramach tego działania mogą być podejmowane dodatkowe działania mające na celu ochronę osobników zwierząt, stanowisk i siedlisk roślin oraz siedlisk przyrodniczych.
 2. Prace realizacyjne prowadzić zgodnie z frontem robót; nie prowadzić prac jednocześnie na całej długości linii elektroenergetycznej.
 3. Płaty siedlisk przyrodniczych:
 - a. 9160 grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*) oraz 9110 kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*) w rejonie przęseł 88-89-90,
 - b. 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) w rejonie projektowanego stanowiska słupowego nr 95,
 - c. 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe oraz 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculion fluitantis*) w rejonie przęsła 149-150,
 - d. 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nymphaeion*, *Potamion* w rejonie przęsła 130-131,
 - e. 6510 w rejonie projektowanego stanowiska słupowego nr 140,na czas prac budowlanych oznaczyć w sposób dobrze widoczny dla pracowników (np. taśmą o jaskrawych kolorach, palikami i parcianą taśmą ostrzegawczą) tak, aby zapobiec jego przypadkowemu zniszczeniu.
 4. Demontaż stanowisk słupów nr: 97 w rejonie płatu siedliska przyrodniczego 6510 oraz nr 128 w rejonie płatu siedliska przyrodniczego 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*), prowadzić: bez możliwości wjazdu na jego teren ciężkiego sprzętu, przeprowadzić jedynie demontaż konstrukcji stalowej z pozostawieniem w gruncie istniejących fundamentów, pozostawione fundamenty zabezpieczyć przed przypadkową kolizją.
 5. Obszar użytków ekologicznych: Łaszczewska, Przy zalewnie Kępka, Ostoja 1 Dzikowisko, Ostoja 2, Ostoja 3, Ostoja 4 oraz Ostoja 5 Płat nieużytkowanej roślinności, na czas prac budowlanych ogrodzić kolorową, widoczną taśmą aby nie doszło do zniszczenia tych obszarów.
 6. Roboty budowlano-montażowe na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Grabowej PLH320003 w okolicach płatów siedlisk przyrodniczych 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 91E0* - łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i 91D0* - bory i lasy bagienne i brzozowososnowe bagienne lasy borealne, a także w pobliżu stanowisk kocanek piaszkowych wykazanych w inwentaryzacji przyrodniczej), wykonywać pod nadzorem przyrodniczym.
 7. Zastosować płotki herpetologiczne w przypadku wykonywania robót budowlanych w okresie migracji, tj. pomiędzy 1 marca a 31 października. Płotek powinien posiadać wysokość ok. 50 cm i być zakopany pod powierzchnię gruntu. Końcowy odcinek płotka zakończyć na kształt litery U. Płotki herpetologiczne zastosować w następujących lokalizacjach:
 - a. pomiędzy projektowanymi słupami od 161 do 163 w okolicach Maszkowa,
 - b. pomiędzy projektowanymi słupami od 143 do 146 między miejscowościami Lulemino –Płaszewo,

- c. pomiędzy stanowiskami słupowymi od 92 do 94 w okolicach siedliska kumaka nizinnego w okolicach miejscowości Kępka,
- w celu ograniczenia przemieszczania się herpetofauny z terenów sąsiadujących. Szczegółowe rozmieszczenie tymczasowych płotków herpetologicznych na przedmiotowych obszarach wskaże nadzór przyrodniczy. Ogrodzenie tymczasowe wykonać z materiału litego, szczelnie połączonego z gruntem (poprzez wkopanie na głębokość minimum 10 cm). Wygradzenia utrzymywać w stanie technicznym zapewniającym właściwe ich funkcjonowanie, poprzez kontrolę ich stanu oraz dokonywanie bieżących napraw. Zakres ww. zabezpieczeń zweryfikować i w razie potrzeb rozszerzyć na etapie planowanego nadzoru przyrodniczego prowadzonego podczas realizacji inwestycji.
8. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do minimum wynikającego z konieczności stosowania norm PN-EN-50341-2-22:2016-04.
 9. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem wykonać poza okresem gniazdowania ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 10. Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się na terenie inwestycji przeznaczone do adaptacji oraz drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5-2 m; w przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygradzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.
 11. Kontrolować wykopy pod kątem obecności w nich płazów i małych zwierząt, a w przypadku odnalezienia okazów z ww. grup, przenieść je w bezpieczne miejsce, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Analogiczną kontrolę przeprowadzić również bezpośrednio przed zasypaniem wykopu. Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 12. Prace ziemne w przypadku nowoprojektowanych konstrukcji słupowych i fundamentów ograniczyć wyłącznie do miejsc posadowienia słupów. Przed przystąpieniem do wykonania tych prac, wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej zebrać i składować w przyzmacach, a po zakończeniu prac wykorzystać do przywrócenia stanu pierwotnego wierzchniej warstwy gruntu w sąsiedztwie słupa.
 13. Nie odkładać ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.
 14. Nie pozostawiać niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.
 15. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Prace odwodnieniowe, w tym prace związane z zabezpieczeniem wykopów, prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego, wspartego specjalistami w zakresie geotechniki lub hydrologii. Odwodnienia prowadzić powierzchniowo z wykorzystaniem np. iglofiltrów.
 16. Wody z odwodnień budowlanych kierować do odstojników celem usunięcia zawiesin, a następnie zagospodarować na terenie własnym lub odprowadzić zgodnie

z obowiązującymi przepisami i warunkami środowiskowymi (zapobiegając zanieczyszczeniu wód powierzchniowych lub gruntowych).

17. Zaplecze budowy oraz bazę materiałowo-sprzętową (miejsce postoju maszyn, magazynowania materiałów budowlanych i odpadów) zlokalizować:
 - a. poza obrysem rzutu koron drzew,
 - b. poza ww. płatami siedlisk przyrodniczych i stanowiskami chronionych gatunków roślin,
 - c. poza obszarami Natura 2000 i użytkami ekologicznymi,
 - d. w oddaleniu co najmniej 100 m od naturalnych brzegów rzek, cieków, zbiorników wodnych i systemów melioracyjnych,
 - e. w oddaleniu co najmniej 200 m od miejsc płytkiego występowania wód gruntowych, terenów zabagnionych i podmokłych (innych niż cieki i zbiorniki wskazane wyżej).
18. Plac i zaplecza budowy, place postojowe dla maszyn i środków transportu wyposażyć w środki sorbentowe służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, umożliwiające szybkie usunięcie skutków incydentalnych rozlewów w przypadkach awarii maszyn lub urządzeń na placu budowy.
19. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
20. Bazę sprzętową, w tym miejsca przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac rekultywacyjnych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo – wodnego (np. poprzez zastosowanie geomembrany zabezpieczającej przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu); magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu, wszelkie naprawy, tankowanie oraz przeglądy serwisowe prowadzić poza miejscem realizacji prac.
21. Podczas prowadzenia wykopów pod inwestycję, zwracać uwagę na podziemne urządzenia melioracyjne. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, dokonywać ich napraw pod nadzorem osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
22. Dojazd pojazdów do miejsca prowadzenia robót budowlano-montażowych prowadzić istniejącym układem komunikacyjnym, a w przypadku braku takiej możliwości, wyznaczonymi tymczasowymi drogami dojazdowymi wykonanymi z elementów rozbielanych (np. lekkich paneli drewnianych), które po zakończeniu prac zdemontować. Trasy dróg tymczasowych wyznaczyć poza ww. płatami siedlisk przyrodniczych, użytkami ekologicznymi oraz siedliskiem kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038.
23. Uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, minimalizować poprzez prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej (6.00 – 22.00).
24. Przed wycinką drzew i krzewów zapewnić montaż skrzynek lęgowych dla ptaków. Skrzynki zamontować w obrębie do 10 km od obszaru realizacji przedsięwzięcia, na terenach leśnych gdzie nie będą dokonywane cięcia rębne przez okres minimum 10 lat. Dokładną liczbę, typ i lokalizację skrzynek ustalić z właściwym miejscowo Nadleśnictwem i przeprowadzić pod nadzorem specjalisty – ornitologa.
25. W rejonie dolin rzecznych zastosować oznakowanie w postaci spirali kolorowych (np. czerwonych, żółtych, pomarańczowych) i niesymetrycznych o średnicy około 10 cm i długości około 50 cm, ułożonych naprzemiennie na przewodach odgromowych, w odległości co około 25 m od siebie.
26. Zamontować na przewodach odgromowych znaczniki ostrzegawcze zwiększające widoczność przewodów linii napowietrznej, np.: spiralne znaczniki przewodów lub ruchome oznaczniki podwieszane na przewodach. Znaczniki zamontować na odcinkach między słupami: od nr 13 do nr 31, od nr 67 do nr 70, od nr 88 do nr 95 oraz od nr 149 do nr 150.

27. Uporządkować teren robót po zakończeniu prac budowlanych.

B. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. W okresie 5-ciu lat od terminu uzyskania zezwolenia na eksploatację inwestycji przeprowadzić całoroczne porealizacyjne monitoringi śmiertelności ptaków na odcinkach pomiędzy słupami numer: od słupa nr 13 do nr 31, od nr 67 do nr 70, od nr 88 do nr 95 a także od nr 149 do nr 150:
 - a. monitoringi przeprowadzić w pierwszym, trzecim i piątym roku od terminu uzyskania zezwolenia na eksploatację inwestycji;
 - b. monitoring przeprowadzić w okresach migracji wiosennej (od lutego do kwietnia) oraz jesiennej (od września do listopada), wykonując co najmniej po dwie kontrole w każdym miesiącu;
 - c. wyniki monitoringu śmiertelności ptaków wraz z analizą wniosków w odniesieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko i skuteczności zaproponowanych działań ograniczających negatywne oddziaływanie na gatunki ptaków należy przedłożyć w formie papierowej oraz elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku w terminie jednego roku od ukończenia prowadzonych badań;
 - d. ze względu na dużo większe ograniczenia skuteczności odnalezienia potencjalnych ofiar w środowisku leśnym, na terenach leśnych przejście pod przewodami linii przeprowadzić na danym odcinku dwukrotnie - tam i z powrotem (z obu stron pod przewodami linii);
 - e. kontrole należy przeprowadzić z udziałem ornitologa posiadającego doświadczenie w prowadzeniu monitoringu śmiertelności ptaków. W przypadku monitoringu śmiertelności prowadzonego z psem tropiącym wystarczy jednorazowe przejście pod przewodami linii.

III. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

IV. RDOŚ w Gdańsku ustanawia charakterystykę planowanego przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

V. RDOŚ w Gdańsku ustanawia wykaz działek realizacyjnych Załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WST-K.052.9.2024.MCD z dnia 12.07.2024 r., przekazujące zgodnie z kompetencją wniosek firmy ENERGA - OPERATOR S.A. znak EINV/KW/WN-ŻSP2/2024/004030BK z dnia 25.06.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji Żydowo Słupsk Poznańska”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej KIP),
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- 4) pełnomocnictwo dla Pani Bożeny Krzywińskiej,
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo.

Przedłożony wniosek zawierał braki, stąd tutejszy Organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.1 z dnia 16.07.2024 r. wezwał do ich uzupełnienia. Uzupełnienie zawierające m.in. prawidłowo podpisane KIP w wersji papierowej i elektronicznej oraz uwierzytelnione pełnomocnictwo, złożone zostało przy piśmie znak EINV/KW/WN-ŻSP2/2024/005300/BK z dnia 31.07.2024 r. (wpływ 02.08.2024 r.).

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku jest inwestycją polegającą na przebudowie istniejącej napowietrznej linii dwutorowej 110 kV relacji Żydowo – Słupsk Poznańska o długości około 54 km. Inwestycja jest wymieniona w pkt. 47. w załączniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV i będzie realizowana w ramach specustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 jest ono kwalifikowane jako: „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” w związku z: „napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 22 ustawy ooś.

W związku z powyższym, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy ooś jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim na terenie gminy Polanów oraz w województwie pomorskim, w powiatach bytowskim i słupskim, na terenie gmin: Miastko, Kępice, miasto Kępice, Kobylnica i miasto Słupsk. W związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 1a ustawy ooś, przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów z ewidencji gruntów, nie jest wymagane. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest załączenie do wniosku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 43 z późn. zm.).

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.2 z dnia 05.08.2024 r. oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.3 z dnia 05.08.2024 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal (<http://www.ekoportal.pl>),

prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy ooś, pod numerem 779/2024. Ponadto, działając na podstawie art. 14 ust. 2 ww. specustawy, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.5 z dnia 05.08.2024 r., tutejszy Organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpływie przedmiotowego wniosku.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.6 z dnia 05.08.2024 r. tutejszy Organ wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Pismami znak EINV/KW/WN-ŻSP/2024/005985 z dnia 28.08.2024 r. (wpływ 30.08.2024 r.) oraz EINV/KW/WN-ŻSP/2024/006954 z dnia 30.09.2024 r. (wpływ 01.10.2024 r.) Inwestor zwrócił się z prośbami o wydłużenie terminu odpowiedzi, na co tutejszy Organ udzielił zgody pismami znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.7 z dnia 30.08.2024 r. oraz RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.8 z dnia 08.10.2024 r. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie znak EINV/KW/WN-ŻSP/2024/007359/BK z dnia 17.10.2024 r. (wpływ 14.10.2024 r.).

Zgodnie z art. 6 ustawy ooś, wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące opiniowania i uzgadniania przez RDOŚ w Gdańsku.

Tutejszy Organ, działając na podstawie art. 64 ustawy ooś, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.9 z dnia 28.10.2024 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z prośbą o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4220.312.2024.JC z dnia 13.11.2024 r. (wpływ 13.11.2024 r.) wezwał Inwestora do przedłożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym części inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tutejszy Organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.12 z dnia 15.11.2024 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji zgodnie z zakresem ww. wezwania.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak ONS.9022.386.2024.IG z dnia 12.11.2024 r. (wpływ 15.11.2024 r.) wyraził opinię, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie w opinii znak SK.ZZŚ.4901.203.2024.DL z dnia 14.11.2024 r. (wpływ 21.11.2024 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy; sprawdzenia, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu; odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.
2. Należy wyposażyć plac budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbentów. Zużyty sorbent przekazać do utylizacji. W przypadku skażenia gruntu przeprowadzenia, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skażonego obszaru.
3. Naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełniania paliwa należy wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach na terenie budowy, które będą zabezpieczone przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego.

4. Należy wyposażyć budowę w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i który będzie regularnie opróżniany przez uprawnione podmioty.
5. Odpady z terenu budowy należy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji.
6. Podczas prowadzenia wykopów pod inwestycję, należy zwracać uwagę na podziemne urządzenia melioracyjne. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, należy dokonywać napraw. Naprawy powinny być przeprowadzone pod nadzorem osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
7. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń melioracyjnych, należy dla tego działania uzyskać pozwolenia wodnoprawne.
8. W przypadku odwadniania wykopów budowlanych należy uzyskać dla tego działania zgodę wodnoprawną.

Tutejszy Organ nie uwzględnił w niniejszej decyzji powyższych warunków nr 1, 4, 5, 7 i 8 z uwagi, iż zagadnienia w nich zawarte uregulowane zostały w następujących przepisach:

- nr 1, 4 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1245) wraz z aktami wykonawczymi;
- nr 1 – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.);
- nr 4 – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.);
- nr 5 - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742);
- nr 7 i 8 – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.).

Pozostałe warunki uwzględnione zostały w przedmiotowej decyzji.

Pismami znak EINV/KW/WN-ŻSP/2025/001263/BK z dnia 18.02.2025 r. (wpływ 21.02.2025 r.) oraz EINV/KW/WN-ŻSP/2025/003771 z dnia 26.06.2025 r. (wpływ 02.07.2025 r.), przy którym również poinformował o zmianie pełnomocnika na Panią Magdalenę Niśkiewicz i przedłożył stosowne dokumenty, Inwestor zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu odpowiedzi, na co tutejszy Organ udzielił zgody odpowiednio pismami znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.13 z dnia 24.02.2025 r. oraz RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.14 z dnia 03.07.2025 r.

Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie znak 8224/4P/MNi/0668/2025 z dnia 29.08.2025 r. (wpływ 02.09.2025 r.). Tutejszy Organ pismami znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.15 oraz RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.16 z dnia 04.09.2025 r. przekazał wniesione uzupełnienie odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak ONS.9022.505.5.2025.AZ z dnia 18.09.2025 r. (wpływ 18.09.2025 r.) podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie znak ONS.9022.386.2024.IG z dnia 12.11.2024 r.

Inwestor w dniu 15.09.2025 r. przedłożył pełnomocnictwo dla nowego pełnomocnika w sprawie – Pani Eweliny Szandorowskiej. Ponadto pismem znak 8224/4P/ESz/0963/2025 z dnia 19.09.2025 r. (wpływ 23.09.2025 r.) Inwestor przedłożył potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa oraz poinformował, że głównym pełnomocnikiem pozostaje Pani Magdalena Niśkiewicz.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie pismem znak SK.ZZŚ.4901.203.1.2025.DL z dnia 23.09.2025 r. stwierdził, że treść złożonych wyjaśnień nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii znak SK.ZZŚ.4901.203.2024.DL z dnia 14.11.2024 r.

Pismem znak WST-K.4220.312.2024.JC.2 z dnia 03.10.2025 r. (wpływ 06.10.2025 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyznaczył nowy termin rozpatrzenia wniosku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4220.312.2024.JC.3 z dnia 22.10.2025 r. (wpływ 24.10.2025 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla części przedsięwzięcia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji:

1. Prace realizacyjne oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godz. 6.00 – 22.00.
2. Planowaną wycinkę drzew oraz krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum i przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków występujących na danym terenie.
3. Roboty budowlano-montażowe na terenie obszaru Natura 2000 pn. „Dolina Grabowej” w okolicach płatów siedlisk przyrodniczych o kodzie 7140 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska), 91E0* (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe) i 91D0* (bory i lasy bagienne i brzozowososnowe bagienne lasy borealne), a także w pobliżu stanowisk kocanek piaskowych (wykazanych w przedłożonej inwentaryzacji przyrodniczej), wykonywać pod nadzorem przyrodniczym.
4. Zaplecze budowy oraz bazę materiałowo-sprzętową (miejsce postoju maszyn, magazynowania materiałów budowlanych i odpadów) zlokalizować na terenie posiadającym utwardzoną lub szczerłą nawierzchnię (np. poprzez zastosowanie geomembrany zabezpieczającej przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu), poza obrysem rzutu koron drzew, ww. płatami siedlisk przyrodniczych i stanowiskami chronionych gatunków roślin oraz w oddaleniu co najmniej 100 m od brzegów rzek, zbiorników wodnych i systemów melioracyjnych, a także co najmniej 200 m od miejsc płytkiego występowania wód gruntowych, terenów zabagnionych i podmokłych.
5. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego plac budowy wyposażać w środki sorpcyjne na wypadek wystąpienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć, a ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym.
6. Wszelkie naprawy sprzętu oraz tankowanie maszyn budowlanych prowadzić poza terenem inwestycyjnym, w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Dojazd pojazdów do miejsca prowadzenia robót budowlano-montażowych prowadzić istniejącym układem komunikacyjnym, a w przypadku braku takiej możliwości, wyznaczonymi tymczasowymi drogami dojazdowymi wykonanymi z elementów rozbieralnych (np. lekkich paneli drewnianych), które po zakończeniu prac należy zdemontować. Trasy dróg tymczasowych wyznaczyć poza ww. płatami siedlisk przyrodniczych oraz stanowiskami gatunków chronionych roślin.
8. Na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich małych zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.
9. Na czas realizacji inwestycji wygrodzić tymczasowym ogrodzeniem ochronnym drogi dojazdowe i miejsca prowadzenia robót budowlano-montażowych w następujących lokalizacjach:
 - pomiędzy projektowanymi słupami od 161 do 163 w okolicach Maszkowa,
 - pomiędzy projektowanymi słupami od 143 do 146 między miejscowościami Lulemino –Płaszewo,

w celu ograniczenia przemieszczania się herpetofauny z terenów sąsiadujących. Ogrodzenie tymczasowe o wysokości naziemnej minimum 40 cm, powinno posiadać minimum 5- centymetrową przewieszkę w górnej części (skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót), a także zostać wykonane z materiału litego, szczelnie połączonego z gruntem (poprzez wkopanie na głębokość minimum 10 cm). Wygradzenia należy utrzymywać w stanie technicznym zapewniającym właściwe ich funkcjonowanie, poprzez kontrolę ich stanu oraz dokonywanie bieżących napraw.

Zakres ww. zabezpieczeń należy zweryfikować i w razie potrzeb rozszerzyć na etapie planowanego nadzoru przyrodniczego prowadzonego podczas realizacji inwestycji.

10. Zapewnić inwestorski nadzór przyrodniczy nad realizacją przebudowy linii i warunków decyzji w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego podczas wykonywania prac budowlanych, począwszy od czasu prac przygotowawczych.
11. W rejonie dolin rzecznych zastosować oznakowanie w postaci spirali kolorowych (np. czerwonych, żółtych, pomarańczowych) i niesymetrycznych o średnicy około 10 cm i długości około 50 cm, ułożonych naprzemiennie na przewodach odgromowych, w odległości co około 25 m od siebie.

Tutejszy Organ uwzględnił ww. warunki w przedmiotowej decyzji.

Inwestor w dniu 31.10.2025 r. przedłożył do tutejszego Organu aktualne pełnomocnictwa dla Pani Magdaleny Niśkiewicz i Pani Eweliny Szandorowskiej oraz aktualny odpis z KRS. Z uwagi na wątpliwości tutejszego Organu co do prawidłowości umocowań pełnomocników reprezentujących Spółkę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wezwał Inwestora o złożenie wyjaśnień w tym zakresie pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.17 z dnia 03.11.2025 r.

Jednocześnie Inwestor pismami znak 8224/4P/MNi/02964/2025 z dnia 07.11.2025 r. (wpływ 07.11.2025 r.) oraz 8224/4P/MNi/03150/2025 z dnia 14.11.2025 r. (wpływ 14.11.2025 r.) złożył dodatkowe uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem znak 8224/4P/ESz/03300/2025 z dnia 19.11.2025 r. (wpływ 19.11.2025 r.) Inwestor działając przez pełnomocnika Panią Ewelinę Szandorowską przedłożył do tutejszego Organu wyjaśnienia dotyczące kwestii umocowania pełnomocników, udzielanych przez dwóch prokurentów oddziałowych.

Z uwagi na położenie inwestycji w granicach i przy granicy użytków ekologicznych, Inwestor pismami znak 8224/4P/MNi/0218/2026 z dnia 16.01.2026 r. (wpływ 16.01.2026 r.) i 8224/4P/MNi/0591/2026 z dnia 06.02.2026 r. (wpływ 11.02.2026 r. i 13.02.2026 r.) złożył dodatkowe uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Ponadto pismem znak 8224/4P/MNi/01032/2026 z dnia 10.03.2026 r. (wpływ 10.03.2026 r.) Inwestor przedłożył aktualne pełnomocnictwo dla Pani Magdaleny Niśkiewicz.

Tutejszy Organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.18 z dnia 13.03.2026 r. wezwał Inwestora do złożenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego. W odpowiedzi Inwestor pismem znak 8224/4P/MNi/01393/2026 z dnia 10.04.2026 r. (wpływ 10.04.2026 r.) wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu, na co tutejszy Organ wyraził zgodę pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.19 z dnia 14.04.2026 r., a następnie pismem znak 8224/4P/MNi/01641/2026 z dnia 27.04.2026 r. (wpływ 29.04.2026 r.) Inwestor przedłożył stosowne wyjaśnienia, w tym ujednoliconą kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tutejszy Organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.20 z dnia 30.04.2026 r. wezwał Inwestora o przedłożenie dodatkowego egzemplarza ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia na elektronicznym nośniku danych, co Inwestor uczynił pismem znak 8224/4P/MNi/01682/2026 z dnia 04.05.2026 r. (wpływ 06.05.2026 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.21 z dnia 07.05.2026 r., działając na podstawie art. 75 ust. 5 i art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, przedstawiając ujednoliconą kartę informacyjną przedsięwzięcia, z prośbą

o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4220.312.2024.JC.4 z dnia 21.05.2026 r. poinformował, że po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, w tym ujednoliconą kartą informacyjną przedsięwzięcia, treść przedłożonej dokumentacji pozostaje bez wpływu na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyrażone w postanowieniu znak WST-K.4220.312.2024.JC.3 z dnia 22.10.2025 r. RDOŚ w Szczecinie wskazał również, że aktualne pozostają warunki określone w ww. stanowisku.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak ONS.9022.5.5.2026.AZ z dnia 22.05.2026 r. wyraził opinię, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie pismem znak SK.ZZŚ.4130.108.2026.DL z dnia 28.05.2026 r. stwierdził, że treść złożonego uzupełnienia nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii znak SK.ZZŚ.4901.203.2024.DL z dnia 14.11.2024 r.

Przedsięwzięcie położone będzie w granicach użytków ekologicznych: „Ostoja 1 Dzikowisko” w gminie Kobylnica, „Przy zalewie Kępka” w gminie Kępice i „Łaszczeńska” w gminie Polanów. Z uwagi na powyższe tutejszy Organ, działając na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1315), wystąpił:

- pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.24 z dnia 18.05.2026 r. w związku z § 3 uchwały nr XXXVI/318/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych do Wójta Gminy Kobylnica o uzgodnienie możliwości realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w granicach użytku ekologicznego „Ostoja 1 Dzikowisko”,
- pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.25 z dnia 18.05.2026 r. w związku z § 6 uchwały nr XXV/259/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Przy zalewie Kępka” do Burmistrza Kępice o uzgodnienie możliwości realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w granicach użytku ekologicznego „Przy zalewie Kępka”,
- pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.26 z dnia 18.05.2026 r. w związku z 3 uchwały nr XXXIX/353/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Polanów, zmienionej uchwałą nr XLVIII/296/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Polanów do Burmistrza Polanowa o uzgodnienie możliwości realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w granicach użytku ekologicznego „Łaszczeńska”.

Burmistrz Kobylnicy pismem znak GPŚ-PE.6220.11.2026 z dnia 28.05.2026 r. (wpływ 09.06.2026 r.), uzgodnił pozytywnie możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w granicach użytku ekologicznego „Ostoja 1 Dzikowisko”.

Burmistrz Kępice pismem znak UM-GPŚ.OŚ.6220.8.2026.OM z dnia 08.06.2026 r. (wpływ 08.06.2026 r.) uzgodnił pozytywnie realizację przedsięwzięcia w zakresie jego lokalizacji w granicach użytku ekologicznego „Przy zalewie Kępka”.

Burmistrz Polanowa, pismem znak GNR.IV.6220.7.2026 z dnia 18.06.2026 r. (wpływ 19.06.2026 r.), wyraził stanowisko, że nie zachodzi konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie użytku ekologicznego „Łaszczeńska”.

Inwestor pismem znak 8224/4P/JSt/02526/2026 z dnia 08.07.2026 r. (wpływ 08.07.2026 r.) skorygował fragment ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia i przedłożył pełnomocnictwo

dla Pani Justyny Stolarczuk, jednocześnie wskazując, że głównym pełnomocnikiem jest Pani Magdalena Niśkiewicz.

Analizując, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uwzględnił łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooŚ.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dwutorowej linii 110 kV na odcinku od SE Żydowo Kierzkowo do GPZ Słupsk Poznańska. Istniejąca linia 110 kV relacji Żydowo – Słupsk Poznańska jest napowietrzną linią dwutorową o długości około 54 km. Linia zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenie gminy Polanów oraz w województwie pomorskim, w powiatach bytowskim i słupskim, na terenie gmin: Miastko, Kępice, miasto Kępice, Kobylnica i miasto Słupsk. Długość projektowanej linii WN 110 na terenie województwa zachodniopomorskiego wynosi ok. 6,5 km natomiast na terenie województwa pomorskiego wynosi ok. 47,5 km.

Przebudowa wykonana zostanie po istniejącej trasie linii. Zmianie ulegną lokalizacje poszczególnych stanowisk słupowych bez wpływu na oś istniejącej linii. Projektowana linia zakłada kompleksową przebudowę linii na dwutorową wraz z zastosowaniem nowych konstrukcji wsporczych. Planowane przez inwestora przedsięwzięcie realizowane jest w celu poprawy jakości i niezawodności usług oraz dalsze przyłączanie nowych klientów i odnawialnych źródeł energii do sieci.

Trasa istniejącej linii przebiega przez tereny o dużym zróżnicowaniu wysokości terenu. Linia przebiega w przeważającej części przez tereny użytkowane rolniczo oraz tereny leśne, po przekroczeniu obwodnicy Słupska przechodzi przez tereny przemysłowe i tereny zabudowane.

W ramach przebudowy linii napowietrznej 110 kV przewiduje się wykonanie:

- około 179 stanowisk słupowych dwutorowych PLN222,
- 2 stanowisk słupowych specjalnych PLN222 PS spec umożliwiające wykonanie przęsła o rozpiętości 580 m (w celu pokonania przeszkody terenowej jaką jest wąwóz w prześle 23 –24),
- pozostawienie do dalszej eksploatacji stupa nr 9A,
- pozostawienie do dalszej eksploatacji stupa rurowego nr 109 na stacji Obłęż,
- przebudowę słupów kablowych nr 169 i nr 170 z podejściem kablowym 110 kV do FW Zajączkowo.

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia w ramach racjonalnego wariantowania rozważono:

- warianty technologiczne w odniesieniu do organizacji robót,
- warianty techniczne (konstrukcyjne) w odniesieniu do sylwetki obiektu (linii).

Analiza wariantowania inwestycji objęła następujące warianty:

- Wariant 1 – wariant inwestorski (przebudowa linii w istniejącym przebiegu, z wymianą stanowisk słupowych i przewodów),
- Wariant 2 – wariant alternatywny obejmujący zmianę technologii słupów (zamiana konstrukcji kratowych na słupy pełnościenne betonowe lub stalowe), modyfikację rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu wykonania prac.

Wybierając wariant do realizacji zadania kierowano się czynnikami warunkującymi tj. uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznym, środowiskowymi oraz urbanistycznymi. Ważnym kryterium wyboru było zapewnienie bezpieczeństwa okolicznej ludności i minimalizacja negatywnych oddziaływań instalacji (pole elektryczne, magnetyczne, klimat akustyczny oraz walory wizualne). W odniesieniu do rozwiązań konstrukcyjnych planowane jest zastosowanie konstrukcji kratowych stalowych. Słupy kratowe posiadają łatwy dostęp do elementów, korozja jest widoczna i punktowa. Zastosowanie tych słupów

daje możliwość szybkiej naprawy bez wymiany całej konstrukcji. W przypadku fundamentów przewiduje się stosowanie co do zasady gotowych, prefabrykowanych wyrobów fundamentowych oraz dodatkowo również terenowych (np. palowe, studniowe). Umożliwia to krótki czas realizacji i ogranicza zakres wykopów. Dostawę elementów konstrukcji zaplanowano z wykorzystaniem transportu o niższym tonażu, przy większej częstotliwości przejazdów. Taki transport charakteryzuje się ograniczonym naciskiem na podłoże, co wiąże się z mniejszą ingerencją w strukturę gruntu od wariantu wykorzystania samochodów o dużym tonażu. Prace prowadzone będą etapowo, więc w przypadku prowadzenia prac etapowo wystąpi mniejsze oddziaływanie skumulowane a także większa kontrola środowiska przyrodniczego. Do transportu wykorzystane zostaną istniejące drogi lub korytarze ochrony funkcyjnej linii, co zmniejszy degradację terenu i presję na środowisko.

Brak realizacji inwestycji oznaczałby kontynuację eksploatacji konstrukcji, które nie spełniają wymogów wytrzymałości mechanicznej na oddziaływania klimatyczne, w tym parcie wiatru i obciążenie oblodzeniem. W kontekście obserwowanych zmian klimatycznych, przejawiających się wzrostem częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, prowadzi to do istotnego zwiększenia ryzyka awarii o charakterze katastrofy budowlanej, w tym złamania słupa i zerwania przewodów fazowych. Niepodejmowanie działań modernizacyjnych powoduje utrzymanie niskiej obciążalności długotrwałej linii WN 110 kV, wynikającej z pierwotnych parametrów projektowych. W warunkach rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wzrostu temperatur otoczenia, brak dostosowania do +80°C skutkuje częstszym występowaniem przeciążeń, zwiększonym zwisem przewodów oraz ryzykiem niespełnienia normatywnych odległości od terenu, obiektów i roślinności. Niepodejmowanie inwestycji uniemożliwia również racjonalne wykorzystanie potencjału istniejącego korytarza infrastrukturalnego i zwiększenie przepustowości linii bez konieczności budowy nowej infrastruktury. Prowadzi to do dalszej eksploatacji sieci na granicy dopuszczalnych parametrów technicznych, co znacząco zwiększa prawdopodobieństwo awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd Nr 9 oznaczonej kodem GW60009, charakteryzujące się dobrym stanem chemicznym i słabym stanem ilościowym. Stan ogólny dla JCWPd określono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona ilościowo;
- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd Nr 10 o kodzie PLGW600010 charakteryzującej się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. Stan ogólny dla JCWPd określono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona;
- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 11 o kodzie GW200011, charakteryzującej się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. Stan ogólny dla JCWPd określono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Radew od źródeł do Chocieli, oznaczonej kodem RW60000944819 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się dobrym stanem ekologicznym. JCWP RW jest niezagrożona ryzykiem osiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Grabowa od źródeł do Wielinki z Wielinką oznaczonej kodem RW60001046819 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego i ogólnie złym stanem wód. JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Świerzynka oznaczonej kodem RW6000104646 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się dobrym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego i ogólnie złym stanem wód. JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Studnica od Pierskiej Strugi do ujścia oznaczonej kodem RW6000114649 o statusie naturalnej części wód,

charakteryzującej się dobrym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego i ogólnie złym stanem wód. JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;

- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Dzika oznaczonej kodem RW6000104648 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się dobrym stanem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym i ogólnie dobrym stanem wód. JCWP RW jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Wieprza od Studnicy do Moszczenicy oznaczonej kodem RW60001146599 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się umiarkowanym stanem ekologicznym i ogólnie złym stanem wód. JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Struga Obłęże oznaczonej kodem RW600010465169 o statusie naturalnej części wód. JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Bystrzenica oznaczonej kodem RW60001046529 o statusie naturalnej części wód. JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Kwacza oznaczonej kodem RW200010472789 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się umiarkowanym stanem ekologicznym i ogólnie złym stanem wód. JCWP RW jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Słupia od zbiornika Krzynia do Kamieńca oznaczonej kodem RW20001147291 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się słabym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego i ogólnie złym stanem wód. JCWP RW jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Kamieniec oznaczonej kodem RW20001047292 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się dobrym stanem chemicznym. JCWP RW jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Słupia od Kamieńca do Otocznicy oznaczonej kodem RW20001147297 o statusie naturalnej części wód, charakteryzującej się dobrym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego oraz ogólnie złym stanem wód. JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części jeziornych wód powierzchniowych (JCWP) Kwiecko oznaczonej kodem LW20895 o statusie silnie zmienionej części wód, charakteryzującej się stanem chemicznym poniżej dobrego, złym stanem ogólnym wód. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
- w obszarze jednolitej części jeziornych wód powierzchniowych (JCWP) Obłęskie oznaczonej kodem LW20942 o naturalnej części wód, charakteryzującej się dobrym stanem chemicznym i niezagrożonym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335). Ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu

Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedmiotowa inwestycja zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

Przedmiotowa inwestycja częściowo zlokalizowana będzie w granicach obszarów Natura 2000:

- ☐ Dolina Grabowej PLH320003;
- ☐ Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038;
- ☐ Dolina Słupi PLH220052.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk **Dolina Grabowej (PLH320003)** (Dz. U. z 2021 r., poz. 2206), przedmiotami ochrony ww. obszarze Natura 2000 są siedliska przyrodnicze: 3150 – starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*, 3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculon fluitantis*), 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*), 6430 – ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetae*), 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9110 – kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*), 9130 – żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*), 9160 – grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*), 9190 – kwaśne dąbrowy (*Quercion robori-petraeae*), 91D0 – bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne oraz 91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe. Przedmiotami ochrony są również gatunki: kumak nizinny *Bombina bombina*, głowacz białopłetwy *Cottus gobio*, minóg strumieniowy *Lampetra planeri*, wydra *Lutra lutra*, czerwończyk nieparek *Lycaena dispar*, trzaska grzebieniasta *Triturus cristatus* oraz skójką gruboskorupkowa *Unio crassus*. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: październik 2026 r.) zagrożeniami dla obszaru są m.in.: wędkarstwo, wycinka lasu, zabudowa rozproszona, polowanie, zalesianie terenów otwartych, zmiany sposobu uprawy, usuwanie martwych i umierających drzew, drogi i autostrady oraz akwakultura słodkowodna. Dla obszaru Natura 2000 Dolina Grabowej PLH320003 nie został ustanowiony plan zadań ochronnych, natomiast w celu konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony dla gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych, zostały opracowane tymczasowe cele ochrony, przyjęte zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20.07.2023 r. znak: WOPN.6322.15.2023.PW.

Przebiegająca przez obszar województwa zachodniopomorskiego linia elektroenergetyczna, na długości około 5 km (rejon od projektowanego słupa nr 13 do słupa nr 31) znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Grabowej PLH320003. Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej na potrzeby utworzenia planu zadań ochronnych dla tego obszaru ustalono, że analizowana linia przecina chronione siedliska przyrodnicze o kodach 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea nigrae*), 91E0* – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe) i 91D0* – bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne. Występowanie siedlisk przyrodniczych na trasie przedmiotowej linii potwierdziły również wyniki inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej na potrzeby przedłożenia dokumentacji w przedłożonej sprawie i załączonej do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w obrębie ww. siedlisk przyrodniczych nie będzie prowadzona wycinka drzew, nie będą także wznoszone słupy energetyczne ani prowadzone drogi dojazdowe. Bezdotykowy montaż przewodów pozwoli na zachowanie powyższych siedlisk bez ingerencji w ich płaty. Należy mieć również na uwadze, że w otoczeniu linii energetycznej tereny leśne już w chwili obecnej są pozbawione

drzew i krzewów, zatem projektowana przebudowa linii, w jej dotychczasowym przebiegu, nie spowoduje dodatkowej fragmentacji siedlisk przyrodniczych o charakterze leśnym. Z kolei w odniesieniu do torfowisk przedmiotowa inwestycja może wspomóc ich funkcjonowanie, gdyż konieczność zachowania bezleśnego pasa wzdłuż linii elektroenergetycznej wykluczy możliwość wypierania tych siedlisk przez wyższą roślinność. Ponadto, brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym np. zmianę stosunków wilgotnościowych gruntu, zapewni właściwy stan zachowania ww. siedlisk przyrodniczych. Tym samym nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na tymczasowe cele ochrony ww. siedlisk przyrodniczych, do których należy m.in. utrzymanie odpowiedniej powierzchni siedlisk w obszarze, jak również pozostałych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Grabowej, oddalonych od terenu inwestycyjnego. Ponadto, w celu wykluczenia ingerencji zaplanowanych prac w siedliska przyrodnicze, w niniejszej decyzji zobligowano inwestora, aby zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową oraz ewentualne tymczasowe drogi dojazdowe zlokalizować m.in. w oddaleniu od siedlisk przyrodniczych i stanowisk chronionych gatunków roślin.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk **Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038** (Dz. U. z 2021 r., poz. 1348), przedmiotami ochrony ww. obszarze Natura 2000 są siedliska przyrodnicze: 3110 – jeziora lobeliowe, 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami *Nympheion*, *Potamion*, naturalne, 3160 – dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculion fluitantis*), 3270 – zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością (*Chenopodion rubri* p.p. i *Bidention* p.p.), 4030 – suche wrzosowiska (*Calluno-Genistion*, *Pohlio Callunion*, *Calluno-Arctostaphylion*), 6120 – ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*), 6410 – zmienno wilgotne łąki trzęslicowe (*Molinion*), 6430 – ziołorośla górskie (*Adenostylin alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), 6510 – nízowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 7110 – torfowiska żywe z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*), 7150 – obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku *Rhynchosporion*, 7220 – źródłiska wapienne ze zbiorowiskami *Cratoneurion commutati*, 7230 – górskie i nízinne torfowiska o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9110 – kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*), 9130 – żyzne buczyny (*Dentario glandulosae Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*), 9160 – grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*), 9190 – kwaśne dąbrowy (*Quercion robori-patraeae*), 91D0 – bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo- sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe, a także następujące gatunki: kumak nízenny *Bombina bombina*, koza *Cobitis taenia*, głowacz białopłetwy *Cottus gobio*, minóg rzeczny *Lampetra fluviatilis*, minóg strumieniowy *Lampetra planeri*, elisma wodna *Luronium natans*, wydra *Lutra lutra*, różanka *Rhodeus amarus*, łosoś *Salmo salar* oraz traszka grzebieniasta *Triturus cristatus*. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: kwiecień 2026 r.) zagrożeniami dla obszaru są m.in.: spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych, zmniejszenie migracji / bariery dla migracji, zmiana sposobu uprawy, gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji, intensywna hodowla ryb i jej intensyfikacja, ewolucja biocenotyczna, sukcesja, wydobywanie piasku i żwiru, drogi, ścieżki i drogi kolejowe, zabudowa rozproszona, odpady i ścieki, sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji uprawiane w plenerze, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, zanieczyszczenia wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych), nierodzące gatunki zaborcze, problematyczne gatunki rodzime. Dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 został ustanowiony plan zadań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, z dnia 6 maja 2014 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 1847), zmieniony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 4414).

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez granice obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 na odcinkach o łącznej długości ok. 2,7 km, w rejonie projektowanych słupów nr od 67 do 70, od 88 do 90 i od 91 do 95. Z dokumentacji i informacji będących w posiadaniu tutejszego Organu wynika, że inwestycja przecinać będzie płaty chronionego siedliska przyrodniczego 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) i siedliska kumaka nizinnego, a także przebiegać będzie w sąsiedztwie płatów chronionego siedliska przyrodniczego 9160 - grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*), natomiast w wyniku inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby przedmiotowego postępowania, nie stwierdzono obecności płatów siedliska przyrodniczego 6510, zaobserwowano jedynie teren silnie uwilgotniony, bez roślin wskaźnikowych. Niemniej, zgodnie z przedłożoną w toku postępowania dokumentacją ustalono, że zostaną wprowadzone zmiany projektowe dotyczące usytuowania poszczególnych nowych stanowisk słupowych w taki sposób, aby zlokalizowane zostały poza obszarem płatów siedlisk przyrodniczych 6510 stwierdzonych w dokumentacjach będących w posiadaniu tutejszego Organu. Potencjalne płaty siedliska przyrodniczego 6510 zostaną wygradzone na czas wykonywania robót, aby wyeliminować niekontrolowany wjazd na teren siedliska, np. kolorowymi taśmami. W przypadku demontowanego stanowiska słupowego nr 97, znajdującego się w granicach ww. potencjalnego płatu siedliska 6510 wskazano, że prace demontażowe zostaną przeprowadzone bez możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na obszar tego płatu i przeprowadzone w taki sposób, aby możliwie jak najmniej ingerowały w powierzchnię przystupową. W związku z faktem, że demontaż przewodów zostanie wykonany bez opadnięcia przewodów na ziemię i wykonywany będzie pod naciągiem (niezbędny sprzęt zostanie zlokalizowany w okolicy słupów odciągowych), przewiduje się demontaż jedynie konstrukcji stalowej stanowiska z pozostawieniem w gruncie istniejących fundamentów. Fundamenty zostaną odpowiednio zabezpieczone, aby nie wystawały z nich elementy stalowe oraz oznaczone przed przypadkową kolizją. Demontaż konstrukcji stalowej prowadzony będzie ręcznie poprzez stopniowe rozebranie konstrukcji stanowiska słupowego. Przy użyciu ręcznych elektronarzędzi akumulatorowych odcinane będą poszczególne, mniejsze elementy stanowiska słupowego. Rozbiórka konstrukcji prowadzona będzie od szczytu stanowiska idąc ku dołowi. Demontowane elementy opuszczane będą na linach w sposób kontrolowany, bez możliwości gwałtownego opadnięcia na ziemię. Gabaryty odcinanych elementów będą dostosowane do możliwości ręcznego przeniesienia. Dodatkowo u podnóża stanowiska słupowego zostanie rozwinięta siatka zabezpieczająca przed niekontrolowanym upadkiem poszczególnych demontowanych elementów stanowiska słupowego. Poszczególne rozebrane elementy konstrukcji odkładane będą na bieżąco w wyznaczonym miejscu znajdującym się poza granicami płatu siedliska przyrodniczego. Mniejsze elementy demontowane, takie jak np. śruby, podkładki i nakrętki, na bieżąco będą zbierane razem w opakowania zbiorcze, tak aby przypadkowo nie zostały zgubione podczas prac związanych z demontażem i odkładane w wyznaczonym miejscu znajdującym się poza granicami płatu siedliska przyrodniczego. Po zakończeniu robót materiały z demontażu zostaną załadowane na samochody ciężarowe i wywiezione do punktu utylizacji. Sprzęt ciężki, jak np. samochody ciężarowe, dźwig, koparka zostaną ustawione przed granicą płatu siedliska. Powierzchnia terenu po rozbiórce obiektu zostanie uporządkowana. Ponadto prace realizacyjne prowadzone będą pod stałym nadzorem przyrodniczym, który w razie potrzeby wskaże i wyznaczy dodatkowe stanowiska i płaty siedlisk przyrodniczych przeznaczonych do zachowania oraz wygradzi je i oznaczy.

W przypadku płatu siedliska przyrodniczego 9160 stwierdzonego w okolicy Zalewu Biesowickiego na rzece Wieprzy, wprowadzone zostały zmiany projektowe w taki sposób, aby odsunąć się od linii brzegowej rzeki. Nowoprojektowane stanowisko zostało przesunięte w osi linii, do miejsca jego obecnego posadowienia. Odległość projektowanego stanowiska słupowego od linii brzegowej, przy normalnych warunkach przepływu w rzece, wynosić będzie minimum 57 m. Przy czym w tym rejonie wystąpić mogą okresowe wahania poziomu wód. Przy najwyższym obserwowanym poziomie wód odległość projektowanego stanowiska słupowego od linii brzegowej wynosić będzie minimum 55 m. Nowoprojektowana lokalizacja stanowiska słupowego spowoduje odsunięcie się od linii brzegowej wód płynących oraz eliminuje możliwość wpływu wahań poziomów wód na zalewanie miejsca posadowienia stanowiska słupowego. Dojazd do miejsca wykonywania prac związanych z posadowieniem projektowanego stanowiska słupowego nr 89 i demontażem istniejącego stanowiska słupowego nr 91 odbywać się będzie od strony południowo-zachodniej z istniejącej drogi leśnej, a następnie istniejącym pasem technicznym linii energetycznej. Wprowadzona zmiana rozwiązań projektowych przyczyni się dodatkowo do wyjścia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią. W

związku z powyższym projektowane stanowisko słupowe nie będzie stanowić przeszkody dla przepływu wód powodziowych.

W przypadku stwierdzonych siedlisk kumaka nizinnego wskazano, że na tych obszarach nie przewiduje się lokalizacji stanowiska słupowego. Przez obszar będą przechodzić jedynie napowietrzne przewody. Dojazd do stanowiska słupowego nr 92, znajdującego się poza obszarem stanowiska kumaka, realizowany będzie od strony miejscowości Kępka istniejącym pasem technicznych linii energetycznej. Przed przystąpieniem do prac w terenie zamontowane zostaną tymczasowe płotki herpetologiczne celem ochrony herpetofauny przed przedostaniem się na teren wykonywania prac i wzdłuż tymczasowej drogi dojazdowej do miejsca wykonywania prac zgodnie z załącznikiem do decyzji. W przypadku wzmożonej aktywności herpetofauny na przedmiotowym obszarze, miejsca wykonania tymczasowych płotków herpetologicznych w dodatkowej lokalizacji wskaże nadzór przyrodniczy. Każdorazowo przed podjęciem prac, zostanie dokonana kontrola obecności zwierząt w zasięgu planowanych robót, w tym wykopów. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki zostaną odłowione, a następnie przeniesione poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Powyższe czynności prowadzone będą przez pracowników uprzednio przeszkolonych w zakresie zoologicznym.

Poza obszarem występowania kumaka nizinnego konieczne będzie wykonanie stanowiska słupowego nr 93 i demontaż stanowiska słupowego nr 95. W pierwszej kolejności zostaną wykonane wykopy pod fundamenty dla projektowanego słupa przelotowego nr 93. Następnie zostanie skręcona konstrukcja projektowanego słupa. W kolejnym kroku zostaną zdemontowane przewody istniejącej linii wraz z osprzętem liniowym – w całej sekcji odciągowej. Następnie zostanie zamontowana konstrukcja słupa nr 93 na posadowionych fundamentach oraz zdemontowany zostanie istniejący słup nr 95 wraz z fundamentami. Ostatnim krokiem będzie montaż nowych przewodów wraz z osprzętem liniowym – w całej sekcji odciągowej. Planuje się, że prace ziemne w przypadku nowoprojektowanych konstrukcji słupowych i fundamentów będą ograniczone do miejsc posadowienia słupów, całość prac będzie związana z krótkotrwałym, miejscowym usunięciem gleby. Przy wykonywaniu nowo projektowanych fundamentów, przed przystąpieniem do wykonania prac, wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej zostanie składowana w przyrmach, a po zakończeniu prac wykorzystana do przywrócenia stanu pierwotnego wierzchniej warstwy gruntu w sąsiedztwie słupa. Wykopy związane z demontażem istniejących słupów i fundamentów zostaną zasypane gruntem i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Prace związane z demontażem i montażem przewodów, wraz z rozmieszczeniem maszyn w postaci wciągarki oraz bębna przewodowego z hamownikiem, wykonywane będą w pobliżu słupów odciągowych. Z kolei na słupach przelotowych (w tym na projektowanym słupie nr 93 i istniejącym słupie nr 95) monterzy jedynie będą demontować i montować osprzęt liniowy i rolki montażowe. Zdemontowane elementy oraz wszelkie odpady powstałe w wyniku demontażu zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac budowlanych. Teren po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Prace związane z posadowieniem projektowanego słupa przelotowego nr 93 i demontażem istniejącego słupa

nr 95 w sąsiedztwie siedlisk chronionej herpetofauny wykonywane będą w okresie jesienno-zimowym oraz poza kluczowym okresem rozrodu gatunków zwierząt. Przewiduje się, iż maksymalny czas trwania prac realizacyjnych (uwzględniające czas wyłączeń z Centrum Dyspozycji Mocy) w rejonie przęsła 92-93 nie powinien przekroczyć jednego miesiąca.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038. Przy stosowaniu działań minimalizujących określonych w niniejszej decyzji, realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również na realizację celów działań ochronnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk **Dolina Słupi** PLH220052 (Dz. U. z 2021 r., poz. 437), przedmiotami ochrony

w ww. obszarze Natura 2000 są następujące siedliska przyrodnicze: 3110 – jeziora lobeliowe, 3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (*Characteria* spp.), 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*,

3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculon fluitantis*), 6120 – ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*), 6430 – ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*), 7150 – obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku *Rhynchosporion*, 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9110 – kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*), 9130 – żyzne buczyny (*Dentario glandulosae Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*), 9160 – grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*), 9190 – kwaśne dąbrowy (*Quercion robori-petraeae*), 91D0 – bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe. Przedmiotem ochrony są również gatunki: kumak nizinny *Bombina bombina*, bóbr europejski *Castor fiber*, koza *Cobitis taenia*, głowacz białopłetwy *Cottus gobio*, sierpowiec błyszczący *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus*, minóg rzeczny *Lampetra fluviatilis*, minóg strumieniowy *Lampetra planeri*, zalotka większa *Leucorhina pectoralis*, wydra *Lutra lutra*, czerwonończyk nieparek *Lycaena dispar*, trzepla zielona *Ophiogomphus cecilia*, różanka *Rhodeus sericeus amarus*, łosoś atlantycki *Salmo salar*, traszka grzebieniasta *Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)*, skójką gruboskorupkowa *Unio crassus*, poczwarówka zwężona *Vertigo angustior* oraz poczwarówka jajowata *Vertigo moulinsiana*. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: luty 2026 r.) zagrożeniami dla obszaru są m.in.: wydeptywanie, nadmierne użytkowanie, turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotywowanych, wycinka lasu, wędkarstwo, zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, erozja, hodowla zawieszinowa, zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych i słonawych), tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie, ewolucja biocenotyczna, sukcesja oraz zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. W obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 znajdują się rezerваты przyrody: Skotawskie Łąki, Jeziora Sitna, Mechowiska Czaple, Gogolewko, Grodzisko Borzytuchom. Dla obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 został ustanowiony plan zadań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2024 r., poz. 4051). Plan zadań ochronnych obejmuje część obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 o powierzchni 6967,44 ha znajdującą się poza obszarem rezerwatu przyrody „Dolina Huczka”, dla którego ustanowiono zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 386) plan ochrony z zakresem art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarem morskim.

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez granice obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 na odcinku o długości ok. 65 m, w rejonie prześła nr 149 - 150. Z dokumentacji i informacji będących w posiadaniu tutejszego Organu wynika, że inwestycja przebiegać będzie nad rzeką Kwaczą stanowiącą siedlisko przyrodnicze 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculon fluitantis*) oraz nad płatem 91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe. Zgodnie z przedłożonymi informacjami, prace realizacyjne nie będą obejmować robót w obrębie koryta rzeki ani ingerencji w dno, brzegi cieku czy reżim hydrologiczny. Na etapie realizacji nie przewiduje się bezpośrednich oddziaływań na siedlisko. Nie planuje się prowadzenia prac w korycie rzeki, umacniania brzegów ani niszczenia roślinności wodnej związanej ze zbiorowiskami włosieniczników. Przedsięwzięcie nie powoduje fizycznego naruszenia struktury siedliska ani bezpośredniego pogorszenia warunków przepływu wód. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji, na etapie realizacji mogą wystąpić potencjalne oddziaływania pośrednie, takie jak krótkotrwały wzrost ryzyka spływu zawieszin mineralnych lub zanieczyszczeń powierzchniowych do cieku. Oddziaływania te zostaną ograniczone poprzez zastosowanie środków ochrony środowiska, w tym właściwą organizację prac i zabezpieczenie zaplecza budowy. Nie przewiduje się trwałego pogorszenia jakości wód ani negatywnego wpływu na zbiorowiska włosieniczników. Na etapie eksploatacji linia elektroenergetyczna 110 kV nie będzie oddziaływać bezpośrednio na siedlisko 3260. Eksploatacja nie będzie wiązać się z ingerencją w koryto cieku, jakość wód ani strukturę roślinności wodnej. Potencjalne oddziaływania pośrednie w fazie eksploatacji ograniczą się do sporadycznych prac kontrolnych

i konserwacyjnych prowadzonych poza obszarem cieków. Prace te nie powodują zmian reżimu hydrologicznego, zwiększenia trofii wód ani zaburzenia warunków siedliskowych niezbędnych do funkcjonowania zbiorowisk włosieniczników. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV, pomimo lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska niżowych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculion fluitantis*), nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na stan i zachowanie siedliska. Oddziaływania na etapie realizacji będą krótkotrwałe i odwracalne, natomiast na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania mogące pogorszyć stan ochrony lub integralność siedliska.

W przypadku płatu siedliska przyrodniczego 91E0, zakres przedsięwzięcia nie przewiduje trwałego zajęcia powierzchni siedlisk ani zmiany ich przeznaczenia. Na etapie realizacji nie planuje się bezpośrednich oddziaływań na siedlisko. Roboty budowlane prowadzone będą poza obszarem łągów i olsów, bez wycinki drzewostanu siedliskowego oraz bez ingerencji w glebę organiczną i systemy korzeniowe drzew. Nie przewiduje się bezpośredniego naruszenia struktury pionowej i poziomej siedliska ani pogorszenia jego funkcji ekologicznych. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji, na etapie realizacji mogą wystąpić krótkotrwałe oddziaływania pośrednie, takie jak czasowe zwiększenie hałasu, obecność sprzętu budowlanego oraz przejściowe zwiększenie presji antropogenicznej na obszary przyległe. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny, przejściowy i odwracalny. Nie przewiduje się zmian stosunków wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych ani zaburzenia procesów hydrologicznych kluczowych dla funkcjonowania siedliska. W fazie eksploatacji linia elektroenergetyczna 110 kV nie będzie oddziaływać bezpośrednio na siedlisko. Eksploatacja nie będzie wiązać się z ingerencją w drzewostan, glebę ani warunki wodne, które stanowią podstawę trwałości siedlisk łągowych i olsów. Oddziaływania pośrednie ograniczą się do sporadycznych prac kontrolnych i konserwacyjnych wykonywanych poza obszarem siedliska. Prace te nie spowodują fragmentacji siedliska, przerwania ciągłości ekologicznej ani zmian w reżimie wilgotnościowym. Oddziaływania na etapie eksploatacji oceniono jako nieistotne i neutralne w długim okresie. Prace utrzymaniowe linii nie wpłyną na siedlisko - będą się odbywać tylko w pasie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii. Nie wystąpią zmiany w ekosystemach i zmiany w gospodarce wodnej wynikające z funkcjonowania inwestycji. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV, pomimo przebiegu przez siedlisko chronione, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na stan i zachowanie tego siedliska. Oddziaływania na etapie realizacji będą krótkotrwałe i odwracalne, natomiast na etapie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływań mogących naruszyć integralność siedlisk ani cele ich ochrony.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052. Przy stosowaniu działań minimalizujących określonych w niniejszej decyzji, realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również na realizację celów działań ochronnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie częściowo w granicach **Obszaru Chronionego Krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór**, w rejonie przęsta nr 9A - 10. W Obszarze Chronionego Krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór obowiązują przepisy uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2021 r., poz. 2091; zm.: Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2025 r., poz. 2920). W granicach ww. obszaru obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Planowane przedsięwzięcie jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 399 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym jest: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Z uwagi na fakt, że inwestycja w granicach ww. OChK znajdować się będzie w obszarze przekształconym i zagospodarowanym w ten sam sposób, co planowana inwestycja, nie będzie wiązać się z jakąkolwiek wycinką bądź zmianami ukształtowania

powierzchni ziemi, przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na tę formę ochrony przyrody, a w szczególności na jego krajobraz.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w granicach **Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic**, na odcinku o długości ok. 4,3 km, w rejonie od projektowanego słupa nr 82 do nr 96. W Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic obowiązują przepisy uchwały nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942 z późn. zm.).

W granicach ww. obszaru obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Planowane przedsięwzięcie jest celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowa linia elektroenergetyczna powstała w 1964 r. i na przestrzeni lat wykonywane były w jej obrębie prace konserwacyjne. Obiekt ten na trwałe wtopił się w miejscowy krajobraz, w tym krajobraz ww. OChK. W związku z powyższym przebudowa przedmiotowej linii w jej istniejącym śladzie nie spowoduje istotnej ingerencji w krajobraz. Przeprowadzona analiza wykazała, że przedsięwzięcie nie naruszy zakazów obowiązujących na obszarze OChK Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic, nie spowoduje także istotnego negatywnego wpływu na wartości przyrodnicze, krajobrazowe ani funkcjonalne obszaru. Planowane do zastosowania środki minimalizujące (m.in. ograniczenie pracy maszyn, zabezpieczenie roślinności, działania chroniące faunę), zapewnią brak pogorszenia stanu walorów przyrodniczych i krajobrazowych OChK. Po zakończeniu robót przywracany zostanie pierwotny sposób użytkowania terenu. Na etapie eksploatacji linia elektroenergetyczna WN 110 kV funkcjonować będzie jako infrastruktura pasywna, niewymagająca stałej obsługi ani ciągłej obecności personelu. Oddziaływanie środowiskowe w normalnym trybie użytkowania będzie znikome i ograniczy się do okresowych czynności kontrolnych. Potencjalne oddziaływania środowiskowe mogą wystąpić wyłącznie incydentalnie, w sytuacjach awarii technicznych, uszkodzeń wywołanych przez czynniki losowe (silny wiatr, oblodzenie, upadek drzew) lub prac eksploatacyjnych i naprawczych. W sytuacjach awaryjnych i podczas prac naprawczych oddziaływanie będzie mieć charakter incydentalny, krótkotrwały i odwracalny. Eksploatacja linii WN 110 kV przez Energa-Operator obejmuje regularne oględziny planowe wykonywane nie rzadziej niż raz w roku, przeglądy szczegółowe realizowane cyklicznie co ok. 5 lat oraz oględziny doraźne po zdarzeniach losowych. Czynności te mają charakter krótkotrwały, punktowy i nie powodują istotnych oddziaływań na środowisko. Zakres oględzin obejmuje wizualną ocenę stanu (słupów, przewodów i osprzętu, izolatorów, pasa ochrony funkcyjnej), identyfikację zagrożeń od roślinności, widocznych uszkodzeń i przybiera formę przejścia pieszego, objazdu, inspekcji z drona lub z powietrza. Eksploatacja, czynności eksploatacyjne oraz awarie nie prowadzą do pogorszenia stanu środowiska ani negatywnego wpływu na komponenty przyrodnicze. Z uwagi na powyższe wskazuje się, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na obszar OChK Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Teren inwestycji częściowo zlokalizowany będzie w granicach użytku ekologicznego **Łaszczevska**, ustanowionego w drodze uchwały nr XXXIX/353/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Polanów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., nr 115, poz. 2214, zm.: Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r., poz. 1745), w rejonie między projektowanymi słupami nr 28 i 29. W granicach ww. użytku ekologicznego obowiązują m.in. zakazy: niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obiektu; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkodzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych; zmiany sposobu użytkowania ziemi; umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką oraz

zbioru, niszczenia, uszkodzenia roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie użytku ekologicznego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Burmistrz Polanowa w piśmie znak GNR.IV.6220.7.2026 z dnia 18.06.2026 r. wskazał, że użytek ekologiczny znajduje się poza bezpośrednim pasem realizacji robót. Na wyznaczonym obszarze użytku ekologicznego nie zaplanowano lokalizacji żadnego stanowiska słupowego. Obszaru tego nie przecinają również napowietrzne linie objęte zakresem przedsięwzięcia. W konsekwencji planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ingerencją w obszar użytku ekologicznego Łaszczewska oraz nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących na jego terenie.

Jak wskazano w ujednoliconym kip, nie przewiduje się również jakiegokolwiek fizycznej ingerencji w obszar użytku. Zakres prac w prześle 28-29 przewiduje:

- wykonanie nowoprojektowanego stanowiska słupowego nr 29 na działce nr 58/1, obr. Nowy Żelibórz, gm. Polanów, w rejonie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii (fundamenty i konstrukcja) wraz z demontażem istniejącego stanowiska słupowego (fundamenty i konstrukcja) znajdującego się w odległości 44 m od niego (w osi linii);
- wykonanie nowoprojektowanego stanowiska słupowego nr 28 na działce nr 520 obr. Rzeczycza Wielka, gm. Polanów, w rejonie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii (fundamenty i konstrukcja) wraz z demontażem istniejącego stanowiska słupowego nr 90 (fundamenty i konstrukcja) znajdującego się w odległości 16 m od niego (w osi linii);
- montaż przewodów napowietrznej linii wraz z osprzętem pomiędzy stanowiskami - w celu wyeliminowania oddziaływania zamierzanych robót na grunt między słupami, prace związane z montażem przewodów roboczych wykonane zostaną w technologii bez styku z powierzchnią gruntu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać zakazów obowiązujących w granicach użytku ekologicznego. Nie przewiduje się niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania użytku, jak również prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. W związku z pracami nie dojdzie do uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby tudzież zlikwidowania, zasypywania czy też przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych. Nie zmieni się również sposób użytkowania terenu. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie prowadzić do umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry jak również zbioru, niszczenia, uszkodzenia roślin i grzybów. Ponadto nie przewiduje się wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu. Planowane prace związane z przebudową napowietrznej linii WN 110kV nie będą powodować przekształceń trwale zniekształcających rzeźbę terenu oraz trwałych zmian stosunków wodnych. Nie przewiduje się jakiegokolwiek ingerencji w obszar siedliska, jak również nie wystąpi oddziaływanie inwestycji na szatę roślinną na jego terenie. Wszystkie planowane obiekty budowlane (słupy) znajdują się w odległości większej niż 70 m od wyznaczonych granic siedliska przyrodniczego. Droga dojazdowa zlokalizowana zostanie w pasie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii oraz w całości będzie poprowadzona poza granicą płata siedliska przyrodniczego.

Podczas prac realizacyjnych dojazd do miejsca wykonywania prac związanych z posadowieniem projektowanego stanowiska słupowego nr 28 i 29 oraz demontażem istniejących stanowisk słupowych w tym rejonie (znajdujących się poza obszarem użytku) odbywać się będzie od strony południowo-zachodniej od strony terenów rolnych a następnie istniejącym pasem technicznym linii energetycznej. Planowana droga dojazdowa w całości poprowadzona będzie poza granicą płata siedliska przyrodniczego. Prace realizacyjne prowadzone będą bez możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na obszar wygrodzonego użytku ekologicznego. Droga dojazdowa wykonana zostanie z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz środowiska przyrodniczego. Obszar użytku ekologicznego zostanie wygrodzony kolorową taśmą. Prace realizacyjne prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym. Jeśli będzie to konieczne, powyższe zostaną dodatkowe działania, wskazane przez przyrodnika. Ponadto zaznaczyć należy, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia skoncentrują się głównie w rejonie projektowanych i demontowanych

stanowisk słupowych. Poza projektowanymi stanowiskami słupowymi praktycznie nie będą prowadzone roboty budowlane gdyż zastosowana zostanie bezdotykowa w stosunku do powierzchni terenu technologia montażu i zawieszenia przewodów. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się, iż realizacja przedsięwzięcia, którego celem jest przebudowa napowietrznej linii WN, będzie stanowić znaczące zagrożenie czy presję dla chronionego siedliska przyrodniczego. W celu realizacji prac przy przebudowie omawianej linii nie będą również łamane obowiązujące tu zakazy.

Teren inwestycji przebiegać będzie przez użytek ekologiczny **Przy zalewie Kępka**, ustanowiony w drodze uchwały nr XXV/259/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Przy zalewie Kępka” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 2565), w rejonie między projektowanymi słupami nr 88 i 89. W granicach ww. użytku ekologicznego obowiązują m.in. zakazy: niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obszaru; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkodzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody; likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych; umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry oraz niszczenia, uszkodzania roślin i grzybów na obszarze użytku ekologicznego. Burmistrz Kępice postanowieniem znak UM-GPŚ.OŚ.6220.8.2026.OM z dnia 08.06.2026 r. uzgodnił pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji Żydowo Słupsk Poznańska” w zakresie jego lokalizacji w granicach użytku ekologicznego „Przy zalewie Kępka” (dz. nr 102/4, obręb ewidencyjny Kępice, gmina Kępice), pod warunkiem, iż na czas prowadzenia robót teren ww. użytku ekologicznego zostanie wygrodzony taśmami ostrzegawczymi. Zgodnie z ujednoliconym kip, na obszarze przedmiotowego użytku ekologicznego nie zostanie zlokalizowane żadne z nowoprojektowanych stanowisk słupowych. Teren użytku ekologicznego przecinają jedynie napowietrzne przewody linii. Nie przewiduje się również jakiegokolwiek fizycznej ingerencji w obszar użytku. W związku z planowaną bezdotykową w stosunku do powierzchni terenu technologią montażu i zawieszenia przewodów, nie wystąpi między stanowiskami słupowymi oddziaływanie na szatę roślinną, jak również chronioną faunę na terenie użytku.

Zakres prac w prześle 88-89 przewiduje:

- wykonanie nowoprojektowanego stanowiska słupowego nr 89 na działce nr 102/4 obr. Kępice, gm. Kępice w rejonie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii (fundamenty i konstrukcja) wraz z demontażem istniejącego stanowiska słupowego nr 91 (fundamenty i konstrukcja) znajdującego się w tym samym miejscu;
- wykonanie nowoprojektowanego stanowiska słupowego nr 88 na działce nr 103/1 obr. Warcino, gm. Kępice w rejonie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii (fundamenty i konstrukcja) wraz z demontażem istniejącego stanowiska słupowego nr 90 (fundamenty i konstrukcja) znajdującego się w odległości 30 m od niego (w osi linii);
- montaż przewodów napowietrznej linii wraz z osprzętem pomiędzy stanowiskami - w celu wyeliminowania oddziaływania zamiarowanych robót na grunt między słupami, prace związane z montażem przewodów roboczych wykonane zostaną w technologii bez styku z powierzchnią gruntu.

Wszystkie planowane obiekty budowlane (słupy) zlokalizowane zostaną poza obszarem użytku ekologicznego tj. projektowanego stanowiska słupowego nr 89 w odległości 210 m zaś słupowe nr 88 w odległości 200 m od granic użytku. Poza miejscem lokalizacji stanowisk słupowych konieczne są do wykonania prace związane z rozwieszeniem przewodów napowietrznych. W celu wykluczenia ingerencji w obszar użytków ekologicznych planuje się zastosowanie metody montażu bez styku z gruntem. Zastosowanie tej metody pozwala na wykonywanie prac pomiędzy wskazanymi stanowiskami słupowymi wyłącznie napowietrznie, bez konieczności wejścia na tereny chronione oraz bez tworzenia negatywnego wpływu na florę i faunę. W związku z planowaną bezdotykową, w stosunku do powierzchni terenu, technologią montażu i zawieszenia przewodów, oddziaływanie na tereny między stanowiskami słupów nie wystąpi. Podczas prac realizacyjnych dojazd do miejsca wykonywania prac związanych z posadowieniem projektowanego stanowiska słupowego nr 89 i

demontażem istniejącego stanowiska słupowego nr 91 (znajdujących się poza obszarem użytku) odbywać się będzie od strony południowo-zachodniej z istniejącej drogi leśnej, a następnie istniejącym pasem technicznym linii energetycznej. W związku z planowanymi pracami przewiduje się, iż nie nastąpi zniszczenie obszaru użytku ekologicznego. Na czas prac obszar ten zostanie wygradzony kolorowymi taśmami. Droga dojazdowa, w istniejącym pasie technicznym linii, w całości będzie poprowadzona poza granicą płata siedliska przyrodniczego. Prace realizacyjne prowadzone będą bez możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na obszar wygradzonego użytku ekologicznego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na szczególne cele ochrony użytku ekologicznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać zakazów obowiązujących w granicach użytku ekologicznego. Nie przewiduje się niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obszaru użytku, jak również wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. W związku z prowadzonymi pracami nie dojdzie do uszkodzenia czy też zanieczyszczenia gleby. Planowane prace związane z przebudową napowietrznej linii w rejonie użytku ekologicznego wykonane zostaną bez dokonywania zmian stosunków wodnych nie dojdzie również do likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych. Ponadto nie przewiduje się wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie prowadzić do umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, jak również zbioru, niszczenia, uszkodzania roślin i grzybów. Planowane prace związane z przebudową napowietrznej linii nie są związane również z umieszczaniem tablic reklamowych.

Przeanalizowano również wpływ posadowienia nowoprojektowanych stanowisk słupowych pod względem ich wpływu na stosunki gruntowo-wodne. Analiza dostępnych danych geologicznych w serwisie GEOLOG prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazała, iż podłożu występują głównie grunty niespoiste oraz do głębokości 3 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych (otwór 0048-0458 zlokalizowany w odległości ok. 140 m od stanowiska nr 88). Mając na względzie poczynione analizy, jako rozwiązanie realizacyjne planuje się dostawę i montaż prefabrykowanych elementów fundamentowych ze scalaniem ich w miejscu posadowienia, co wiązać się będzie z mniejszą ingerencją w powierzchnię gruntu. Przy zastosowaniu fundamentów prefabrykowanych planuje się dostawę poszczególnych elementów z wykorzystaniem transportu o niższym tonażu, przy niewiele większej częstotliwości przejazdów. Takie rozwiązanie charakteryzować się będzie mniejszą ingerencją w strukturę gruntu od wariantu wykorzystania samochodów o dużym tonażu. W przypadku wystąpienia w miejscu lokalizacji stanowiska słupowego niestabilnego podłoża (np. torfów, namułów) konieczne będzie zastosowanie fundamentów pośrednich,

np. palowych o głębokości posadowienia dostosowanej do głębokości zalegania gruntu nośnego. Dla projektowanych stanowisk słupowych wykonane zostaną szczegółowe badania geologiczne parametrów gruntu (odwiert + badania laboratoryjne), które określą m.in. poziom zwierciadła wód gruntowych. Określenie finalnego rodzaju fundamentu, jego kształtu i wymiarów, wykonane zostanie w oparciu o szczegółowe rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów poniżej projektowanego poziomu posadowienia do wymaganej głębokości, zależnej od typu projektowanego fundamentu. W przypadku konieczności wykonania odwodnienia wykopów pozyskane zostaną wszelkie niezbędne decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie konieczności zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe, które jest najprostszym sposobem ochrony wykopów przed szkodliwym działaniem wody i wykonywane jest przy użyciu np. igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczane są obok lub wokół wykopu i podłączane są do kolektorów ssących, ciąg kolektorów z kolei do pompy podciśnieniowej, co umożliwia zassanie wody z igłofiltrów z poziomu filtra i następnie jej powierzchniowe odprowadzanie. Zastosowanie igłofiltrów pozwala na czasowe, nietrwale obniżenie poziomu wody w gruncie, co umożliwi wykonanie fundamentów. Z uwagi na krótki czas ewentualnego odwodnienia wykopów (standardowo ok. 3-4 dni) oraz powierzchniowe odprowadzanie odpompowywanej wody nie przewiduje się wystąpienia zmian w środowisku gruntowo – wodnym. Ewentualne szczegółowe rozwiązania dotyczące odwodnienia określone zostaną na etapie wykonawstwa w dostosowaniu do zastanego stanu. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, realizacja prac odbywać się będzie pod nadzorem przyrodniczym. Jeśli będzie to konieczne, powzięte zostaną dodatkowe działania, wskazane przez przyrodnika. Wykonanie nowoprojektowanych stanowisk słupowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia bądź presji dla cennych ekosystemów na obszarze użytku

ekologicznego. Planowana inwestycja nie będzie mieć wpływu na zmianę istniejących stosunków wodnych.

Teren inwestycji w rejonie między projektowanymi słupami nr 144 i 145 przebiegać będzie: przez użytek ekologiczny **Ostoja 1 Dzikowisko** przy granicy użytku **Ostoja 2** oraz w odległości ok. 60 m na wschód od użytku **Ostoja 3** oraz ok. 100 m od użytku **Ostoja 4**. Wszystkie ww. użytki ekologiczne ustanowione zostały w drodze uchwały nr XXXVI/318/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 2326). Inwestycja graniczyć będzie także z użytkiem ekologicznym **Ostoja 5 Płat nieużytkowanej roślinności**, ustanowionym

w drodze uchwały nr LV/504/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 4057). W granicach ww. użytków ekologicznego obowiązują zakazy: niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obszaru; uszkodzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej; likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych; zmiany sposobu użytkowania ziemi oraz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną i łowiecką. Burmistrz Kobylnicy postanowieniem znak GPŚ-PE.6220.11.2026 z dnia 28.05.2026 r. (wpływ 09.06.2026 r.) uzgodnił pozytywnie możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w granicach użytku ekologicznego Ostoja 1 Dzikowisko.

W przypadku użytków ekologicznych Ostoja 2, Ostoja 3, Ostoja 4 i Ostoja 5 Płat nieużytkowanej roślinności, na ich obszarze nie zaplanowano lokalizowania żadnego z nowoprojektowanych stanowisk słupowych oraz nie będą przecinać ich również napowietrzne przewody linii. Najmniejsza odległość projektowanego stanowiska słupa nr 145 od granicy ww. użytków wyniesie ok. 32 m, a od stanowiska nr 144 – ok. 170 m. Nie przewiduje się również jakiegokolwiek fizycznej ingerencji w obszary tychże użytków. W przypadku użytku ekologicznego Ostoja 1 Dzikowisko podkreślić należy, że aktualnie w jego obszarze nie jest zlokalizowane żadne stanowisko słupowe oraz zgodnie z projektem nie zostanie zlokalizowane żadne z nowoprojektowanych stanowisk słupowych. Teren użytku ekologicznego przecinają jedynie napowietrzne przewody linii (odcinek pomiędzy projektowanymi słupami

nr 144

a nr 145). Nie przewiduje się również jakiegokolwiek fizycznej ingerencji w obszar użytku. Poza miejscem lokalizacji stanowisk słupowych konieczne są do wykonania prace związane z rozwieszeniem przewodów napowietrznych. W celu wykluczenia ingerencji w obszar użytków ekologicznych planuje się zastosowanie metody montażu bez styku z gruntem. W związku z planowaną bezdotykową, w stosunku do powierzchni terenu, technologią montażu i zawieszenia przewodów, nie wystąpi między stanowiskami słupowymi oddziaływanie na szatę roślinną, jak również chronioną faunę na terenie użytku. Wszystkie planowane obiekty budowlane (słupy) zlokalizowane zostaną poza obszarem użytku ekologicznego Ostoja 1 Dzikowisko, tj. projektowane stanowisko słupowe nr 145 - w odległości ok. 24 m, zaś stanowisko słupowe nr 144 - w odległości ok. 170 m od granic użytku. Podczas prac realizacyjnych dojazd do miejsca wykonywania prac związanych z posadowieniem projektowanego stanowiska słupowego nr 145 oraz demontażem istniejącego stanowiska słupowego w tym rejonie (znajdujących się poza obszarem użytków) odbywać się będzie od strony północnej istniejącą drogą (dz. 278, obręb Lulemino) a następnie przez tereny rolne. Dojazd do miejsca wykonywania prac związanych z posadowieniem projektowanego stanowiska słupowego nr 144 oraz demontażem istniejącego stanowiska słupowego w tym rejonie (znajdujących się poza obszarem użytków) odbywać się będzie od strony północnej istniejącą drogą (dz. 278) a następnie duktem leśnym i pasem technicznym linii energetycznej. Planowane drogi dojazdowe będą w całości poprowadzone poza granicami pól siedlisk przyrodniczych ww. użytków ekologicznych. Obszar przedmiotowych użytków ekologicznych zostanie wygradzony za pomocą kolorowych taśm. W związku z planowanymi pracami nie przewiduje się jakiegokolwiek ingerencji w ww. użytki, a prace realizacyjne prowadzone będą bez możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na ich obszar.

Zakres prac w prześle 144-145 przewiduje:

- wykonanie nowoprojektowanego stanowiska słupowego nr 144 na działce nr 70, obr. Lulemino gm. Kobylnica w rejonie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii (fundamenty i konstrukcja)

wraz z demontażem istniejącego stanowiska słupowego (fundamenty i konstrukcja) znajdującego się w odległości 11 m od niego (w kierunku południowym w osi linii);

- wykonanie nowoprojektowanego stanowiska słupowego nr 145 na działce nr 312, obr. Lulemino gm. Kobylnica w rejonie istniejącego korytarza ochrony funkcyjnej linii (fundamenty i konstrukcja) wraz z demontażem istniejącego stanowiska słupowego (fundamenty i konstrukcja) znajdującego się w odległości 9 m od niego (w kierunku północnym w osi linii);
- montaż przewodów napowietrznej linii wraz z osprzętem pomiędzy stanowiskami - w celu wyeliminowania oddziaływania zamiarowanych robót na grunt między słupami, prace związane z montażem przewodów roboczych wykonane zostaną w technologii bez styku z powierzchnią gruntu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na szczególne cele ochrony ww. użytków ekologicznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać zakazów obowiązujących w ich granicach. Nie przewiduje się niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru użytku. W związku z prowadzonymi pracami nie dojdzie do uszkodzenia i zanieczyszczania gleby. Planowane prace związane z przebudową napowietrznej linii w rejonie użytku ekologicznego wykonane zostaną bez dokonywania zmian stosunków wodnych nie dojdzie również do likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych. Ponadto nie przewiduje się aby przebudowa spowodowała zmianę sposobu użytkowania ziemi. Planowane prace związane z przebudową napowietrznej linii nie będą również prowadziły do umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych.

Dodatkowo przeanalizowano również wpływ posadowienia nowoprojektowanych stanowisk słupowych pod względem ich wpływu na stosunki gruntowo-wodne. Analiza dostępnych danych geologicznych w serwisie GEOLOG prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazała, iż podłożu występują głównie grunty niespoiste oraz do głębokości 4,5 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych (otwór 0020-0579 zlokalizowany w odległości ok. 290 m od stanowiska nr 145). Mając na względzie poczynione analizy, jako rozwiązanie realizacyjne planuje się dostawę i montaż prefabrykowanych elementów fundamentowych ze scalaniem ich w miejscu posadowienia. Przy zastosowaniu fundamentów prefabrykowanych planuje się dostawę poszczególnych elementów z wykorzystaniem transportu o niższym tonażu, przy niewiele większej częstotliwości przejazdów. W przypadku wystąpienia w miejscu lokalizacji stanowiska słupowego niestabilnego podłoża (np. torfów, namułów) konieczne będzie zastosowanie fundamentów pośrednich np. palowych o głębokości posadowienia dostosowanej do głębokości zalegania gruntu nośnego. Dla projektowanych stanowisk słupowych wykonane zostaną szczegółowe badania geologiczne parametrów gruntu (odwiert + badania laboratoryjne), które określą m.in. poziom zwierciadła wód gruntowych. Określenie finalnego rodzaju fundamentu, jego kształtu i wymiarów, wykonane zostanie w oparciu o szczegółowe rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów poniżej projektowanego poziomu posadowienia do wymaganej głębokości, zależnej od typu projektowanego fundamentu. W przypadku konieczności wykonania odwodnienia wykopów pozyskane zostaną wszelkie niezbędne decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie konieczności zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe, które jest najprostszym sposobem ochrony wykopów przed szkodliwym działaniem wody i wykonywane jest przy użyciu np. igłofiltrów. Wykonanie nowoprojektowanych stanowisk słupowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji nie będzie mieć żadnego wpływu oraz nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia czy presji dla cennych ekosystemów na obszarze użytków ekologicznych. Planowana inwestycja nie będzie mieć wpływu na zmianę istniejących stosunków wodnych. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, realizacja prac prowadzona będzie pod nadzorem przyrodniczym.

Przebudowywana linia 110 kV na odcinku od stanowiska słupowego nr 129 do nr 173 przebiegać będzie w **otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi**. Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu jej zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Głównym celem ochronnym otuliny Parku jest zabezpieczenie terenu parku przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Dla otuliny parku nie określono zakazów. Przedsięwzięcie nie spowoduje znacząco negatywnego wpływu na otulinę

Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Przebudowa linii mieści się w charakterze dotychczasowego zagospodarowania i nie naruszy celów ochrony Parku ani jego otuliny. Inwestycja nie będzie prowadzić do znaczącego pogorszenia powiązań ekologicznych ani walorów krajobrazowych, nie naruszy istotnie funkcji otuliny jako strefy buforowej.

Innymi najbliższymi położonymi obszarami chronionymi, objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w promieniu 5 km od granic terenu przedsięwzięcia są:

- ☐ ok. 0,1 km na północny zachód rezerwat przyrody Rezerwat na Rzece Grabowej;
- ☐ ok. 0,3 km na wschód użytek ekologiczny Słupskie Starorzecze;
- ☐ ok. 0,3 – 0,8 km na południe trzy użytki ekologiczne ustanowione uchwałą nr XII/145/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie: uznania za użytki ekologiczne gruntów z terenu Nadleśnictwa Miastko;
- ☐ ok. 0,4 km na północ użytek ekologiczny Przy Grabowej;
- ☐ ok. 0,4 km na zachód użytek ekologiczny Zakole Bystrzenicy – Pole Pardusa;
- ☐ ok. 0,7 km na wschód obszar Natura 2000 Dolina Słupi PLB220052;
- ☐ ok. 0,7 km na wschód Park Krajobrazowy Dolina Słupi;
- ☐ ok. 0,9 km na północ użytek ekologiczny Żwirowa;
- ☐ ok. 0,9 km na zachód użytek ekologiczny W zakolu Wieprzy;
- ☐ ok. 1,0 km na zachód obszar Natura 2000 Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022;
- ☐ ok. 1,0 km na wschód użytek ekologiczny Ciecholub Huta;
- ☐ ok. 1,1 km na południe Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibską Górą;
- ☐ ok. 1,4 km na północ użytek ekologiczny Kalce;
- ☐ ok. 2,2 km na wschód użytek ekologiczny Starorzecze przy ujściu Kwaczej;
- ☐ ok. 2,3 km na zachód użytek ekologiczny Światowid;
- ☐ ok. 2,3 – 2,9 km na południe dwa użytki ekologiczne ustanowione uchwałą nr 94/III/2000 Rady Miejskiej w Polanowie;
- ☐ ok. 2,5 km na zachód użytek ekologiczny Łąka Storczykowa;
- ☐ ok. 2,6 km na zachód użytek ekologiczny Grodzisko;
- ☐ ok. 2,9 km na zachód użytek ekologiczny Borzystaw;
- ☐ ok. 3,1 km na południe obszar Natura 2000 Jezioro Bobięcińskie PLH320040;
- ☐ ok. 3,1 km na południowy zachód otulina rezerwatu przyrody Wapienny Las;
- ☐ ok. 3,2 km na zachód użytek ekologiczny Stare koryto Wieprzy;
- ☐ ok. 3,3 km na wschód użytek ekologiczny Wyróbisko – Mały laszek;
- ☐ ok. 3,3 km na południowy zachód rezerwat przyrody Wapienny Las;
- ☐ ok. 3,6 km na wschód dwa użytki ekologiczne ustanowione uchwałą nr XXXII/388/2001 Rady Gminy Kobylnica z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczne;
- ☐ ok. 3,7 km na południe użytek ekologiczny Jezioro Bobięcińskie Wielkie;
- ☐ ok. 4,2 km na wschód użytek ekologiczny ustanowiony uchwałą nr VII/103/2003 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczne;
- ☐ ok. 4,5 km na zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Polanowa;
- ☐ ok. 4,6 km na zachód użytek ekologiczny ustanowiony w drodze uchwały nr IV/37/98 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów z terenu Nadleśnictwa Bobolice;
- ☐ ok. 4,6 km na wschód otulina rezerwatu przyrody Torfowisko Potoczek;

- ok. 4,7 km na południowy zachód użytek ekologiczny ustanowiony uchwałą nr 80/XVII/2004 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie: uznania za użytek ekologiczny.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. Analizowany obszar inwestycji obejmuje głównie tereny użytkowane rolniczo (grunty orne, łąki), jak również tereny leśne (w obszarach leśnych linia przebiega w istniejących korytarzach funkcyjnych). Powyższe uwarunkowania nie stanowią środowiska sprzyjającego występowaniu cennych lub chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowego funkcjonowania obszarów chronionych. Nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań zarówno pośrednich jak i bezpośrednich. Przebieg napowietrznej linii WN jest wariantem optymalnym środowiskowo, zapewniającym odsunięcie od miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej. Etap budowy, podobnie jak etap eksploatacji, nie będzie mieć negatywnego wpływu na gatunki i siedliska oraz integralność żadnego z obszarów. Nienaruszona zostanie integracja obszarów, gdyż przedsięwzięcie przebiega w terenie przekształconym, po istniejącym śladzie.

Planowana inwestycja przebiegać będzie poza terenem, na którym znajdują się pomniki przyrody. Najbliższymi położonymi pomnikami przyrody względem przedmiotowej linii 110 kV są następujące pomniki:

1. dąb szypułkowy *Quercus robur* ustanowiony w drodze rozporządzenia nr 2/90 Wojewody Słupskiego z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – w odległości 49 m od osi linii;
2. grupa drzew – 2 szt. – dąb szypułkowy *Quercus robur* ustanowione w drodze rozporządzenia nr 2/90 Wojewody Słupskiego z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – w odległości 58 m od osi linii;
3. grupa drzew – 2 szt. – dąb szypułkowy *Quercus robur* ustanowione w drodze rozporządzenia nr 2/90 Wojewody Słupskiego z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – w odległości 85 m od osi linii;
4. jabłoń dzika *Malus sylvestris* ustanowiona w drodze rozporządzenia nr 51/95 Wojewody Słupskiego z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – w odległości 87 m od osi linii.

W odległości ok. 60 m od jednego z drzew (pomnika przyrody nr 1) demontowane będzie istniejące stanowisko słupowe. Prace ziemne, z racji odległości od drzewa, nie spowodują uszkodzenia systemu korzeniowego oraz nie spowodują zmian w poziomie wód gruntowych. Oddziaływanie planowanej inwestycji na wymienione pomniki przyrody będzie znikome z uwagi na: brak robót ziemnych w obrębie systemów korzeniowych ww. pomników, brak prac w strefach ochronnych pni, brak zagęszczania gleby w ich bezpośrednim otoczeniu, krótkotrwałe oddziaływania akustyczne o niskiej intensywności oraz niepowodujące stresu fizjologicznego drzew. Na etapie eksploatacji inwestycji nie wystąpi stała emisja hałasu i intensywny ruch ludzi i sprzętu, brak będzie również zmian mikroklimatycznych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew oraz oddziaływań na stosunki wodne w miejscu występowania pomników. Infrastruktura funkcjonować będzie pasywnie, a jej obecność nie wpłynie na procesy fizjologiczne drzew pomnikowych, takie jak: przewodzenie wody, asymilacja i stabilność statyczna. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu ani walorów pomników przyrody.

Analizując lokalizację przedsięwzięcia na tle przebiegu korytarzy ekologicznych stwierdzono, iż przedsięwzięcie przebiega się na łącznym odcinku ok. 35,5 km w obrębie korytarza ekologicznego **Puszcza Koszalińska GKPN-18**. Korytarz GKPN-18 stanowi ponadregionalny ciąg ekologiczny łączący kompleksy leśne Pomorza Środkowego i funkcjonuje jako ważna trasa migracji ssaków dużych (m.in. jeleń, sarna, dzik, sporadycznie wilk), ssaków średnich i drobnych. Korytarz ma charakter szerokopasmowy (krajobrazowy) i obejmuje mozaikę lasów, zadrzewień, pól, dolin cieków oraz infrastruktury liniowej już istniejącej. Należy podkreślić, iż przebudowywana linia 110 kV przebiega w istniejącym korytarzu ochrony funkcyjnej linii, który funkcjonuje od wielu dekad. W ramach prac nie wprowadza się nowej bariery w przestrzeni, gdyż przebudowa linii nie zmienia przebiegu osi ani nie poszerza pasa ochrony funkcyjnej linii ponad zakres utrzymywany dotychczas. Ponadto inwestycja nie

wymaga budowy nowych dróg istotnie zmieniających użytkowanie terenu. Oznacza to, że linia jest elementem już wbudowanym w środowisko, a zwierzęta mają wypracowane ścieżki przejść, są przyzwyczajone do jej istnienia i ewentualnych utrudnień podczas pokonywania tej przeszkody, tym bardziej, że w czasookresie funkcjonowania tej linii prowadzone były roboty modernizacyjne i eksploatacyjne związane z usuwaniem awarii.

W celu minimalizacji oddziaływań na etapie realizacji inwestycji tutejszy Organ nałożył warunki precyzujące sposób prowadzenia prac budowlanych – nie będą się one odbywać jednocześnie na całej długości linii. Roboty budowlane powodować mogą punktowe płoszenia zwierząt kopytnych. Należy podkreślić, że zwierzęta będą mieć możliwość przemieszczania poza odcinkiem, na którym będą prowadzone prace. Największą uciążliwością dla zwierząt będą prace budowlane podczas demontażu i budowy nowych stanowisk słupowych. Obejmą one jednak stanowiska punktowe i nie będą stanowiły bariery dla przemieszczania się zwierząt. Podczas trwania inwestycji przewiduje się jedynie ograniczone czasowo oraz przestrzennie wygrodzenia taśmami oraz płótkami herpetologicznymi, które nie stanowią bariery migracyjnej dla dużych zwierząt, a są one wykonywane na celu ochrony siedlisk i gatunków chronionych (kumak). Aby dodatkowo zabezpieczyć drożność korytarza w trakcie realizacji robót, przewiduje się prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, a także rekultywację miejsc czasowo zajętych po zakończeniu prac oraz ograniczenie czasowe prac hałaśliwych. Po zakończeniu robót przywrócony zostanie pierwotny sposób użytkowania terenu. Na etapie eksploatacji linia elektroenergetyczna WN 110 kV funkcjonuje jako infrastruktura pasywna, niewymagająca stałej obsługi ani ciągłej obecności personelu. Oddziaływanie środowiskowe w normalnym trybie użytkowania będzie znikome i ograniczy się do okresowych czynności kontrolnych. Potencjalne oddziaływania środowiskowe mogą wystąpić wyłącznie incydentalnie, w sytuacjach awarii technicznych, uszkodzeń wywołanych przez czynniki losowe (silny wiatr, oblodzenie, upadek drzew) lub prac eksploatacyjnych i naprawczych. W sytuacjach awaryjnych i podczas prac naprawczych oddziaływanie będzie mieć charakter incydentalny, krótkotrwały i odwracalny. Eksploatacja, czynności eksploatacyjne oraz awarie nie będą prowadzić do ograniczenia drożności terenu, pogorszenia stanu środowiska ani negatywnego wpływu na komponenty przyrodnicze. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na drożność korytarza ekologicznego Puszcza Koszalińska GKPN-18 na etapie realizacji oraz eksploatacji, a zastosowane środki minimalizujące pozwolą ograniczyć możliwość pogorszenia jego funkcjonowania.

W kontekście wpływu inwestycji na krajobraz podkreślić należy, że linia 110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska jest linią istniejącą, wybudowaną w 1964 r. W otoczeniu obszaru objętego przedsięwzięciem występuje głównie krajobraz kulturowy tworzących mozaikę użytków rolnych, pól uprawnych i łąk, lasów i zadrzewień a także zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej. Po przekroczeniu obwodnicy Słupska linia przechodzi przez tereny przemysłowe i tereny zabudowane - przedmieścia miasta Słupsk. W przedmiotowym przypadku najcenniejsze tereny obszarów chronionego krajobrazu, przez które przebiega inwestycja - Okolice Żydowo-Biały Bór oraz Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic - (fragmenty lasów (buczyny) w okolicach jezior Bobieckiego Wlk. i Cieszyńskiego oraz torfowiska (wysokie i przejściowe) przy południowym brzegu J. Bobieckiego Wlk. otoczone lasami) - znajdują się w znacznej odległości od terenu inwestycji. Oddziaływania planowanej inwestycji na krajobraz dotyczą potencjalnych zmian w sposobie postrzegania otoczenia wokół niej. Zmiany krajobrazu w strefie oddziaływania przedsięwzięcia będą w rzeczywistości niewielkie. Planowana do przebudowy linia napowietrzna WN 110 kV jest linią istniejącą i wkomponowaną obecnie w teren całego otoczenia. Po przebudowie linii 110 kV, na etapie eksploatacji, w krajobrazie zaistnieją jedynie nowe słupy o „maskującej” kolorystyce nawiązującej do otoczenia. Realizacja inwestycji nie wywoła istotnych negatywnych zmian w krajobrazie analizowanego obszaru - projektowane przeznaczenie terenu będzie tworzyć harmonijną całość. Linia tworzyć będzie element stanowiący istotną część struktury krajobrazu, jednakże jej oddziaływanie będzie punktowe i powtarzalne. Konstrukcje słupów linii napowietrznej będą w krajobrazie rytmicznym i powtarzalnym elementem. Z punktu widzenia zachowania walorów estetyki i krajobrazu przebudowywana linia przebiegać będzie po obecnej swojej trasie a zatem nie będzie wprowadzać negatywnych zmian. Sposób zagospodarowania terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom, natomiast elementy wyposażenia i uporządkowanie terenu oraz pomalowane konstrukcje wsporcze linii wpłyną korzystnie na walory estetyczne tego rejonu. Brak

zmiany przebiegu modernizowanej linii skutkować będzie subtelными zmianami w krajobrazie, niezauważalnymi dla potencjalnego odbiorcy wizualnego. Obszary krajobrazowe i obiekty zabytkowe, znajdujące się poza terenem inwestycji (przebudowywanej linii WN 110 kV), nie utracą wartości na walorach fizjonomicznych krajobrazu ani na etapach budowy inwestycji ani w czasie jej eksploatacji.

W ramach prac związanych z realizacją przedsięwzięcia niezbędne będzie wykonanie wycinki eksploatacyjnej dla terenów leśnych. Wycinki prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków. W trakcie sezonu lęgowego ptaków, sporadyczne prace wycinkowe będą mogły być wykonywane wyłącznie po stwierdzeniu przez ornitologa braku gniazdowania ptaków i obecności innych zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz po uzyskaniu zgody na odstąpienie od zakazów od właściwego miejscowo RDOŚ. Przewiduje się, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew mających istotne znaczenie dla ptaków (dziuplastych oraz z czynnymi budkami lęgowymi). Pozostające w zasięgu prac drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia zabezpieczone będą przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi - zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami nałożonymi w niniejszej decyzji. Zakres wycinki prowadzony będzie zgodnie z warunkami zachowania normatywnych odległości do drzew i krzewów określonymi w normie PN-EN-50341-2-22:2016-04 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski i będzie wykonany w pasie o szerokości ok. 18 m (po 9 m +/- 1m od osi linii). W stanie istniejącym dla zapewnienia bezpieczeństwa linii konieczna będzie również wycinka eksploatacyjna. Należy jednak podkreślić, że planowana do przebudowy linia elektroenergetyczna 110 kV przebiega w obecnie wytyczonym i użytkowanym korytarzu ochrony funkcyjnej. Przedmiotowa linia energetyczna jest w ciągłej eksploatacji i nie występują w jej przebiegu znaczne ilości drzew i krzewów. W związku z naturalnym wzrostem drzew i krzewów oraz roślinności powstałej w wyniku samosiewów oraz nasadzeń wykonanych przez prywatnych właścicieli (pomimo ograniczeń wynikających z ogólnych ograniczeń), koniecznym będzie wykonanie niezbędnych wycinek / przecinek, dostosowując to do wymogów liczonych według przywołanego wyżej wzoru (norma PN-EN 50341-3-22). W związku z planowaną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania linii, wycinką drzew i krzewów, nie dojdzie do znaczących zmian struktury krajobrazu i wpływu na sposób funkcjonowania ekosystemu w szerszej skali. Ze względu na fakt, iż w planowanych do usunięcia drzewach i krzewach nie stwierdzono występowania gniazd, dziupli i budek lęgowych, planowana wycinka nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko. Należy podkreślić, iż jest to linia istniejąca, posiadająca obecnie pas ochrony funkcyjnej, w którym drzewa i krzewy podlegają regularnym wycinkom i przecinkom. W ramach rekompensaty za zniszczone potencjalne siedliska lęgowe ptaków wykorzystujących dziuple, nałożono warunek montażu skrzynek lęgowych na terenie Lasów Państwowych. Budki lęgowe dla ptaków należy zlokalizować na terenach leśnych, gdzie nie będą dokonywane cięcia rębne przez okres minimum 10 lat, mogące wpłynąć na skuteczność kompensacji. Skrzynki lęgowe zamontowane zostaną w obrębie do 10 km od rejonu przedsięwzięcia. Wybór dokładnej lokalizacji skrzynek oraz ich typ ustalone zostaną z właściwym miejscowo Nadleśnictwem oraz przeprowadzone pod nadzorem specjalisty przyrodnika - ornitologa.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono łącznie występowanie 40 gatunków ptaków. Najliczniejszym gatunkiem był skowronek polny stwierdzony w liczbie 148 sztuk. Dużą grupę ptaków stanowiły ptaki terenów leśnych z uwagi na to że spora część linii energetycznej przebiega przez tereny zalesione. Większość obserwacji dotyczyła drobnych ptaków wróblowatych. Dla tej grupy awifauny linie energetyczne nie stanowią poważnego zagrożenia. Ich przeloty odbywają się na niskich wysokościach i istnieje małe ryzyko kolizji z przewodami elektrycznymi bądź stanowiskami słupowymi. Podczas migracji duże ptaki (gęsi, żurawie, szponiaste) przemieszczają się na znacznych wysokościach. Wysokość przelotów eliminuje możliwość masowych kolizji z liniami energetycznymi.

Słupy linii niskiego i średniego napięcia często wykorzystywane są przez ptaki jako miejsce gniazdowania szponiastych, krukowatych, bociana białego oraz jako czatownie dla szponiastych, z których ptaki obserwują okolicę. W celu zwiększenia widoczności linii dla ptaków planuje się montaż na przewodach odgromowych znaczników ostrzegawczych zwiększających widoczność przewodów linii napowietrznej. Ich konstrukcja umożliwia dostrzeżenie przeszkody przez ptaki i zmianę trasy lotu, co eliminuje ryzyko kolizji. Jako znaczniki ostrzegawcze mogą być zastosowane m.in: spiralne znaczniki

przewodów lub ruchome oznaczniki podwieszane na przewodach. Montaż znaczników ostrzegawczych realizowany będzie na odcinkach:

- od nr 13 do nr 31 – stanowi tereny wchodzące w skład obszaru Natura 2000 Dolina Grabowej oraz tereny mogące stanowić lokalny szlak migracyjny ptaków - tereny podmokłe i dolina rzeki;
- od nr 67 do nr 70 – stanowi tereny otwarte i rozlewisko rzeki Dzika na południe od miejscowości Ciecholub - potwierdzony teren intensywnego ruchu ptaków wodno-błotnych na obszarze Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy;
- odcinek od nr 88 do nr 95 – obszary nad rzeką Wieprzą w rejonie miejscowości Kępka oraz w rejonie w kompleksu dawnych stawów rybnych na południowy zachód od przysiółka Żelice Dolne - linia przebiega przez obszar Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy oraz przekracza dolinę rzeki;
- odcinek od nr 149 do nr 150 – odcinek w sąsiedztwie strefy migracji lokalnej awifauny, w szczególności gatunków dużych, dolina rzeki Słupi na zachód od miejscowości Ciecholub (obszar Natura 2000 Dolina Słupi).

Dobór odcinków, na których planowany jest montaż znaczników ostrzegawczych, wynika z faktu, iż są to odcinki przebiegające nad ciekami i dolinami rzecznyymi, obszarami podmokłymi oraz korytarzami ekologicznymi. Miejsca te zlokalizowane w pobliżu obszarów szczególnie wrażliwych lub charakteryzujących się większą intensywnością migracji i aktywności awifauny. W celu wyeliminowania możliwości porażenia dużych ptaków prądem (które mogą jednocześnie dotknąć dwóch przewodów linii lub przewodu i konstrukcji) oraz z koniecznością zabezpieczenia izolatorów wiszących pod poprzecznikami przelotowymi przed ptasimi odchodami, które powodują tzw. zwarcia zabrudzeniowe, planuje się montaż na poprzecznikach przelotowych specjalnych elementów fizycznie uniemożliwiających ptakom siadania na konstrukcji bezpośrednio nad łańcuchem izolatorowym.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nałożono obowiązek prowadzenia porealizacyjnego monitoringu awifauny obejmującego swoim zakresem analizę faktycznej śmiertelności ptaków. Monitoring porealizacyjny prowadzony będzie lokalnie tj. w miejscach w których dla przedmiotowej linii WN wprowadzono działania minimalizujące - w rejonie obszarów Natura 2000, przez które przechodzi linia. Monitoring porealizacyjny wykonany zostanie jako seria badań, mających na celu zweryfikować faktyczne oddziaływanie inwestycji po jej powstaniu oraz ocenę skuteczności zaplanowanych

ww. działań minimalizujących. Monitoring prowadzony będzie na odcinkach pomiędzy słupami numer: od słupa nr 13 do nr 31, od nr 67 do nr 70, od nr 88 do nr 95 a także od nr 149 do nr 150; w okresach migracji wiosennej (od lutego do kwietnia) oraz jesiennej (od września do listopada), wykonując co najmniej po dwie kontrole w każdym miesiącu. Wyniki monitoringu przekazywane będą do właściwego miejscowo RDOŚ.

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej nie potwierdzono obecności rzadkich gatunków fauny, na terenie inwestycji i w jej buforze stwierdzono jedynie obecność gatunków pospolitych i rozpowszechnionych w skali całego kraju. Stwierdzono natomiast występowanie terenów mogących stanowić potencjalne siedliska i miejsca przemieszczeń herpetofauny.

Nie przewiduje się długiego czasu trwania budowy. Niemniej jednak w przypadku pojawienia się na nim gatunków zwierząt objętych ochroną zakazane jest płoszenie tych zwierząt. W celu minimalizowania oddziaływania na zwierzęta, które nagle mogą się pojawić na placu budowy, transport materiałów niezbędnych do budowy prowadzony będzie w obrębie wyznaczonego pasa i wzmoczone zostaną obserwacje miejsca realizacji przedsięwzięcia. Planowane prace nie wymagają wkraczania frontu robót ziemnych bezpośrednio w koryta rzek i rowów melioracyjnych, bądź obszary powierzchniowych zbiorników wodnych i obszarów o charakterze siedlisk wodno-błotnych. Podczas prowadzenia prac budowlanych zwrócona będzie szczególna uwaga na miejsca wykopów, czy przypadkiem żaden osobnik nie przedostał się do wykopu. W razie potrzeby zwierzę zostanie wydobyte i przeniesione w bezpieczne miejsce przez specjalistów z nadzoru przyrodniczego - ostrożnie przy pomocy siatki, codziennie rano

i przed zasypaniem fundamentów. Wykopy prowadzone będą w sposób krótkotrwały i w miarę możliwości szybko zasypanye. W miejscach, gdzie prace przy stanowiskach słupowych realizowane

będą w sąsiedztwie cieków lub terenów podmokłych, planuje się zastosowanie tymczasowych płotków herpetologicznych. Płotki zastosowane zostaną w przypadku wykonywania robót budowlanych w okresie migracji, tj. pomiędzy 1 marca a 31 października. W celu ochrony herpetofauny mogącej potencjalnie występować na terenie inwestycji, płotki herpetologiczne zamontowane zostaną w obszarach:

- pomiędzy stanowiskami słupowymi od 161 do 163 w okolicach Maszkowa,
- pomiędzy stanowiskami słupowymi 143 do 146 w okolicach miejscowości Lulemino,
- pomiędzy stanowiskami słupowymi od 92 do 94 w okolicach siedliska kumaka w okolicach miejscowości Kępka.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia realizacja prac odbywać się będzie pod nadzorem przyrodniczym. Szczegółowe rozmieszczenie tymczasowych płotków herpetologicznych na przedmiotowych obszarach wskaże nadzór przyrodniczy. Tymczasowe wygradzenia, w trakcie wykonywania robót budowlanych, utrzymywane będą w stanie technicznym zapewniającym ich właściwe funkcjonowanie, w szczególności poprzez kontrole ich stanu oraz niezwłoczne dokonywanie bieżących napraw. Po zakończeniu prac płotki zostaną zdemontowane. Każdorazowo przed podjęciem prac, zostanie dokonana kontrola obecności zwierząt w zasięgu planowanych robót, w tym wykopów. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki zostaną odłowione, a następnie przeniesione poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Powyższe czynności prowadzone będą przez specjalistów w zakresie zoologicznym z nadzoru przyrodniczego.

Linia energetyczna w większości przebiega nad polami uprawnymi, które w trakcie badań terenowych na całej powierzchni stanowiły uprawę zbóż, rzadziej kukurydzy i rzepaku, czy roślin okopowych. Intensywne użytkowanie rolnicze z dużym prawdopodobieństwem wyklucza występowanie chronionych gatunków roślin naczyniowych, a także chronionych i rzadkich siedlisk. W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono jeden gatunek rośliny chronionej – kocanki piaskowe. W miejscu jej występowania nie planuje się prac budowlanych, w związku z czym przebieg napowietrznej linii energetycznej nie wpłynie na ten gatunek. Nie potwierdzono występowania również chronionych gatunków grzybów.

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie łącznie 17 płatów należących do 6 siedlisk przyrodniczych - 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*), 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe), 6120* Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*), 3150 Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nymphaeion*, *Potamion*, 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) i 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. Przedmiotowe siedliska występują w postaci niewielkich płatów, lokalnych enklaw lub fragmentów siedlisk wkomponowanych w krajobraz rolniczy lub leśny. Nie stwierdzono rozległych, jednorodnych powierzchni siedlisk chronionych ciągłych przestrzennie wzdłuż całego przebiegu inwestycji. Na terenie siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000 oraz poza tymi obszarami nie przewiduje się wykonania wycinki drzew i krzewów. Jedyna wycinka drzew i krzewów na terenie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony i zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 oraz poza tymi obszarami wykonana zostanie w zakresie usunięcia krzewów oraz podcinki koron drzew i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu linii, a także punktowa wycinka samosiejek jedynie w istniejącym korytarzu ochrony funkcyjnej linii. Planowane prace wykonane zostaną w związku z naturalnym wzrostem drzew i krzewów oraz roślinności powstałej w wyniku samosiewów. Prace ograniczone zostaną do niezbędnego minimum i nie będą prowadziły do zniszczenia siedlisk gatunków chronionych oraz pogorszenia ich stanu. Integralność obszarów siedlisk pozostanie nienaruszona, zaś siedliska

i gatunki zachowają struktury i funkcje ekologiczne. Drzewa na terenie siedlisk, nieprzewidziane do wycinki, zostaną zabezpieczone poprzez ich oznaczenie, zakaz wjazdu sprzętu oraz nadzór przyrodniczy.

W przypadku płatu siedliska przyrodniczego 3150 stwierdzonego w rejonie przęśla 130 – 131 nie wystąpi jakakolwiek ingerencja w ww. płat. Prace związane z rozwieszeniem przewodów

napowietrznych będą wykonane bez styku z gruntem w celu wykluczenia ingerencji w płat siedliska. Wszelkie prace sprzętowe zostaną zlokalizowane w sposób wykluczający wjazd na teren starorzecza i zbiorników wodnych, nie przewiduje się bezpośredniej ingerencji w zbiornik, pogarszania stosunków wodnych. Planowane prace nie ingerują w lustro wody ani w typową roślinność dla siedliska w związku z czym nie prowadzą do pogorszenia stanu ochrony tego siedliska.

Prace demontażowe stanowiska przelotowego słupowego nr 128, znajdującego się w płacie siedliska przyrodniczego 6120, zostaną przeprowadzone bez możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na obszar płatu siedliska. Prace rozbiórkowe tego stanowiska słupowego zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby jak najmniej ingerowały w powierzchnię przysłupową. Demontaż konstrukcji stalowej prowadzony będzie ręcznie poprzez stopniowe rozebranie konstrukcji stanowiska słupowego.

W trakcie eksploatacji napowietrzna linia 110 kV będzie funkcjonować bez wpływu na ww. siedliska chronione. Na etapie eksploatacji linia elektroenergetyczna WN 110 kV funkcjonuje jako infrastruktura pasywna, niewymagająca stałej obsługi ani ciągłej obecności personelu. Oddziaływanie środowiskowe w normalnym trybie użytkowania jest znikome i ogranicza się do okresowych czynności kontrolnych.

Zakłada się, że materiałochłonność i energochłonność podczas prowadzonej realizacji przedsięwzięcia nie będzie odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu działalności prowadzonych wcześniej przez Inwestora. Ilość wykorzystywanych materiałów i urządzeń wynikać będzie z przedmiaru robót i organizacji pracy. Zastosowane w trakcie realizacji rozwiązania techniczne będą nowoczesne

i nie będą stwarzać trwałych, ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska.

Na etapie realizacji dla potrzeb przebudowy nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę. Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się dostaw wody do celów technologicznych. Co do zasady planuje się fundamentowanie w postaci gotowych elementów lub fundamenty indywidualne. Ewentualnie w przypadku konieczności wylania fundamentów odbędzie się to w sposób mechaniczny poprzez dowóz gotowej masy betonowej. Na etapie realizacji woda wykorzystywana będzie tylko do celów socjalno-bytowych zatrudnionych w fazie budowy ekip budowlanych. Woda na cele socjalno-bytowe będzie dostarczana bezpośrednio na zaplecze budowy w formie zbiorników serwisowych oraz wody butelkowanej dla celów spożywczych. Woda pochodzić będzie od dostawcy zewnętrznego, co wyeliminuje jakąkolwiek presję na zasoby wodne środowiska. Woda, jeśli będzie stosowana pomocniczo, pochodzić będzie z sieci wodociągowej lub zbiorników mobilnych i nie wpłynie na stan wód powierzchniowych ani podziemnych. Na etapie eksploatacji przebudowanej linii WN 110 kV nie przewiduje się jakiegokolwiek zużycia wody, w tym również na cele technologiczne. Linia elektroenergetyczna nie będzie realizować żadnych procesów produkcyjnych.

Na etapie realizacji zużycie paliw i energii będzie następować w celu dostawy gotowych elementów i w wyniku pracy sprzętu budowlanego. Na etapie eksploatacji przewiduje się jedynie niewielkie zużycie paliw, które następować będzie w wyniku prac dozorowych - podczas ewentualnych przeglądów. Eksploatacja napowietrznej linii 110 kV nie będzie wymagać zużycia paliw ani energii – poza okresowymi pracami konserwacyjnymi, wykonywanymi raz / dwa razy w roku. Nie występuje zużycie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania linii.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia uciążliwość skoncentruje się głównie na hałasie, który będzie towarzyszył pracy maszyn i urządzeń mechanicznych. Hałas wywołany będzie również transportem dowożącym elementy montowanych słupów. Prace będą wykonywane odcinkami. Ponadto wszelkie uciążliwości związane z etapem budowy ustąpią całkowicie po jej zakończeniu. Mając na uwadze, że prace realizowane będą w porze dziennej ocenia się, że ze względu na emisję hałasu, etap budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla pobliskich mieszkańców.

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze) może wywołać niewielkie lokalne drgania przekazywane przez podłoże (wibracje) w strefie prowadzonych prac. Ich występowanie będzie krótkotrwałe i dotyczyć będzie obszaru maksymalnie do kilkunastu-kilkudziesięciu metrów od miejsca pracy urządzeń. Dlatego nie prognozuje się uciążliwości poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny.

Na etapie eksploatacji wystąpi niewielka emisja energii akustycznej do otoczenia. Źródłem hałasu (szumu akustycznego), wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne, jest ulot z elementów przewodzących linii znajdujących się pod napięciem (głównie z przewodów roboczych) oraz wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach). Jak wskazują wyniki modelowania, planowana do przebudowy linia elektroenergetyczna 110 kV nie będzie źródłem ponadnormatywnych poziomów hałasu a w konsekwencji nie będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko i warunki życia ludzi. Źródło hałasu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska akustycznego dla obszarów objętych ochroną akustyczną. Wytwarzany hałas nie spowoduje odczuwalnych uciążliwości na najbliższych położonych terenach usytuowanych w potencjalnym zasięgu oddziaływania instalacji.

Emisja gazów i pyłów będzie odbywała się w sposób niezorganizowany, miejscowo i zamknie się w granicach terenu budowy. Planuje się wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym), minimalizacja liczby kursów pojazdów. Nie przewiduje się zastosowania innych rozwiązań chroniących środowisko w przypadku krótkotrwałej emisji gazów i pyłów na etapie budowy.

Przedmiotowa linia napowietrzna została zaprojektowana tak, żeby poziomy pól bezpośrednio pod nią nie przekraczały wartości ujętych w normach i rozporządzeniach. To oznacza, że w każdym miejscu pod linią poziom pól jest bezpieczny. Po przebudowie przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV przewody fazowe będą znajdować się na wysokości minimum 6,85 m n.p.t. (zgodnie z wymaganiami Inwestora). W otoczeniu planowanej linii, natężenie pola elektrycznego na wysokości 2,0 m n.p.t. nie przekroczy w żadnym miejscu wartości 10 kV/m (wartość dopuszczalna w miejscach dostępnych dla ludzi wg przepisów). Z przeprowadzonej analizy pola elektromagnetycznego dla wszystkich budynków (mieszkalnych, gospodarczych i niemieszkalnych) zlokalizowanych w pasie 20 m licząc w każdą stronę od osi linii) wynika, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska dla natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. Na trasie całej linii, dla miejsc pod zabudowę mieszkaniową, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego w zakresie składowej elektrycznej (poziom dopuszczalny 1 kV/m) oraz składowej magnetycznej (poziom dopuszczalny 60 A/m).

Nie prognozuje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Na etapie realizacji ewentualne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne może być związane z organizacją zaplecza budowy (miejsca magazynowania odpadów, miejsca stacjonowania maszyn, urządzeń, pojazdów) i z pracami budowlano-montażowymi (używanie sprzętu budowlanego). Zaplecza budowy lokalizowane będą na terenach utwardzonych pozbawionych cenniejszej roślinności, to znaczy poza ekologicznymi użytkami, większymi strefami zakrzewień i pasami naturalnej odnowy flory, poza obszarami leśnymi i podmokłymi, w dużej odległości od rzek, cieków i zbiorników wodnych. W przypadku realizacji odcinków przebiegających przez obszary leśne, podmokłe oraz tereny z zakrzewieniami i zadrzewieniami, główne prace budowlano-montażowe będą wykonywane punktowo i ograniczą się do lokalizacji stanowisk słupowych. W obszarach leśnych, podmokłych oraz strefach zakrzewień i zadrzewień nie przewiduje się zakładania typowych zapleczy budowy oraz miejsc składowania materiałów.

Przewiduje się zlokalizowanie zaplecza budowy poza:

- strefą 100 m od naturalnych brzegów rzek, cieków wodnych i zbiorników wodnych,
- strefą 200 m od terenów zabagnionych lub podmokłych (innych niż cieki i zbiorniki wskazane powyżej),

co w znacznym stopniu ograniczy możliwość potencjalnego zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Do prowadzenia prac budowlanych będą wykorzystywane urządzenia i maszyny sprawne technicznie, o czym będzie świadczyć aktualny przegląd techniczny pojazdów. Nie prognozuje się sytuowania przenośnej/mobilnej stacji paliw a tym samym tankowania pojazdów/maszyn na terenie budowy. W związku z tym nie zaistnieje ryzyko wycieku paliwa do gruntu podczas tankowania. Wszelkie pojazdy i maszyny wymagające paliwa płynnego będą tankowane na stacjach paliw odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do ochrony środowiska gruntowo-wodnego w razie

niekontrolowanego wycieku paliwa. Nie planuje się wykonywania napraw/serwisu wykorzystywanych pojazdów/maszyn/urządzeń na placu budowy. Zaplecze budowy będzie wyposażone w środki do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych oraz innych płynów eksploatacyjnych, tak aby w przypadku ich rozlania czy wycieku, powstałe zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zebrany do odpowiedniego pojemnika materiał, przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.

Na etapie budowy nie będą generowane żadne ścieki do środowiska. Na potrzeby zaplecza sanitarnego użyta zostanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przenośna kabina ze szczelnym zbiornikiem, z której ścieki będą przekazywane do punktu zlewnego na biologiczną oczyszczalnię ścieków. Powstające niewielkie ilości odpadów będą magazynowane w kontenerach/pojemnikach i przekazywane do dalszego zagospodarowania innym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia/pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Miejsce magazynowania odpadów na placu budowy będzie usytuowane możliwie blisko drogi dojazdowej z uwagi na łatwy odbiór odpadów. Z planowanych do wytworzenia odpadów nie prognozuje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Czasowe gromadzenie odpadów będzie krótkotrwałe.

Nie planuje się również odwadniać wykopów i tym samym zmieniać stosunków wodnych na omawianym terenie. Ponadto zakłada się prowadzenie prac ziemnych poza okresami, dla których prognozowane są opady, co wyklucza odwodnienie wykopów z wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Przewiduje się, iż słupy posadowione będą na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Należy jednak mieć na uwadze zmienność głębokości zwierciadła wody w zależności od ukształtowania terenu, pór roku, lat. Dokładne określenie poziomu zwierciadła wód gruntowych nastąpi po przeprowadzeniu szczegółowych badań geologicznych w miejscach lokalizacji stanowisk słupowych. Jednocześnie – zgodnie z zasadą przezorności – wskazuje się możliwość zastosowania tymczasowego odwodnienia, w przypadku gdyby lokalne warunki gruntowo-wodne wymusiły takie rozwiązanie (np. wysoki poziom wód gruntowych). Na etapie realizacji inwestycji, w przypadku wymogu odwodniania stosowane będą przede wszystkim odwodnienia powierzchniowe, przy użyciu np. igłofiltrów. Z uwagi na krótki czas ewentualnego odwodnienia wykopów (standardowo ok. 3-4 dni) oraz powierzchniowe odprowadzanie odpompowywanej wody, nie przewiduje się wystąpienia zmian w środowisku gruntowo – wodnym. Odwodnienie takie będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczone wyłącznie na czas montażu fundamentów stanowisk słupowych.

Na etapie rozmieszczania poszczególnych elementów placu zostaną uwzględnione wszystkie obowiązujące przepisy i normy BHP oraz ochrony środowiska. Na obiekcie umieszczone zostaną takie elementy wyposażenia jak: kontener socjalny, pomieszczenia do przechowywania sprzętu budowlanego, sanitariaty przenośne, kosze na odpady itp. Teren zaplecza budowy będzie utrzymywany w należyтым porządku, a w przypadku wykorzystywania materiałów pylistych w procesie realizacji przedsięwzięcia, będą one magazynowane na zapleczu budowy w sposób ograniczający pylenie, poprzez przykrycie ich np. plandekami.

Etap eksploatacji obiektu wiązać się będzie z wykonywaniem planowanych przeglądów i napraw. W związku z tym przewiduje się wytwarzanie niewielkich ilości odpadów przede wszystkim z grupy 17. Wytwarzane odpady gromadzone będą w sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadający stosowne decyzje w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Nie planuje się magazynowania odpadów na terenie przedsięwzięcia - od razu będą zabierane przez podmiot dokonujący konserwacji i napraw, zgodnie z definicją wytwórcy odpadów. W ramach niniejszego przedsięwzięcia nie planuje się budowania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych i tym samym nie zaistnieje niekontrolowana możliwość przecieku ścieków do gruntu i wód gruntowych.

Sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, jest przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie spowoduje zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Uwzględniając poszczególne etapy przyszłego przedsięwzięcia z jednoczesnym ujęciem jego charakteru oraz przewidywanego czasu pracy, należy stwierdzić, iż nie przyczyni się ono do pogłębienia zmian klimatu.

Powstające odpady będą magazynowane w kontenerach/pojemnikach i przekazywane do dalszego zagospodarowania innym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia/pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Miejsce magazynowania odpadów na placu budowy będzie usytuowane

możliwie blisko drogi dojazdowej z uwagi na łatwy odbiór odpadów. Ziemia z wykopów pod fundamenty będzie gromadzona na placu budowy i zostanie wykorzystana do zasypania wykopów lub rozplantowana w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Niemniej jednak, jeżeli zajdzie sytuacja, iż nadmiar ziemi będzie musiał być wywieziony poza teren robót budowlanych wówczas te ilości będą stanowiły odpad.

Etap eksploatacji obiektu wiąże się z wykonywaniem planowanych przeglądów i napraw. W związku z tym planuje się wytwarzanie niewielkich ilości odpadów. Wytwarzane odpady gromadzone będą w sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadający stosowne decyzje w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Nie planuje się magazynowania odpadów na terenie przedsięwzięcia - od razu będą zabierane przez podmiot dokonujący konserwacji i napraw.

Oddziaływania przedsięwzięcia ograniczą się do terenu, na którym będzie realizowana i eksploatowana linia WN. Z dostępnych danych publicznych wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanej do przebudowy linii wysokich napięć WN 110 kV relacji Żydowo – Słupsk Poznańska, w bezpośrednim rejonie stacji Żydowo od stanowiska słupowego nr 10 do nr 18 równolegle przebiega linia najwyższych napięć NN 400 kV relacji Żydowo Kierzkowo – Słupsk Wierzbęcino. Linie będą równoległe do siebie na odcinku o długości około 2,5 km po czym oddalają się od siebie. Linia WN 110 kV relacji SE Żydowo – Słupsk Poznańska przebiega po stronie wschodniej linii NN 400 kV. Odległość pomiędzy osiami najbliższej z linii wynosi 45 m. Dodatkowo w niedalekiej odległości od ww. linii, po stronie wschodniej, przebiega również linia najwyższych napięć NN 400 kV relacji Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń. W rejonie stacji Żydowo, w miejscu najbliższego zbliżenia tj. na długości przęsła nr 10-11, odległość pomiędzy osiami linii wynosi 110 m. Linia WN 110 kV relacji Żydowo – Słupsk Poznańska przybliży się do linii NN 400 kV relacji Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń ponownie w okolicy słupa nr 25, po czym linie ponownie oddalają się od siebie. Odległość pomiędzy osiami ww. linii w tym miejscu wynosi 225 m. Linia WN 110 kV relacji Żydowo – Słupsk Poznańska przebiega po stronie północno-zachodniej linii NN 400 kV. Na przedmieściach miejscowości Słupsk linia WN 110 kV relacji Żydowo – Słupsk Poznańska potyka się z linią WN 110 kV relacji Słupsk Poznańska – Słupsk Wierzbęcino oraz linią WN 110 kV relacji Słupsk Poznańska – Dębica Kaszubska. Przebudowywana linia WN 110 kV przebiega po stronie wschodniej obu istniejących linii WN 110 kV. Linie będą wzdłuż siebie na odcinku około 1,5 km, tj. od słupa 184 aż do stacji GPZ Słupsk Poznańska. Odległość pomiędzy osiami ww. linii wynosi minimum 40 m i 90 m.

Dla linii WN 110 kV i NN 400 kV biegnących równolegle może dochodzić do skumulowanego oddziaływania linii elektroenergetycznych. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż ww. linie będą w odległościach od siebie minimum 45 m, jak również uwzględniając odpowiednio zaprojektowane najmniejsze odległości przewodów roboczych od ziemi, nie przewiduje przekroczeń wartości dopuszczalnych wartości pola elektromagnetycznego. Z obliczeń przeprowadzonych na potrzeby przedmiotowego postępowania wynika, że w otoczeniu linii napowietrznej 110 kV, natężenie pola elektrycznego na wysokości 2,0 m n.p.t. nie przekroczy w żadnym miejscu wartości 10 kV/m (wartość dopuszczalna w miejscach dostępnych dla ludzi wg przepisów). Ponadto wykonane obliczenia wskazują, że w otoczeniu linii napowietrznej 110 kV, w najbardziej niekorzystnych warunkach jej pracy, natężenie pola magnetycznego na wysokości 2,0 m n.p.t. nie przekroczy w żadnym miejscu wartości 60 A/m (wartość dopuszczalna w miejscach dostępnych dla ludzi wg przepisów). W wyniku przeprowadzonej analizy dobrano tak wysokość stanowisk słupowych, aby nie przekroczony został dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w zakresie składowej elektrycznej - 1 kV/m.

Dodatkowo w ramach odrębnych realizacji, wszystkie istniejące linie napowietrzne średniego napięcia LSN krzyżujące się z projektowaną do przebudowy linią wysokiego napięcia WN 110 kV relacji SE Żydowo – Słupsk Poznańska, zostaną skablowane, a co za tym idzie nie nastąpią żadne oddziaływania skumulowane. Nie przewidziano, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z innymi istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami.

W przypadku napowietrznej linii elektromagnetycznej WN jednym z czynników mający wpływ na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, jest wytwarzany hałas, który może podlegać kumulacji z innymi źródłami hałasu, na przykład źródłami hałasu przemysłowego zakładów / obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. W przypadku planowanego przedsięwzięcia, w strefie oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego, nie są zlokalizowane duże

obiekty przemysłowe, z których emitowany hałas mógłby podlegać skumulowaniu z linią WN. Linia WN przebiega przez tereny farm wiatrowych. Niemniej jednak w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów podlegających kumulacji hałasu pochodzącego z napowietrznej linii WN i obiektów elektrowni wiatrowych nie występują tereny chronione akustycznie. Wobec powyższego ewentualne skumulowane oddziaływanie hałasem nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny terenów wokół planowanego przedsięwzięcia. Niewielkie oddziaływania tj. emisja hałasu, wibracje, emisja gazów i pyłów do powietrza wystąpią jedynie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i nie będą wykroczać poza teren działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W dniu 31.07.2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.27 oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.28 z dnia 31.07.2026 r., działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zapewnił możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym z ww. opiniami organów współdziałających oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie złożyły dodatkowych uwag bądź wniosków.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu ustalił co następuje:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani na względy krajobrazowe;
- w trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane w sposób znaczący ograniczone zasoby środowiska;
- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby zamierzenie przyczyniło się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko;
- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko związane będzie z emisją hałasu i emisją gazów i pyłów do powietrza z maszyn i środków transportu; uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, obejmowały jedynie czas prowadzenia prac;
- ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca zamierzenia, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt podlegających ochronie na obszarach Natura 2000 ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
- planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a także późniejsza eksploatacja obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, nie zwalnia Inwestora z obowiązku, niezależnie od postanowień niniejszej decyzji:

- stosowania przepisów w sprawie warunków technicznych ustanowionych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.);
- uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień;
- realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków dotyczących prawidłowego gospodarowania wodami określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1335), w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji, określonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, określonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach - obowiązki takie, jako istniejące i wiążące z mocy prawa, nie podlegają powtórnemu nałożeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy o oś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Tytułem wydania niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 z późn. zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na ewentualne działania w odniesieniu do gatunków objętych ochroną prawną, przed przystąpieniem do prac, należy uzyskać odrębne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Anna Tchórzewska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. ENERGA OPERATOR S.A. przez pełnomocnika – Pani Magdalena Niškiewicz, ORLEN Projekt S.A., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
2. Strony postępowania przez zawiadomienie
3. aa Sprawę prowadzi: Magdalena Chodorska, tel.: 58 68 36 840 (godz. 10.00-13.00)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
2. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
5. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Załącznik nr 1 do decyzji znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.31

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dwutorowej linii 110 kV relacji Żydowo – Słupsk Poznańska na odcinku od SE Żydowo Kierzkowo do GPZ Słupsk Poznańska, w podziale na przebudowę dwutorowej linii 110 kV Żydowo – Słupsk Poznańska na odcinkach:

- od słupa nr 9A do słupa nr 50 (włącznie),
- od słupa nr 50 do słupa nr 172,
- od słupa nr 172 do bramki w GPZ.

Na trasie projektowanej linii występują skrzyżowania z następującą infrastrukturą: 12x linie SN, droga ekspresowa S6, droga krajowa nr 21, droga wojewódzka, drogi powiatowe, drogi gminne, drogi polne, drogi leśne, linie kolejowe, gazociąg wysokiego ciśnienia, tereny farm wiatrowych, teren GPZ Oblężę, teren SE Kobylnica, teren SE Zajączkowo, zabudowa przemysłowa, zabudowa gospodarcza, rzeka Grabowa, rzeka Dzika, rzeka Wieprza, rzeka Bystrzenica, struga Kwaka, rzeka Kwacza, rzeka Kamieniec, liczne mniejsze ciekі wodne oraz zbiorniki wodne.

W prześle 9A-10 przebudowywana linia 110kV krzyżuje się z linią 400 kV relacji Żydowo – Dunowo.

W prześle 88-89 przebudowywana linia 110kV krzyżuje się z linią kolejową nr nr 405 Piła Główna – Ustka posiadająca własną trakcję elektryczną.

Przebudowa swoim zakresem obejmuje:

- demontaż istniejących stanowisk słupowych i posadowienie nowych stanowisk słupowych w osi istniejącej linii WN-110 kV w tym zmiana lokalizacji stanowisk słupowych w osi linii;
- wymianę przewodów i osprzętu elektroenergetycznych w istniejącej linii napowietrznej WN-110 kV;
- usunięcie kolizji pomiędzy liniami WN 110kV oraz 15 kV i 0,4 kV;
- roboty modernizacyjne na istniejących stacjach elektroenergetycznych.

Przebudowa wykonana zostanie po istniejącej trasie linii WN 110 kV.

Istniejąca, elektroenergetyczna linia 110 kV na całej długości jest linią napowietrzną, dwutorową. Linia wybudowana została na słupach serii Dc1 o trójkątnym układzie przewodów. Istniejące prześło 121 – 122 ze względu na znaczną rozpiętość (615 m), wykonane jest przy użyciu słupów serii M1 (projektowanych dla linii 220 kV) natomiast odcinki od słupa nr 156 do słupa nr 161 oraz od słupa nr 172 do słupa nr 175 zostały wybudowane w oparciu o słupy serii OS24 o beczkowym układzie przewodów. Od czasu budowy linia była dostosowywana do możliwości wprowadzenia dodatkowych stacji 110 kV budowanych wraz z farmami wiatrowymi. W ramach wyprowadzenia mocy z FW Kobylnica w 2010 roku przebudowano słup nr 143 na rozgałęźny, natomiast na potrzeby FW Zajączkowo przebudowano słupy nr 169 i nr 170 na słupy SK/K-2T (specjalne kablowe).

Linia pozostaje w eksploatacji Energa Operator oddział Koszalin.

Linia wybudowana została w 1964 r., zaś w 1972 r. wykonano jej remont kapitalny. Linia w stanie istniejącym składa się z 189 stanowisk słupowych. Na obecnym etapie projektowym (koncepcja) dla ustalonego wariantu trasy zaprojektowano przebudowę linii w oparciu o następujące parametry:

Warunki brzegowe przebudowy		
przewody	przewody fazowe: stalowo - aluminiowe przewody odgromowe	minimalna odległość przewodów fazowych linii 110 kV do terenu będzie wynosić min. 6,85 m maksymalna odległość przewodów fazowych linii 110 kV do terenu będzie wynosić maks. 60 m
stanowiska słupowe	konstrukcje kratowe	wysokość stanowisk słupowych od 24 m do 60 m
fundamenty	fundamenty: prefabrykowane, studniowe, palowe (w zależności od zbadanych warunków gruntowych)	Dla słupów kratowych, w zależności od zbadanych warunków gruntowych, przewiduje się wykonanie fundamentów prefabrykowanych, studniowych lub palowych. Fundamenty prefabrykowane dostarczane będą jako gotowe elementy przewidziane do ustawienia we wcześniej przygotowanym wykopie. Po przygotowaniu podłoża fundament będzie ustawiany w wykopie, pozycjonowany i zasypywany gruntem rodzimym. Fundamenty studniowe są zwykle wykonywane metodą zapuszczania kręgów betonowych, wprowadzenia zbrojenia i zalania betonem. Fundamenty palowe mogą być wykonane jako pale wiercone wielkośrednicowe lub mikropale w rurze osłonowej. Głębokość wykopu pod fundament uzależniona będzie od rodzaju gruntu oraz poziomu wody gruntowej.

Wymiary stanowiska słupowego w podstawie, a w konsekwencji powierzchnia zajęta przez dane stanowisko słupowe, uzależnione są od typu stanowiska słupowego oraz dodatkowo od jego wysokości. Powierzchnia zajęta przez jeden słup będzie zmienna w zależności od ww. danych i dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie mieścić się w przedziale od 15 m² do 100 m².

Łącznie przewiduje się wykonanie około 181 słupów - 34 słupów mocnych i 147 słupów przelotowych.

Biorąc pod uwagę powyższe szacuje się, że łączna powierzchnia zajęta przez wszystkie stanowiska słupowe zaprojektowane na przedmiotowej linii wyniesie maksymalnie do 3700 m².

Powierzchnia zabudowy obejmująca wszystkie elementy przedsięwzięcia łącznie z powierzchnią zajmowaną tymczasowo na czas budowy wyniesie do około 2 000 000 m² = 200 ha.

Dla zaprojektowanych stanowisk słupowych przewiduje się zastosowanie fundamentów prefabrykowanych. W szczególnych przypadkach przewiduje się wykonanie fundamentów terenowych do maks. głębokości 5,0 m p.p.t. W przypadku wystąpienia na stanowisku słupowym gruntu nienośnego lub wysokiego poziomu wód gruntowych, konieczne być może zastosowanie fundamentów pośrednich, np. palowych o głębokości posadowienia dostosowanej do głębokości zalegania gruntu nośnego. Dla wszystkich stanowisk słupowych wykonane zostaną szczegółowe badania geologiczne parametrów gruntu (odwiert + badania laboratoryjne). Określenie ostatecznego rodzaju fundamentu, jego kształtu i wymiarów, zostanie wykonane w oparciu o szczegółowe rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Na obecnym etapie prac projektowych, po analizie ogólnodostępnych danych geologicznych, nie przewiduje się konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów. W przypadku wystąpienia w miejscu lokalizacji stanowiska słupowego niestabilnego podłoża (np. torfów, namulów) konieczne będzie zastosowanie fundamentów pośrednich np. palowych.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie bezdotykowej, w stosunku do powierzchni terenu, technologii montażu i przeciągania przewodów. Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej WN 110 kV odbywać się będzie przy wykorzystaniu najnowszych technologii w dziedzinie budownictwa energetycznego, w zakresie wykonania urządzeń przewidzianych do zainstalowania i w procesie montażu tych urządzeń. Poza projektowanymi stanowiskami słupowymi praktycznie nie będą prowadzone roboty budowlane. Prace związane z montażem przewodów roboczych wykonane zostaną po ustawieniu konstrukcji słupowych przy pomocy dźwigu na uprzednio wykonanych fundamentach. Po zakończeniu montażu konstrukcji słupów możliwe będzie przewieszenie przewodów fazowych oraz odgromowego na nowe konstrukcje wsporcze. Po ustawieniu konstrukcji słupowej w pionie do rolek, uprzednio zamontowanych do słupa w miejscach docelowego prowadzenia przewodów, zostaną wpięte cienkie linki stalowe. W celu wyeliminowania oddziaływania zamierzanych robót na grunt między słupami, prace związane z montażem przewodów roboczych wykonane zostaną w technologii bez styku z powierzchnią gruntu. Montaż nowych przewodów odbywał się będzie poprzez odwijanie ich z bębna (ustawionego przy skrajnym słupie z jednej strony sekcji odciągowej) i wciąganie ich za pomocą linki stalowej i bębna wciągarki ustawionej z drugiej strony tej sekcji. Po ich wciągnięciu, w miejsce rolek zostaną zamontowane izolatory, na których zostaną zamocowane przewody.

Z uwagi na liniowy charakter obiektu roboty budowlane planuje się wykonać etapowo dla poszczególnych odcinków linii. Za odcinki technologiczne planuje się przyjąć sekcje odciągowe linii.

Roboty związane ze stanowiskiem nr 9A realizowane są w ramach odrębnej dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę i nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Słup nr 9A zostanie wybudowany w ramach odrębnego zadania obejmującego swoim zakresem m.in. rozcięcie i wyprowadzenie linii 2x110kV Słupsk Poznańska – GPZ Żydowo do SE Żydowo Kierzkowo, w wyniku czego powstaną m.in. dwa nowe słupy 8 i 9 do których zostaną podwieszone przewody dostosowane do temperatury proj. +80° C wyprowadzony z bramki liniowej w SE Żydowo Kierzkowo i zakończony na słupie nr 9.

Stanowisko słupowe 109 jest stanowiskiem istniejącym, zlokalizowanym na terenie GPZ Obłęż. W ramach prac związanych z przedsięwzięciem będącym przedmiotem niniejszego postępowania, na stanowisku wykonane zostanie przewieszenie przewodów fazowych i odgromowych oraz montaż niezbędnego osprzętu.

W ramach zadania zostaną również skablowane napowietrzne linii elektroenergetyczne SN 15 kV na odcinkach krzyżujących przebudowywaną linię WN 110 kV.

Ponadto przewiduje się prace na stacjach elektroenergetycznych Żydowo oraz Słupsk w celu dostosowania do wprowadzenia linii 110 kV oraz przewidywanych obciążeń prądowych i prognozowanych warunków zwarciowych sieci 110 kV m. in. w zakresie oszynowania, aparatury pierwotnej i wtórnej.

Istnieje również konieczność prac przy GPZ Obłęż w celu podtrzymania pracy farmy wiatrowej Kobylnica, farmy wiatrowej Zajączkowo oraz ciągłości zasilania GPZ Obłęż.

Faza budowy:

1) przygotowanie terenu budowy:

- zabezpieczenie terenu robót,
- usunięcie drzew lub krzewów,
- demontaż istniejących słupów wraz z osprzętem oraz przewodów linii istniejącej, demontaż istniejących fundamentów,
- roboty ziemne: wykopy pod fundamenty obiektów budowlanych, usunięcie zbędnych lub kolizyjnych elementów uzbrojenia terenu,
- wstępne magazynowanie (czasowe przetrzymywanie) wytworzonych odpadów.

2) wykonywanie robót budowlanych:

- instalowanie infrastruktury uzbrojenia terenu,
- budowa obiektów i innych konstrukcji.

3) doprowadzenie terenu robót do stanu właściwego:

- wywóz odpadów,
- usunięcie innych pozostałości po robotach budowlanych,
- zagospodarowanie terenu zielenią.

Faza eksploatacji

- 1) konserwacja i remonty – okresowe przeglądy, naprawa przewodów, ubytków fundamentów, malowanie słupów,
- 2) okresowe przecinki drzew pod linią,
- 3) modernizacja – wymiana przewodów lub słupów.

W związku z planowaną przebudową linii 110 kV, prace na stacjach elektroenergetycznych Żydowo oraz Słupsk będą miały mieć dostosowawczy i modernizacyjny i obejmą w szczególności:

- dostosowanie układów szyn zbiorczych (oszynowania) do nowych parametrów pracy sieci,
- modernizację lub wymianę aparatury pierwotnej (np. wyłączników, odłączników, przekładników),
- modernizację aparatury wtórnej (zabezpieczenia, układy sterowania i telemechaniki),
- dostosowanie układów do zwiększonych obciążeń prądowych oraz zmienionych warunków zwarciowych,
- wykonanie niezbędnych przełączeń i rekonfiguracji układów zasilania.

Dodatkowo, w trakcie realizacji robót liniowych przewiduje się zastosowanie tzw. mostkowania (obejść tymczasowych), tj. tymczasowych połączeń torów prądowych umożliwiających:

- wyłączenie poszczególnych pól liniowych do przebudowy,
- przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości zasilania odbiorców oraz pracy przyłączonych źródeł (w tym farm wiatrowych Kobylnica i Zajączkowo).

W przypadku GPZ Obłężę działania będą ukierunkowane przede wszystkim na:

- utrzymanie ciągłości pracy przyłączonych farm wiatrowych,
- zapewnienie niezawodności zasilania odbiorców,
- dostosowanie układu pracy stacji do zmienionej konfiguracji sieci 110 kV.

Podkreślić należy, że powyższe prace będą mieć charakter techniczno-eksploatacyjny, a nie inwestycyjny w rozumieniu budowy nowych obiektów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
 Anna Tchórzewska
 /podpisano elektronicznie/



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Załącznik nr 2 do decyzji znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2024.MC.31

WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH OBSZAREM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (stan na 27.04.2026 r.)

Lp.	województwo	powiat	gmina	obręb	nr obrębu	nr działki	teryt
1	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	348	220106_5.0001.348
2	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	12	220106_5.0001.12
3	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	347	220106_5.0001.347
4	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	347	220106_5.0001.347
5	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	337/2	220106_5.0001.337/2
6	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	18	220106_5.0001.18
7	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	346	220106_5.0001.346
8	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	10/1	220106_5.0001.10/1
9	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	22	220106_5.0001.22
10	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	337/1	220106_5.0001.337/1
11	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	336/1	220106_5.0001.336/1
12	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	336/4	220106_5.0001.336/4
13	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	336/5	220106_5.0001.336/5
14	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	1/6	220106_5.0001.1/6
15	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	332/2	220106_5.0001.332/2
16	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	74	220106_5.0001.74
17	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	98	220106_5.0001.98
18	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	101	220106_5.0001.101
19	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	332/1	220106_5.0001.332/1
20	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	93	220106_5.0001.93
21	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	85	220106_5.0001.85
22	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	84	220106_5.0001.84
23	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	90	220106_5.0001.90
24	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	7	220106_5.0001.7
25	pomorskie	bytowski	Miastko	Biała	0001	91	220106_5.0001.91
26	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	57/1	320906_5.0207.57/1
27	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	58/1	320906_5.0207.58/1
28	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	81	320906_5.0207.81
29	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Rzeczycza Wielka	0227	520	320906_5.0227.520
30	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	178/4	320906_5.0216.178/4
31	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	61	320906_5.0207.61
32	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	19	320906_5.0210.19
33	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	341	320906_5.0216.341
34	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	199/1	320906_5.0216.199/1
35	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	563/8	320906_5.0210.563/8
36	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	193/6	320906_5.0216.193/6
37	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	189/2	320906_5.0216.189/2
38	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	2/5	320906_5.0210.2/5
39	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	42/1	320906_5.0210.42/1
40	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	190/2	320906_5.0216.190/2
41	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	74/2	320906_5.0207.74/2
42	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	544/2	320906_5.0210.544/2
43	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	543/7	320906_5.0210.543/7
44	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	34	320906_5.0210.34

45	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	82	320906_5.0207.82
46	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	139/1	320906_5.0216.139/1
47	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	343/2	320906_5.0216.343/2
48	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	18	320906_5.0210.18
49	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	74/3	320906_5.0207.74/3
50	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	8/1	320906_5.0210.8/1
51	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	196	320906_5.0216.196
52	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	63	320906_5.0207.63
53	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	543/6	320906_5.0210.543/6
54	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	346	320906_5.0216.346
55	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	191	320906_5.0216.191
56	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	178/2	320906_5.0216.178/2
57	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	334	320906_5.0216.334
58	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	335	320906_5.0216.335
59	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	522/2	320906_5.0210.522/2
60	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	194/4	320906_5.0216.194/4
61	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	74/1	320906_5.0207.74/1
62	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	8/2	320906_5.0210.8/2
63	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	7/1	320906_5.0210.7/1
64	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	543/8	320906_5.0210.543/8
65	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	657	320906_5.0216.657
66	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Wietrzno	0214	563/12	320906_5.0214.563/12
67	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Nowy Żelibórz	0207	70/1	320906_5.0207.70/1
68	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	2/6	320906_5.0210.2/6
69	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	269/1	320906_5.0216.269/1
70	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	36/1	320906_5.0210.36/1
71	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	428	320906_5.0216.428
72	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	22	320906_5.0210.22
73	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	10/1	320906_5.0210.10/1
74	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	193/1	320906_5.0216.193/1
75	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Wietrzno	0214	563/5	320906_5.0214.563/5
76	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	186	320906_5.0216.186
77	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	33/5	320906_5.0210.33/5
78	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	194/5	320906_5.0216.194/5
79	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	602/1	320906_5.0216.602/1
80	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	43	320906_5.0210.43
81	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	21	320906_5.0210.21
82	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	8/3	320906_5.0210.8/3
83	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	14/5	320906_5.0210.14/5
84	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	37/1	320906_5.0210.37/1
85	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	563/13	320906_5.0216.563/13
86	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	193/2	320906_5.0216.193/2
87	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	339/6	320906_5.0216.339/6
88	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	33/4	320906_5.0210.33/4
89	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	207/3	320906_5.0216.207/3
90	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	46	320906_5.0210.46
91	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Stary Żelibórz	0210	563/9	320906_5.0210.563/9
92	zachodniopomorskie	koszaliński	Polanów	Żydowo	0216	338/1	320906_5.0216.338/1
93	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	357/16	226301_1.0012.357/16
94	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	357/17	226301_1.0012.357/17
95	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	357/18	226301_1.0012.357/18
96	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	357/13	226301_1.0012.357/13
97	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	356/5	226301_1.0012.356/5
98	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	356/6	226301_1.0012.356/6
99	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	667	226301_1.0012.667
100	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	357/5	226301_1.0012.357/5
101	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	357/4	226301_1.0012.357/4
102	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	714	226301_1.0012.714
103	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	658	226301_1.0012.658
104	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	730	226301_1.0012.730
105	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	732	226301_1.0012.732
106	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	733	226301_1.0012.733

107	pomorskie	M. Słupsk	M. Słupsk		0012	631	226301_1.0012.631
108	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1067/8	221206_4.0001.1067/8
109	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1075/1	221206_4.0001.1075/1
110	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	510	221206_4.0001.510
111	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	20	221206_5.0015.20
112	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	488	221206_4.0001.488
113	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	580/7	221206_4.0001.580/7
114	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	487/9	221206_4.0001.487/9
115	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	487/1	221206_4.0001.487/1
116	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	487/6	221206_4.0001.487/6
117	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/3	221206_4.0001.1190/3
118	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/9	221206_4.0001.1006/9
119	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1123/3	221206_4.0001.1123/3
120	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1124/19	221206_4.0001.1124/19
121	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/16	221206_4.0001.1006/16
122	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/27	221206_4.0001.1006/27
123	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	538/7	221206_4.0001.538/7
124	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1069/11	221206_4.0001.1069/11
125	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1073/2	221206_4.0001.1073/2
126	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/17	221206_4.0001.1190/17
127	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	27/14	221206_5.0015.27/14
128	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	67	221206_5.0015.67
129	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	72	221206_5.0015.72
130	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	580/5	221206_4.0001.580/5
131	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	583	221206_4.0001.583
132	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	474	221206_4.0001.474
133	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Zajęczkowo	0029	7	221206_5.0029.7
134	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	3/17	221206_5.0015.3/17
135	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	3/26	221206_5.0015.3/26
136	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	7/20	221206_5.0015.7/20
137	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	507/1	221206_4.0001.507/1
138	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	508/9	221206_4.0001.508/9
139	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	509/3	221206_4.0001.509/3
140	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	511/6	221206_4.0001.511/6
141	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1005/2	221206_4.0001.1005/2
142	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1122	221206_4.0001.1122
143	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1124/17	221206_4.0001.1124/17
144	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/25	221206_4.0001.1006/25
145	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1166/1	221206_4.0001.1166/1
146	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	511/5	221206_4.0001.511/5
147	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	841	221206_5.0015.841
148	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	29/1	221206_5.0015.29/1
149	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	53	221206_5.0015.53
150	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1066/3	221206_4.0001.1066/3
151	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1075/3	221206_4.0001.1075/3
152	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	689	221206_4.0001.689
153	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/5	221206_4.0001.1190/5
154	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	487/4	221206_4.0001.487/4
155	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	63/3	221206_5.0015.63/3
156	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	71	221206_5.0015.71
157	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Zajęczkowo	0029	86/4	221206_5.0029.86/4
158	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/14	221206_4.0001.1006/14
159	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	6/1	221206_5.0015.6/1
160	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	511/1	221206_4.0001.511/1
161	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1101/18	221206_4.0001.1101/18
162	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	29/4	221206_5.0015.29/4
163	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1076/1	221206_4.0001.1076/1
164	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	679	221206_4.0001.679
165	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1181	221206_4.0001.1181
166	pomorskie	słupski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/16	221206_4.0001.1190/16
167	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Zajęczkowo	0029	146	221206_5.0029.146
168	pomorskie	słupski	Kobylnica - G	Łosino	0015	29/3	221206_5.0015.29/3

169	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Zajęczkowo	0029	4/4	221206_5.0029.4/4
170	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	489	221206_4.0001.489
171	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	581	221206_4.0001.581
172	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	508/1	221206_4.0001.508/1
173	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	509/5	221206_4.0001.509/5
174	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	509/6	221206_4.0001.509/6
175	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1119	221206_4.0001.1119
176	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1123/4	221206_4.0001.1123/4
177	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1124/8	221206_4.0001.1124/8
178	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1167/2	221206_4.0001.1167/2
179	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1169	221206_4.0001.1169
180	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1069/4	221206_4.0001.1069/4
181	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1070/5	221206_4.0001.1070/5
182	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1070/7	221206_4.0001.1070/7
183	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1075/4	221206_4.0001.1075/4
184	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/4	221206_4.0001.1190/4
185	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/8	221206_4.0001.1190/8
186	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	538/6	221206_4.0001.538/6
187	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1072/6	221206_4.0001.1072/6
188	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1075/2	221206_4.0001.1075/2
189	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	681	221206_4.0001.681
190	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	713/5	221206_4.0001.713/5
191	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/7	221206_4.0001.1190/7
192	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/15	221206_4.0001.1190/15
193	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/18	221206_4.0001.1190/18
194	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	66/4	221206_5.0015.66/4
195	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Zajęczkowo	0029	1/1	221206_5.0029.1/1
196	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	487/5	221206_4.0001.487/5
197	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Zajęczkowo	0029	1/2	221206_5.0029.1/2
198	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	473	221206_4.0001.473
199	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1123/1	221206_4.0001.1123/1
200	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	508/7	221206_4.0001.508/7
201	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	509/8	221206_4.0001.509/8
202	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	512	221206_4.0001.512
203	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	514	221206_4.0001.514
204	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1104	221206_4.0001.1104
205	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	2/1	221206_5.0015.2/1
206	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1069/12	221206_4.0001.1069/12
207	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1070/6	221206_4.0001.1070/6
208	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1074/2	221206_4.0001.1074/2
209	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	509/1	221206_4.0001.509/1
210	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/12	221206_4.0001.1006/12
211	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1120	221206_4.0001.1120
212	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1121	221206_4.0001.1121
213	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	62/4	221206_5.0015.62/4
214	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	487/8	221206_4.0001.487/8
215	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1103	221206_4.0001.1103
216	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1107/1	221206_4.0001.1107/1
217	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1107/2	221206_4.0001.1107/2
218	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1116	221206_4.0001.1116
219	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1118	221206_4.0001.1118
220	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1124/2	221206_4.0001.1124/2
221	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1124/18	221206_4.0001.1124/18
222	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/15	221206_4.0001.1006/15
223	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	27/17	221206_5.0015.27/17
224	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1067/10	221206_4.0001.1067/10
225	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	683	221206_5.0015.683
226	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1006/17	221206_4.0001.1006/17
227	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	54/1	221206_5.0015.54/1
228	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	12	221206_5.0015.12
229	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	878/3	221206_4.0001.878/3
230	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1067/4	221206_4.0001.1067/4

231	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1076/2	221206_4.0001.1076/2
232	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	668	221206_4.0001.668
233	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/25	221206_4.0001.1190/25
234	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	27/5	221206_5.0015.27/5
235	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	29/2	221206_5.0015.29/2
236	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Łosino	0015	82	221206_5.0015.82
237	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	487/7	221206_4.0001.487/7
238	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1074/1	221206_4.0001.1074/1
239	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	678	221206_4.0001.678
240	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1546	221206_4.0001.1546
241	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1066/1	221206_4.0001.1066/1
242	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1067/1	221206_4.0001.1067/1
243	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1068/2	221206_4.0001.1068/2
244	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/10	221206_4.0001.1190/10
245	pomorskie	stąpski	Kobylnica Miasto	Kobylnica	0001	1190/12	221206_4.0001.1190/12
246	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	20	221205_5.0001.20
247	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	7/12	221205_5.0001.7/12
248	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	71/2	221206_5.0013.71/2
249	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	72	221206_5.0013.72
250	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/66	221206_5.0019.42/66
251	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	49	221206_5.0014.49
252	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	212	221206_5.0019.212
253	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Zajaczkowo	0029	87	221206_5.0029.87
254	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	23/1	221206_5.0013.23/1
255	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	679/7	221206_5.0011.679/7
256	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	7/3	221205_5.0001.7/3
257	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	163	221205_5.0001.163
258	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	271	221205_5.0001.271
259	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Obtęże	0010	301	221205_5.0010.301
260	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	71/5	221206_5.0016.71/5
261	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	71/10	221206_5.0016.71/10
262	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	311	221206_5.0013.311
263	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	38/2	221206_5.0011.38/2
264	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	8/1	221206_5.0013.8/1
265	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	44	221206_5.0011.44
266	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	158	221205_5.0001.158
267	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	131/13	221205_5.0001.131/13
268	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Obtęże	0010	5/20	221205_5.0010.5/20
269	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Obtęże	0010	5/18	221205_5.0010.5/18
270	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	106/1	221206_5.0016.106/1
271	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	467/1	221205_5.0001.467/1
272	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	467/2	221205_5.0001.467/2
273	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	166	221205_5.0001.166
274	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	61/7	221206_5.0016.61/7
275	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	64/19	221206_5.0016.64/19
276	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/68	221206_5.0019.42/68
277	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/69	221206_5.0019.42/69
278	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	73/1	221206_5.0013.73/1
279	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	65	221206_5.0014.65
280	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	210	221206_5.0019.210
281	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	6/13	221205_5.0001.6/13
282	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	387	221205_5.0001.387
283	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	106	221205_5.0001.106
284	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	69/86	221206_5.0016.69/86
285	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	272	221206_5.0013.272
286	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	40	221206_5.0011.40
287	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	169	221206_5.0016.169
288	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	59/6	221206_5.0019.59/6
289	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	155/4	221205_5.0001.155/4
290	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/71	221206_5.0019.42/71
291	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	102/2	221205_5.0001.102/2
292	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	7/9	221205_5.0001.7/9

293	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	103	221205_5.0001.103
294	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	98/2	221206_5.0014.98/2
295	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	155/3	221205_5.0001.155/3
296	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	136	221205_5.0001.136
297	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	129	221205_5.0001.129
298	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	138	221205_5.0001.138
299	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	23	221206_5.0014.23
300	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	16/2	221206_5.0013.16/2
301	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	36/2	221206_5.0013.36/2
302	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	64/20	221206_5.0016.64/20
303	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	76	221206_5.0013.76
304	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	6/9	221205_5.0001.6/9
305	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	135	221205_5.0001.135
306	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Obłęże	0010	1/55	221205_5.0010.1/55
307	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	120/1	221205_5.0001.120/1
308	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	38/3	221206_5.0011.38/3
309	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	41/4	221206_5.0011.41/4
310	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	41/7	221206_5.0011.41/7
311	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/64	221206_5.0019.42/64
312	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Obłęże	0010	5/22	221205_5.0010.5/22
313	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	98/1	221206_5.0014.98/1
314	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	126	221205_5.0001.126
315	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	151	221205_5.0001.151
316	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	2/1	221205_5.0001.2/1
317	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	7/11	221205_5.0001.7/11
318	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	312	221205_5.0001.312
319	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	155/2	221205_5.0001.155/2
320	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	52	221206_5.0016.52
321	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/65	221206_5.0019.42/65
322	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/73	221206_5.0019.42/73
323	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/74	221206_5.0019.42/74
324	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	269	221206_5.0013.269
325	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Zajączkowo	0029	98/2	221206_5.0029.98/2
326	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	119/2	221205_5.0001.119/2
327	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	462	221205_5.0001.462
328	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	42/2	221206_5.0016.42/2
329	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	71/4	221206_5.0016.71/4
330	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	73/20	221206_5.0016.73/20
331	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	270	221206_5.0013.270
332	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	283	221206_5.0013.283
333	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	43	221206_5.0011.43
334	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	6/10	221205_5.0001.6/10
335	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	153	221205_5.0001.153
336	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	10	221205_5.0001.10
337	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/48	221206_5.0019.42/48
338	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/49	221206_5.0019.42/49
339	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	88	221206_5.0014.88
340	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	94	221206_5.0014.94
341	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	105	221206_5.0014.105
342	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	77	221206_5.0014.77
343	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	87	221206_5.0014.87
344	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	6/11	221205_5.0001.6/11
345	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	134	221205_5.0001.134
346	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	6/12	221205_5.0001.6/12
347	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	100/2	221205_5.0001.100/2
348	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	21	221206_5.0019.21
349	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Obłęże	0010	179/5	221205_5.0010.179/5
350	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	7/10	221205_5.0001.7/10
351	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	105	221205_5.0001.105
352	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	62	221206_5.0016.62
353	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Barcino	0001	128	221205_5.0001.128
354	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/70	221206_5.0019.42/70

355	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	21	221206_5.0014.21
356	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	121/1	221205_5.0001.121/1
357	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	68	221206_5.0016.68
358	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	53/4	221206_5.0013.53/4
359	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	53/5	221206_5.0013.53/5
360	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	69	221206_5.0013.69
361	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/67	221206_5.0019.42/67
362	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	43	221206_5.0019.43
363	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	53	221206_5.0016.53
364	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	60	221206_5.0016.60
365	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	18/5	221206_5.0014.18/5
366	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	23/2	221206_5.0013.23/2
367	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	34	221206_5.0013.34
368	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	268	221205_5.0001.268
369	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	104	221205_5.0001.104
370	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	70/2	221206_5.0016.70/2
371	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	60	221206_5.0019.60
372	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	72/2	221206_5.0016.72/2
373	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Kwakowo	0011	38/1	221206_5.0011.38/1
374	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Obtęże	0010	1/58	221205_5.0010.1/58
375	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	108/2	221205_5.0001.108/2
376	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	258	221205_5.0001.258
377	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	107/3	221205_5.0001.107/3
378	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Obtęże	0010	133/12	221205_5.0010.133/12
379	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Obtęże	0010	303	221205_5.0010.303
380	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	29	221206_5.0016.29
381	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Obtęże	0010	5/21	221205_5.0010.5/21
382	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	90	221206_5.0016.90
383	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	73/19	221206_5.0016.73/19
384	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	172	221206_5.0016.172
385	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	176	221206_5.0016.176
386	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	154	221205_5.0001.154
387	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	332	221205_5.0001.332
388	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	156	221205_5.0001.156
389	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	157	221205_5.0001.157
390	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	152	221205_5.0001.152
391	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	61/5	221206_5.0016.61/5
392	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	61/8	221206_5.0016.61/8
393	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/61	221206_5.0019.42/61
394	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	312	221206_5.0013.312
395	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	24	221206_5.0014.24
396	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	25	221206_5.0014.25
397	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	29	221206_5.0019.29
398	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	215	221206_5.0019.215
399	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	7/2	221205_5.0001.7/2
400	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	73/2	221206_5.0013.73/2
401	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	107/4	221205_5.0001.107/4
402	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Obtęże	0010	1/2	221205_5.0010.1/2
403	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	28/2	221206_5.0016.28/2
404	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	71/11	221206_5.0016.71/11
405	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	164	221206_5.0016.164
406	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Płaszewo	0016	171	221206_5.0016.171
407	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	2/2	221205_5.0001.2/2
408	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	112	221205_5.0001.112
409	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	137	221205_5.0001.137
410	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Obtęże	0010	5/19	221205_5.0010.5/19
411	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Obtęże	0010	1/57	221205_5.0010.1/57
412	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	311	221205_5.0001.311
413	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/50	221206_5.0019.42/50
414	pomorskie	stąpski	Kępnice - G	Barcino	0001	1/2	221205_5.0001.1/2
415	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	42/72	221206_5.0019.42/72
416	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Lulemino	0013	70	221206_5.0013.70

417	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Luleminko-Maszkowo	0014	14/1	221206_5.0014.14/1
418	pomorskie	stąpski	Kobylnica - G	Sierakowo	0019	211	221206_5.0019.211
419	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	232/5	221205_5.0017.232/5
420	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	276/2	221205_5.0012.276/2
421	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	274	221205_5.0012.274
422	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Ciecholub	0005	126	221205_5.0005.126
423	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	1/3	221205_5.0002.1/3
424	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	162/2	221205_5.0012.162/2
425	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	110/1	221205_5.0002.110/1
426	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	278	221205_5.0012.278
427	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	162	221205_5.0002.162
428	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	246/4	221205_5.0017.246/4
429	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	230/4	221205_5.0017.230/4
430	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	259/1	221205_5.0017.259/1
431	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Obłęż	0010	230/3	221205_5.0010.230/3
432	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	262/1	221205_5.0017.262/1
433	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	121/1	221205_5.0012.121/1
434	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	167	221205_5.0002.167
435	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	252/1	221205_5.0012.252/1
436	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Przytocko	0014	27/11	221205_5.0014.27/11
437	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Przytocko	0014	27/18	221205_5.0014.27/18
438	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	119/2	221205_5.0012.119/2
439	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	446	221205_5.0002.446
440	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	113/1	221205_5.0012.113/1
441	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	50/24	221205_5.0017.50/24
442	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	50/25	221205_5.0017.50/25
443	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	85/2	221205_5.0012.85/2
444	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	22/8	221205_5.0002.22/8
445	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	232/12	221205_5.0017.232/12
446	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	259/4	221205_5.0017.259/4
447	pomorskie	stąpski	Kępice	Kępice	0001	505	221205_4.0001.505
448	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Przytocko	0014	493	221205_5.0014.493
449	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	3/5	221205_5.0002.3/5
450	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	279/3	221205_5.0012.279/3
451	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	176/1	221205_5.0012.176/1
452	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	89	221205_5.0012.89
453	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	117	221205_5.0012.117
454	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Przytocko	0014	27/5	221205_5.0014.27/5
455	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	173/2	221205_5.0002.173/2
456	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Warcino	0016	103/1	221205_5.0016.103/1
457	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	86	221205_5.0012.86
458	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	262/4	221205_5.0017.262/4
459	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	266	221205_5.0012.266
460	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Ciecholub	0005	127	221205_5.0005.127
461	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	348	221205_5.0012.348
462	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	115	221205_5.0012.115
463	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	272	221205_5.0012.272
464	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	233/3	221205_5.0017.233/3
465	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	230/2	221205_5.0017.230/2
466	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	121/2	221205_5.0012.121/2
467	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	232/13	221205_5.0017.232/13
468	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	252/2	221205_5.0012.252/2
469	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Ciecholub	0005	10/3	221205_5.0005.10/3
470	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Ciecholub	0005	13	221205_5.0005.13
471	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Biesowice	0002	3/25	221205_5.0002.3/25
472	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Żelice	0017	50/23	221205_5.0017.50/23
473	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	297/2	221205_5.0012.297/2
474	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	180/1	221205_5.0012.180/1
475	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	335	221205_5.0012.335
476	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	114	221205_5.0012.114
477	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	277/2	221205_5.0012.277/2
478	pomorskie	stąpski	Kępice - G	Płocko	0012	118/1	221205_5.0012.118/1

479	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	267	221205_5.0012.267
480	pomorskie	ślępski	Kępice	Kępice	0001	102/4	221205_4.0001.102/4
481	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	230/5	221205_5.0017.230/5
482	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Pustowo	0015	245	221205_5.0015.245
483	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	129	221205_5.0005.129
484	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	296	221205_5.0012.296
485	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	175	221205_5.0012.175
486	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	270/3	221205_5.0012.270/3
487	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	123	221205_5.0005.123
488	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	118/2	221205_5.0012.118/2
489	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	159	221205_5.0012.159
490	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	234/2	221205_5.0017.234/2
491	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Przytocko	0014	307	221205_5.0014.307
492	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	157/1	221205_5.0012.157/1
493	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	431	221205_5.0017.431
494	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	183	221205_5.0012.183
495	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	50/17	221205_5.0017.50/17
496	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	128	221205_5.0012.128
497	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	25	221205_5.0017.25
498	pomorskie	ślępski	Kępice	Kępice	0001	2/28	221205_4.0001.2/28
499	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	161	221205_5.0012.161
500	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Warcino	0016	104	221205_5.0016.104
501	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	156	221205_5.0012.156
502	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Przytocko	0014	481	221205_5.0014.481
503	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Przytocko	0014	27/25	221205_5.0014.27/25
504	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	15/11	221205_5.0005.15/11
505	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Przytocko	0014	27/12	221205_5.0014.27/12
506	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Biesowice	0002	112/5	221205_5.0002.112/5
507	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Przytocko	0014	62/1	221205_5.0014.62/1
508	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Przytocko	0014	468/1	221205_5.0014.468/1
509	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	27	221205_5.0005.27
510	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	162/1	221205_5.0012.162/1
511	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	8/3	221205_5.0005.8/3
512	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	10/1	221205_5.0005.10/1
513	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	158	221205_5.0012.158
514	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	300	221205_5.0012.300
515	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	231/12	221205_5.0017.231/12
516	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	261	221205_5.0017.261
517	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	458	221205_5.0017.458
518	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	109	221205_5.0012.109
519	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	87	221205_5.0012.87
520	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	122/2	221205_5.0012.122/2
521	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	275	221205_5.0012.275
522	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	88	221205_5.0012.88
523	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	15/12	221205_5.0005.15/12
524	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	430	221205_5.0017.430
525	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	246/3	221205_5.0017.246/3
526	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Biesowice	0002	5/5	221205_5.0002.5/5
527	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	179/2	221205_5.0012.179/2
528	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	50/22	221205_5.0017.50/22
529	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Ciecholub	0005	131	221205_5.0005.131
530	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Przytocko	0014	484	221205_5.0014.484
531	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Biesowice	0002	6/2	221205_5.0002.6/2
532	pomorskie	ślępski	Kępice	Kępice	0001	506/2	221205_4.0001.506/2
533	pomorskie	ślępski	Kępice	Kępice	0001	102/1	221205_4.0001.102/1
534	pomorskie	ślępski	Kępice	Kępice	0001	102/2	221205_4.0001.102/2
535	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	116	221205_5.0012.116
536	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Biesowice	0002	3/12	221205_5.0002.3/12
537	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Żelice	0017	50/16	221205_5.0017.50/16
538	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	122/1	221205_5.0012.122/1
539	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	119/1	221205_5.0012.119/1
540	pomorskie	ślępski	Kępice - G	Płocko	0012	160/2	221205_5.0012.160/2

541	pomorskie	słupski	Kępice - G	Przytocko	0014	308	221205_5.0014.308
542	pomorskie	słupski	Kępice - G	Przytocko	0014	466/19	221205_5.0014.466/19
543	pomorskie	słupski	Kępice - G	Biesowice	0002	187	221205_5.0002.187
544	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	180/2	221205_5.0012.180/2
545	pomorskie	słupski	Kępice - G	Biesowice	0002	1/4	221205_5.0002.1/4
546	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	298/2	221205_5.0012.298/2
547	pomorskie	słupski	Kępice - G	Przytocko	0014	466/3	221205_5.0014.466/3
548	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	347	221205_5.0012.347
549	pomorskie	słupski	Kępice - G	Przytocko	0014	27/26	221205_5.0014.27/26
550	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	269/3	221205_5.0012.269/3
551	pomorskie	słupski	Kępice - G	Przytocko	0014	469/4	221205_5.0014.469/4
552	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	182	221205_5.0012.182
553	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	257/5	221205_5.0012.257/5
554	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	113/2	221205_5.0012.113/2
555	pomorskie	słupski	Kępice - G	Płocko	0012	160/1	221205_5.0012.160/1
556	pomorskie	słupski	Kępice - G	Biesowice	0002	111/1	221205_5.0002.111/1
557	pomorskie	słupski	Kępice - G	Żelice	0017	246/5	221205_5.0017.246/5
558	pomorskie	słupski	Kępice - G	Żelice	0017	246/2	221205_5.0017.246/2
559	pomorskie	słupski	Kępice - G	Żelice	0017	233/2	221205_5.0017.233/2
560	pomorskie	słupski	Kępice - G	Ciecholub	0005	8/4	221205_5.0005.8/4
561	pomorskie	słupski	Kępice - G	Biesowice	0002	177/1	221205_5.0002.177/1

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Anna Tchórzewska
/podpisano elektronicznie/