



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich

Komunikat nr 2

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 18.08.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi skierowany
do konsumentów wody z wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich, na podstawie art. 4p ust. 1 pkt 16, art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 605), w związku z udzieleniem pierwszej zgody na odstępstwo od wymagań dotyczących jakości wody w zakresie dopuszczalnej zawartości arsenu w wodzie pochodzącej z urzędu wodociągowego wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka, decyzją znak: NHS.9020.6.99.2025 z dnia 30.12.2025 r., na okres do dnia 31.12.2027 r.; po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej jakości wody realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., w Rudzie Malenieckiej 99a, 26-242 Ruda Maleniecka;

informuje:

- zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, zgody na odstępstwo od wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi udzielone przed dniem wejścia w życie tej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone;
- woda z wodociągu Wyszyna Fałkowska jest przydatna do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa;
- wygaśnięciu ulega Komunikat nr 1 z dnia 30.12.2025 r., dotyczący wykorzystywania przez konsumentów wody z wodociągu sieciowego Wyszyna Fałkowska.

Ponadto informuje, że:

- na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 lipca 2026 r. stwierdza się wartości arsenu w wodzie z wodociągu Wyszyna Fałkowska na poziomie od 13,3 µg/l do 16,7 µg/l. Stężenie arsenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie powinno przekraczać 10 µg/l.
- maksymalna wartość parametru arsen dopuszczona w ramach udzielonego odstępstwa wynosi 20 µg/l;;
- **woda z wodociągu Wyszyna Fałkowska nie może być wykorzystywana do picia oraz do przygotowywania pokarmów dla kobiet w ciąży, matek karmiących, dzieci do lat 3;**
- woda z wodociągu Wyszyna Fałkowska może być wykorzystywana do celów higienicznych, także w przypadku dzieci do lat 3;
- możliwe jest stosowanie domowych systemów do usuwania arsenu;
- gotowanie wody nie jest metodą usuwania arsenu i nie powinno być traktowane jako sposób ograniczenia narażenia na arsen;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich
ul. Sportowa 7 | 26-200 Końskie
tel.: 41 372 30 22, 41 372 30 23
sekretariat.psse.konskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-22035-45585-DJDWF-23

- Wójt Gminy Ruda Maleniecka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej decyzją PPIS w Końskich zostali zobowiązani do zapewnienia wody o odpowiedniej jakości do picia i przygotowania posiłków dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz dzieci do lat 3;
- jakość wody w wodociągu Wyszyna Fałkowska jest stale monitorowana.

UWAGA!

Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych.

Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 26-242 Ruda Maleniecka 99a z cystern i zbiorników, po jej uprzednim przegotowaniu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych.

Przedmiotowy wodociąg produkuje wodę w ilości 348,38 m³/24h; zaopatruje w wodę 1659 odbiorców, stałych mieszkańców w miejscowościach: **Cieklińsko, Cis, Kołoniec, Lipa (numery: 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6A, 7A, 9A, 9B), Machory, Maleniec, Młotkownice, Ruda Maleniecka, Tama, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka.**

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00 pod numerem telefonu 41 372 30 23 w. 43.

Z wyrazami szacunku

Anna Wojtasińska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich

/dokument podpisany elektronicznie/