K O M U N I K A T nr 50

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 29.10.2026 roku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia

z systemu zaopatrzenia w Żabczynie zaopatrującego miejscowość Żabczyn, gmina Górzyca, powiat słubicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań 2 próbek wody, pobranych z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy nad jakością wody z systemu zaopatrzenia w Żabczynie **stwierdza brak przydatności wody do spożycia** w związku z przekroczeniem parametru mikrobiologicznego

– **bakterie grupy coli w ilości 12 NPL/100 ml i 10 NPL/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 NPL/100ml, oraz parametrów fizykochemicznych:**

- jon amonowy w ilości 1,4 mg/l oraz 1,3 mg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0,50 mg/l

- mangan w ilości 1591µg/l oraz 916 µg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l

Woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748)

Przeprowadzona przez PPIS w Słubicach ocena ryzyka wykazała, że woda jest nieprzydatna do spożycia. Wykorzystywanie takiej wody do picia może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania określone w/w rozporządzeniu m.in. dezynfekcja systemu zaopatrzenia, płukanie.

Uwaga: Woda może być używana wyłączenie do spłukiwania w sanitariatach



Dostawca woda został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę tj. wody pochodzącej z beczkowozu. Woda z beczkowozu przydatna do spożycia po przegotowaniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	cdb14ffd1f87488f8ccd8dd5bec9067a	
Nazwa dokumentu	Komunikat 50 Żabczyn.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat 50 Żabczyn	
Skrót dokumentu	bab2638c679aa140ad5cf6f89ee3a741a50318835d8bfb9c291bb930c69fc9f6	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-10-29	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-10-29
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.401.9	
Data wydruku	2026-10-29	
Autor wydruku	Magdalena Pompa (Asystent) HK	