



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku

HK.N.903.1.79.2025

Otwock, dn. 05.11.2025 r.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 1
05-402 Otwock

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu publicznego w Otwocku

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w zakresie parametru mangan w dniu 03.11.2025 r., nr sprawozdań: HKL 07424/2025, HKL 07423/2025, HKL 07422/2025, HKL 07421/2025, HKL 07420/2025 z dnia 05.11.2025 r.

w punktach poboru:

- SUW, ul. Grunwaldzka, Otwock
- Przedszkole, ul. Jodłowa 14, Otwock,
- Szkoła Podstawowa, ul. Majowa 267 Otwock,
- Solano Group, ul. Rynek Zygmunta Starego 2A, Karczew,
- Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 235, Otwock,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Otwocku.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wydaną decyzją nr HK.N/N/19/2025 z dnia 28.07.2025 r. nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w zakresie parametru mangan w dniu 31.10.2025 r. OPWiK poinformowało PPIS w Otwocku o zakończeniu działań naprawczych, obejmujących proces stabilizacji nowych źróź filtracyjnych, podjętych w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej manganu na stacji uzdatniania wody ul. Grunwaldzka w Otwocku. W dniu 03.11.2025 r. pracownicy PPIS w Otwocku pobrali do badań próbki wody w zakresie parametru mangan z następujących punktów poboru:

- SUW, ul. Grunwaldzka, Otwock
- Przedszkole, ul. Jodłowa 14, Otwock,
- Szkoła Podstawowa, ul. Majowa 267, Otwock,
- Solano Group, ul. Rynek Zygmunta Starego 2A, Karczew,
- Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 235, Otwock.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
ul. J. Kilińskiego 1 | 05-400 Otwock
+48 22 779 48 33
sekretariat.psse.otwock@sanepid.gov.pl
AE:PL-29731-68670-BTUTR-17

W otrzymanych w dniu 05.11.2025 r. sprawozdaniach z badań próbek wody wartość manganu wynosiła:

- 44,8 µg/l - SUW, ul. Grunwaldzka, Otwock,
- 7,9 µg/l. Przedszkole, ul. Jodłowa 14, Otwock,
- 5,0 µg/l Szkoła Podstawowa, ul. Majowa 267, Otwock,
- 11,0 µg/l Solano Group, ul. Rynek Zygmunta Starego 2A, Karczew,
- <5,0 µg/l Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 235, Otwock.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 ww. rozporządzenia wartość parametryczna dla manganu wynosi 50 µg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań stwierdził, że jakość wody w zakresie parametru mangan jest zgodna z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku dokonał bieżącej oceny jakości wody i stwierdził przydatność wody do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Otwocku

Monika Jaworska-Tudek
Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Otwocka Pan Jarosław Tomasz Margielski, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
3. Burmistrz Miasta Karczew Pan Michał Rudzki, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
4. aa