



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66

ON.SK.9020.19.22.2025

Stalowa Wola, 31.12.2025 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**  
dot. wodociągu dla gminy Zaleszany, ujęcie wody w Kotowej Woli  
za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych, zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdań z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla gminy Zaleszany, ujęcie wody w Kotowej Woli oraz sprawozdań z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o. o. Dzierżówka 168, 37-416 Zbydniów, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru   | Punkt zgodności                                                     | Nr protokołu poboru próbki wody | Nr sprawozdania z badań wody                   | Laboratorium wykonujące badanie                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.02.2025 r. | Studnia monitorująca Nr 9 Obojna                                    | -                               | SB/18412/02/2025<br>z dnia 26.02.2025 r.       | SGS Polska Sp. z o. o.<br>Laboratorium SGS Polska<br>Pracownia Środowiskowa<br>w Pszczynie,<br>ul. Cieszyńska 52 A |
| 10.03.2025 r. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie,<br>ul. Por. Józefa Sarny 1 | ON.SK.9020.9.4.2025             | OL.PHK.9052.1.10.2025<br>z dnia 13.03.2025 r.  | PSSE w Stalowej Woli,<br>Oddział Laboratoryjny<br>Pracownia Higieny Komunalnej,<br>ul. Niezłomnych 66              |
|               | Punkt Lekarsko-Pielęgniarski Turbia 14                              |                                 | OL.PHK.9052.1.11.2025<br>z dnia 13.03.2025 r.  |                                                                                                                    |
|               |                                                                     |                                 | DL.LHK.9051.1.141.2025<br>z dnia 17.03.2025 r. | WSSE w Rzeszowie<br>Dział Laboratoryjny<br>Laboratorium Higieny Komunalnej,<br>ul. Wierzbowa 16                    |

|               |                                                            |                     |                                            |                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.04.2025 r. | Studnia monitorująca nr 7 Dzierdziówka                     | -                   | SB/37486/04/2025 z dnia 10.04.2025 r.      | SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A |
| 13.06.2025 r. | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie | -                   | SB/69690/06/2025 z dnia 18.06.2025 r.      | SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A |
| 14.08.2025 r. | Studnia monitorująca nr 3 Motycze Szlacheckie              | -                   | SB/98198/08/2025 z dnia 21.08.2025 r.      | SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A |
| 02.09.2025 r. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie, Skowierzyn 13  | ON.SK.9020.9.9.2025 | OL.PHK.9052.1.68.2025 z dnia 05.09.2025 r. | PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66           |
| 03.10.2025 r. | Stacja Uzdatniania Wody Kotowa Wola 261                    | -                   | SB/121296/10/2025 z dnia 08.10.2025 r.     | SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A |
| 07.10.2025 r. | Stacja Uzdatniania Wody Kotowa Wola 261                    | -                   | SB/120478/10/2025 z dnia 07.10.2025 r.     | SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A |

**informuje**  
**o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Zaleszany,**  
**ujęcie wody w Kotowej Woli.**

### UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o. o. Dzierdziówka 168, 37-416 Zbydniów, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A, z wodociągu dla gminy Zaleszany, ujęcie wody w Kotowej Woli wykazały, iż jakość wody pod względem: mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), za wyjątkiem 1 próbki wody pobranej w dniu 03.10.2025 r., w której stwierdzono przekroczenie wartości mętności. Przekroczenie to miało charakter

incydentalny, a producent wody podjął w krótkim czasie działania naprawcze i doprowadził jakość wody do wymagań określonych w obowiązującym rozporządzeniu, co potwierdziło sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08.10.2025 r.

Ocenę jakości wody z wodociągu dla gminy Zaleszany, ujęcie wody w Kotowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stalowej Woli  
*lek. med. Stanisław Pieprzny*

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Zaleszany,  
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,
2. aa  
AŻ/AP

