
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Policach

HK.9020.171.2026
Police, dnia 2 października 2026 r.

KOMUNIKAT Nr 11
o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, informuje, że wynik badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w budynku Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu 4, 72-004 Tanowo- zaopatrywanego z indywidualnego ujęcia wody- TOEE w Zalesiu, gm. Police, powiat policki- wykazał obecność w wodzie przekroczenie parametru bakterii grupy coli w liczbie 25 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0jtk/100 ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police jako zarządca budynkiem został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Policach
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Ewelina Zarzycka

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach
ul. Kresowa 14 | 72-010 Police
+48 91 424 12 32
psse.police@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39331-49573-SWWFS-33