K O M U N I K A T NR 31/2026 z dnia 6 października 2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę Gądków Wielki, dostarczającego wodę dla strefy zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Gądków Wielki, Gądków Mały, Lubin i Mierczany (gmina Torzym, powiat sulęciński)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie, na podstawie sprawozdań z badań dwóch próbek wody pobranych w dniu 15.09.2026 r. ze strefy zaopatrzenie w wodę Gądków Wielki, w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności, stwierdził w jednej z próbek (woda podawana na sieć) niezgodność z wartością parametryczną dla parametru wskaźnikowego: żelazo w ilości 1396 µg/l (wartość dopuszczalna to 200 µg/l). Woda z systemu zaopatrzenia w wodę Gądków Wielki nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie przeprowadził ocenę ryzyka i stwierdził, że przekroczenie wartości parametrycznej żelaza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, może natomiast powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody w szczególności zmianę barwy, smaku i zapachu.

Oznacza to, że woda może być używana do picia, przygotowywania posiłków, mycia oraz celów sanitarnych.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie
mgr Beata Dziedzic
/dokument podpisany elektronicznie/

Trwają prace mające na celu przywrócenie
jakości wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r., poz. 748).

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania