



Grójec, dnia 06.03.2025

HKN.903.4.2025

ZBIORCZA ROCZNA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Numer 01/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Grójec** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
29.01.2024	Grójec, ul. Piłsudskiego 47 Urząd Miasta i Gminy	164/S z dnia 14.02.2024 r. OL-LBW.9051.2.69/z.2024 z dnia 13.02.2024 r. HKL 00585.2024 z dnia 06.02.2024 r. BP/SP375/P/2024 z dnia 15.02.2024 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
31.01.2024	Grójec, ul. Lewiczyńska Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, studnia nr 3	180/S z dnia 07.02.2024 r.	PSSE w Radomiu
31.01.2024	Grójec, ul. Lewiczyńska Studnia nr 3 - woda surowa	181/S z dnia 07.02.2024 r.	PSSE w Radomiu
31.01.2024	Grójec, ul. Lewiczyńska Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, studnia nr 3	180/S z dnia 07.02.2024 r.	PSSE w Radomiu
28.02.2024	Grójec, ul. Zdrojowa Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, studnia S-1A	364/S z dnia 06.03.2024 r.	PSSE w Radomiu

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
28.02.2024	Grójec, ul. Zdrojowa Studnia S-2A, woda surowa	365/S z dnia 06.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
28.02.2024	Grójec, za drogą krajową 50 Studnia S-1A, woda surowa	366/S z dnia 06.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
28.02.2024	Grójec, ul. Stokowa 2 ZWiK	367/S z dnia 06.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
20.03.2024	Grójec, ul. Kasztanowa 28A Gabinety lekarskie	540/S z dnia 28.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
20.03.2024	Kobylin, ul. Pałacowa 17 Pałac w Kobylinie	541/S z dnia 28.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
17.04.2024	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	719/S z dnia 26.04.2024 r.	PSSE w Radomiu
17.04.2024	Grójec, ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prow. przez ZCMN	720/S z dnia 26.04.2024 r.	PSSE w Radomiu
17.04.2024	Grójec, ul. Mogielnicka 30 Blok mieszkalny, pomieszczenie pralni.	721/S z dnia 26.04.2024 r.	PSSE w Radomiu
22.05.2024	Skurów, gm. Grójec Karczma „U Jakuba”	965/S z dnia 29.05.2024 r.	PSSE w Radomiu
19.06.2024	Grójec, ul. Piłsudskiego 47 Urząd Miasta i Gminy	653 z dnia 25.06.2024 r.	PSSE w Radomiu
19.06.2024	Skurów, gm. Grójec Karczma „U Jakuba”	654 z dnia 25.06.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024	Grójec, ul. Stokowa 2 ZWiK	681 z dnia 04.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	682 z dnia 04.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024	Grójec, ul. Piłsudskiego 47 Urząd Miasta i Gminy	683 z dnia 04.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024	Grójec, ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prow. przez ZCMN	684 z dnia 04.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
03.07.2024	Grójec, ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prow. przez ZCMN	1250/S z dnia 12.07.2024 r.	PSSE w Radomiu

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
03.07.2024	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	1251/S z dnia 12.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
31.07.2024	Grójec, ul. Zdrojowa Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona	1402/S z dnia 09.08.2024 r.	PSSE w Radomiu
31.07.2024	Grójec, ul. Zdrojowa Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona	1403/S z dnia 09.08.2024 r.	PSSE w Radomiu
31.07.2024	Grójec, ul. Spółdzielcza 2 „TON-POL” Stankiewicz	1404/S z dnia 09.08.2024 r.	PSSE w Radomiu
25.09.2024	Grójec, ul. Kasztanowa 28A Gabinety lekarskie	1736/S z dnia 04.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
25.09.2024	Kobylin, ul. Pałacowa 17 Pałac w Kobylinie	1737/S z dnia 04.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
16.10.2024	Grójec, ul. Lewiczyńska Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona	1883/S z dnia 24.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
16.10.2024	Grójec, ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prow. przez ZCMN	1884/S z dnia 24.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
16.10.2024	Grójec, ul. Mogielnicka 30 Blok mieszkalny, pomieszczenie pralni	1885/S z dnia 24.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
20.11.2024	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	1398 z dnia 27.11.2024 r.	PSSE w Radomiu
20.11.2024	Grójec, ul. Stokowa 2 ZWiK	2078/S z dnia 27.11.2024 r.	PSSE w Radomiu
16.12.2024	Skurów, gm. Grójec Karczma „U Jakuba”	2282/S z dnia 23.12.2024 r. OL- LBW.9051.2.1350/z.2024 z dnia 13.01.2024 r. HKL 08904/2024 z dnia 19.12.2024 r. BP/SP5926/P/2024 z dnia 06.09.2024 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Grójcu
o produkcji wody od 1000 do 10000 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2024 roku, przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego Grójec, wykazała przekroczenie zawartości manganu - 64 µg/l i 53 µg/l (wartość parametryczna 50 µg/l). Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym prowadzone jest postępowanie administracyjne. Pozostałe parametry wykazały na koniec 2024 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Grójec zarządzany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Grójcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.
2. Urząd Gminy i Miasta Grójec
3. aa.

EP