



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

Puck, dnia 8 grudnia 2022 r.

SE.HK/4710/114/WB/22

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie Sprawozdań z Badań z dnia 08.12.2022 r. nr 1865/W/22 oraz 1866/W/22 dotyczących jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Starzyno** stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w strefie obejmującej
ul. Krótką oraz budynek przy ul. Długiej 105 w Starzyńskim Dworze.**

Dnia 5 grudnia 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał kontroli jakości wody w wodociągu Starzyno, sieć Starzyński Dwór ul. Krótka 8 i ul. Długa 105 pobierając próbki wody do badań, w celu sprawdzenia wykonania decyzji z dnia 3 listopada 2022 r. zobowiązującej Gminę Puck do doprowadzenia jakości wody w przedmiotowym wodociągu do obowiązujących wymagań sanitarnych pod względem mikrobiologicznym. Uzyskane wyniki badań (sprawozdania z dnia 08.12.2022 r. nr 1865/W/22 oraz 1866/W/22), potwierdziły nieobecność bakterii grupy coli oraz *Escherichia coli* w badanych próbkach, ale wykazały przekroczenia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w ilości >300 jtk/1 ml inkubowanych w 22 ± 2 °C przez 72 h.

Bakterie wyhodowane w 22 ± 2 °C po 72 h nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, ponieważ wśród nich nie występują bakterie chorobotwórcze.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze warunkowo z uwagi na ochronę zdrowia niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorzy na AIDS) – przygotowanie posiłków dla tych osób powinno odbywać się z użyciem wody gotowanej przez minimum 2 minuty.

**Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pucku**

**KIEROWNIK
Sekcji Epidemiologii**
Esteria Falkowska

Otrzymują:

1. Gmina Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck
2. Wójt Gminy Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck
3. a/a