



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie

PSK.9020.13.1.2026
Strzyżów, dnia 18.02.2026 r.

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY WODOCIĄGU ZAOPATRUJĄCEGO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W NIEBYLCU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, że woda z sieci wodociągowej pobrana w punkcie poboru: kran - kuchnia, **nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz celów gospodarczych**, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców, nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.

W dniu 13.02.2026r. w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próby wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu w punkcie poboru: kran - kuchnia, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej **liczby enterokoków kałowych – 3 jtk/100ml, liczby bakterii grupy coli - 88 jtk/100ml oraz liczby Escherichia coli – 1 jtk/100ml wody, przy dopuszczalnych 0 jtk/ 100 ml.**

Wyniki badań zostały zawarte w sprawozdaniu z badań nr SB/16086/02/2026 z dnia 18.02.2026r., (data wpływu do sekretariatu PSSE Strzyżów 18.02.2026r.). Badanie zostało przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Niebylcu została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzyżowie

(-)

Zdzisław Sarna

/-podpisano podpisem elektronicznym/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie
ul. Słowackiego 8 | 38-100 Strzyżów
+48 17 276 11 52
adres e-mail: psse.stryzow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-83406-46357-VUTRS-22