



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Dębicy
ul. Parkowa 2
39 – 200 Dębica

Dębica, 31.07.2024 r.

Znak sprawy: PSK.9020.10.5.2024

Wójt Gminy Żyraków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy (zwany dalej PPIS w Dębicy) po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w punktach monitoringowych na terenie zasilanym przez **urządzenie wodociągowe Nagoszyn** (miejscowości Nagoszyn, Mokre, Korzeniów, Zasów, Bobrowa Wola):

- w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie 74A;
- w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez PPIS w Dębicy;

s t w i e r d z a
przydatność wody do spożycia przez ludzi
za I półrocze 2024 roku

U Z A S A D N I E N I E

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony jest na terenie zasilanym przez urządzenie wodociągowe Nagoszyn poprzez pobór próbek wody z 9 stałych punktów monitoringowych, wyznaczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie 74A, i uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dębicy. Ww. punkty obejmują sieć dystrybucyjną i wodę podawaną do sieci. W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) na terenie zasilanym

przez przedmiotowe urządzenie pobrano 2 próbki do badań fizykochemicznych i 2 próbki do badań mikrobiologicznych. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną, przez ww. Zakład, wewnętrzną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W omawianym okresie liczba raportowanych próbek wody, pobranych w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej, wynosiła 2 próbki fizykochemiczne i 2 próbki mikrobiologiczne. W ramach badań monitoringowych nie wydano żadnego orzeczenia o warunkowej lub braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone badania wykazały przydatność wody do spożycia przez ludzi (zgodność zawartości parametrów z wymaganiami), co wykazano w 1 decyzji o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w I półroczu 2024 roku stwierdzono, że w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B woda, na terenie zasilanym przez urządzenie wodociągowe Nagoszyn, spełniała wymagania zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Dębicy
Barbara Więcek
Barbara Więcek

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a