



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 3 czerwca 2026 r.

PNIK-I.4131.419.2026

Rada Miejska w Łodzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

zawiadamiam,

że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXX/886/26 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Józefów i Nowe Góry, która wpłynęła wraz z dokumentacją do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 20 maja 2026 r.

Uzasadnienie

Wątpliwości organu nadzoru budzi brak wskazania w planie miejscowym parametrów gazociągu wysokiego ciśnienia (maksymalnego ciśnienia roboczego oraz średnicy), co jest wymagane na podstawie § 4 pkt 11 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2404). Brak ustalenia parametrów ww. gazociągu uniemożliwia weryfikację, czy wskazana szerokość strefy kontrolowanej jest zgodna z przepisami prawa. Należy

również zauważyć, że zgodnie z § 110 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) dla gazociągów wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę oraz wybudowanych w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę - stosuje się szerokość stref kontrolowanych określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. W przedłożonym uzasadnieniu nie zawarto szczegółowej informacji o czasie powstania przedmiotowego gazociągu, w związku z powyższym nie jest możliwe zweryfikowanie, czy dla wyznaczonej strefy kontrolowanej zastosowanie mają ww. przepisy.

Wobec powyższego, w terminie do 12 czerwca 2026 r., proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres e - Doręczeń: AE:PL-15739-54094-JUCFW-24.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Dorota Ryl

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Łodzi