



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.1.16.2025.MR

Strzelce Opolskie, 22 lipca 2025 r.

**Burmistrz Strzelec Opolskich**  
**Plac Myśliwca 1**  
**47-100 Strzelce Opolskie**

## **OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie  
za I półrocze 2025 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 757 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie.**

1. Wodociąg publiczny Strzelce Opolskie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Strzelce Opolskie, Rożniatów, Szymiszów, Szczepanek, Dziewkowice, Brzezina, Biadacz.
2. Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie. Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2025 r. W I półroczu w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 24 próbki wody do badań mikrobiologicznych oraz 33 próbki wody do badań fizykochemicznych. Zarządzający wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 17 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz 18 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Zakres badań obejmował: *Escherichia coli* (*E. coli*), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, enterokoki, *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami), barwa, mętność, smak, zapach, odczyn pH, przewodność elektryczna, akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów, rtęć, selen,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu,  $\Sigma$  wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany - ogółem ( $\Sigma$  THM), glin (Al), jon amonu, chlorki,

mangan, siarczany, sól, utlenialność z  $\text{KMnO}_4$ , żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy,  $\Sigma$  chloranów i chlorynów, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość ogólna, fosfor ogólny.

3. Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody w I półroczu 2025 r.:

*Ołów*

W dwóch próbkach wody pobranych przez zarządcę wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenie parametru ołowiu w punkcie poboru wody- ujęcie (stacja „Mleczarnia”:

- data poboru 14.03.2025 r., wynik 10,9  $\mu\text{g/l}$ ,
- data poboru 05.06.2025 r. wynik 10,4  $\mu\text{g/l}$ .

Stężenie ołowiu w wodzie do picia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) nie powinno przekraczać wartości 10  $\mu\text{g/l}$ . Pobrane kontrolne próbki wody z punktów zlokalizowanych na sieci w niedalekiej odległości od ujęcia „Mleczarnia” nie wykazały przekroczeń.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich**

*mgr Katarzyna Kanoza*

/dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym\*/

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strzeleckie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Sporządziła:

M. Rulik

Oddział Higieny Komunalnej

\* Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 39<sup>3</sup> ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 39<sup>3</sup> § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

|                         |                                                                  |                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | ce0263f8a7c24e62ae32ed0a35732350                                 |                                 |
| Nazwa dokumentu         | okresowa Strzelce Opolskie I półrocze 2025.pdf                   |                                 |
| Tytuł dokumentu         | okresowa Strzelce Opolskie I półrocze 2025                       |                                 |
| Skrót dokumentu         | 520d70831f8720631fda40ef74fad6efebf08f783aae29cd5eb4e60b416d88e2 |                                 |
| Wersja dokumentu        | 1.2                                                              |                                 |
| Data dokumentu          | 2025-07-22                                                       |                                 |
| Podpis                  | Podpisany przez                                                  | "Katarzyna Kanoza               |
|                         | Stanowisko podpisu                                               | Katarzyna Kanoza (PPIS) PPIS    |
|                         | Data podpisu                                                     | 2025-07-22                      |
|                         | Rodzaj certyfikatu                                               | Podpis kwalifikowany            |
| Akceptacja              | Zaakceptowany przez                                              | Tomasz Nabzdyjak (HK) Kierownik |
|                         | Data akceptacji                                                  | 2025-07-22                      |
|                         | Wersja dokumentu akceptacji                                      | 1.1                             |
|                         | EZD RP 21.17.37                                                  |                                 |
| Data wydruku            | 2025-07-25                                                       |                                 |
| Autor wydruku           | Martyna Rulik (Starszy Asystent ) HK                             |                                 |