



Komunikat

z dnia 24.11.2023 r.

dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu Romanówka gmina Dwikozy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu informuje, że w wyniku badania jakości wody z wodociągu Romanówka zaopatrującego miejscowość Romanówka, próbka pobrana w punkcie zgodności Hydrofornia Romanówka stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii w 22° C - 190 j.t.k./1ml, wartość zalecana do 100 j.t.k./1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294).

Uwaga!

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrojkiewicz