Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

HK.9020.285.2024.AM
Wrocław, 18 listopada 2026

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

Dotyczy: komunikat Nr 9 (znak sprawy HK.9020.285.2024.AM) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Groblice w gminie Siechnice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody wykonanych przez Zarządcę wodociągu Groblice w ramach realizacji zapisów decyzji własnej z 13 grudnia 2024 r. Nr 7782/24 informuje, że w badaniach próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych z wodociągu Groblice w okresie od 27 sierpnia 2026 r. do 17 listopada 2026 r., w zakresie oznaczonej wartości stężenia metabolitu o nazwie chloridazon – desfenyl, uzyskano wartości w granicach: od poniżej 0,050 µg/l do 0,088 µg/l.

Oznaczone poziomy stężenia chloridazonu – desfenylu, substancji będącej metabolitem pestycydu o nazwie chloridazon – nie przekroczyły wartości 0,300 µg/l, określonej w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z 13 grudnia 2024 r. Nr 7782/24 udzielającej zgody na odstępstwo od maksymalnych dopuszczalnych stężeń chloridazonu – desfenylu.

Stężenie chloridazonu – substancji macierzystej metabolitu chloridazonu – desfenylu w badanych próbkach wody uzyskało wartości poniżej 0,050 µg/l. Na podstawie oznaczonych w warunkach laboratoryjnych wartości stężeń pestycydu chloridazonu – nie stwierdzono występowania tego pestycydu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa wydał 23 września 2024 r. ekspertyzę dotyczącą wpływu na zdrowie konsumentów ponadnormatywnych stężeń chloridazonu – desfenylu w wodzie przeznaczonej dospożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Groblice w gminie Siechnice w powiecie wrocławskim.

W związku z powyższym:
1. Wartości stężeń metabolitu chloridazon – desfenyl w wodzie z wodociągu Groblice w gminie Siechnice nie stwarzają zagrożenia dla ludzi.
2. Możliwe jest kontynuowanie zaopatrzenia w wodę do czasu zakończenia działań naprawczych.
3. Nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu wody z wodociągu Groblice w gminie Siechnice w stosunku do żadnej z grup korzystających z tej wody, także w odniesieniu do grup najbardziej wrażliwych, zarówno do celów spożywczych, higienicznych, sanitarnych i gospodarczych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 20 | 50-227 Wrocław
+48 71 329 58 43
psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
AE:PL-36627-27966-RIAEJ-15

4. Woda może być wykorzystywana przez placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady produkcji żywności oraz przychodnie zdrowia.

Zarządca wodociągu na stronie www.zgksiechnice.pl/jakosc-wody przekazuje mieszkańcom gminy Siechnice aktualne informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bieżących informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej konsumentom na terenie powiatu wrocławskiego udzielają pracownicy Oddziału Higieny komunalnej PSSE we Wrocławiu, tel. 71 329-58-43.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu umieszczane są na stronie internetowej pod linkiem https://www.gov.pl/web/psse-wroclaw/komunikaty.

Kolejny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dotyczący jakości wody dostarczanej odbiorcom z wodociągu Groblice w gminie Siechnice zostanie wydany w lutym 2027 r.

Paweł Wróblewski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenie)
2. Pan Łukasz Kropski - Burmistrz Gminy Siechnice, Urząd Miejski Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (e-Doręczenie)
3. DPWIS we Wrocławiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław (e-Doręczenie)
4. BŻIŻ w/m
5. HK aa

Sprawę prowadzi: Anna Mazurek, tel. 71 329-58-43 wew. 349.