



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

KOMUNIKAT NR 1/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

informuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Olecko
zarządzanego przez Prezesa PWiK Sp. z o.o., 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17

NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.:

Liczba bakterii grupy coli – 85 jtk/100 ml (dopuszczalne 0 jtk/100 ml)

Liczba Escherichia coli – 85 jtk/100 ml (dopuszczalne 0 jtk/100 ml)

Mętność – 1,4 NTU (dopuszczalne <1 NTU)

Strefa zaopatrzenia wodociągu Olecko obejmuje 41 miejscowości w powiecie oleckim:

Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dobki, Duły, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Giże-Osada, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Judziki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Łęgowo, Możne, Olecko, Olszewo, Plewki, Dąbrowskie Osada, Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki, Siejnik, Skowronki, Szczecinki, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabelne, Zajdy, Zatyki, Zielonówek, Kukówko, Pieńki, Imionki, Olecko-Kolonia.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej Olecko.



Olecko, dn. 17.03.2026 r., godzina: 16:00



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
ul. Wojska Polskiego 13 | 19-400 Olecko
+48 87 520 30 55
adres e-mail: psse.olecko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-87505-28863-VUFRD-30