



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.388.2025
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.5.7.8.2025

Włocławek, dnia 31.12.2025 r.
Egz. nr 1

Ośrodek Hodowli
Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o.
w Chodczku
87-860 Chodecz

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodczku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 1, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodczku w ramach kontroli wewnętrznej oraz po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Numer próbki wody	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	Ł/0/03/2025/3909/FM/1	53660/03/25	31.03.2025	SUW – Chodeczek – kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	Ł/0/03/2025/3909/FM/2	53661/03/25	31.03.2025	Biuro – Zakład Rolny Chodeczek – kran w łazience
3.	Ł/0/03/2025/3909/FM/3	53662/03/25	31.03.2025	Budynek inwentarski – Chodeczek – kran w biurze
4.	Ł/0/04/2025/2769/FM/C/1	9893/05/25	09.05.2025	Budynek inwentarski – Chodeczek – kran w biurze
5.	Ł/0/04/2025/2769/FM/C/2	9894/05/25	09.05.2025	SUW – Chodeczek – kran na rurociągu wody uzdatnionej
6.	Ł/0/04/2025/2769/FM/C/3	9895/05/25	09.05.2025	Biuro – Zakład Rolny Chodeczek – kran w łazience
7.	Ł/0/03/2025/3916/FM/1	17582/09/25	10.09.2025	SUW – Chodeczek – kran na rurociągu wody uzdatnionej
8.	Ł/0/03/2025/3916/FM/2	17583/09/25	10.09.2025	Budynek inwentarski – Chodeczek – kran w biurze
9.	Ł/0/10/2025/2056/FM/1	37110/10/25	20.09.2025	SUW – Chodeczek – kran na rurociągu wody uzdatnionej
10.	Ł/0/10/2025/2056/FM/2	37111/10/25	20.09.2025	Budynek inwentarski – Chodeczek – kran w biurze

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodeczku, zarządzanego przez Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz.

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2025 r. ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, zarządzający wodociągiem tj. Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz pobrał do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodeczku.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych: na Stacji Uzdatniania Wody w Chodeczku oraz w Biurze Zakładu Rolnego w Chodeczku i budynku inwentarskim w Chodeczku.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, liczbę *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczną właściwą, akryloamid, azotany, benzen, bromiany, chlorek winylu, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, epichlorohydrynę, fluorki, Σ THM, pestycydy i Σ pestycydów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, jon amonowy, antymon, arsen, benzo(a)piren, bor, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, glin, chlorki, mangan, OWO, siarczany, sól, indeks nadmanganianowy, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chlor związany, Σ chloranów i chlorynów, ozon, chloroform, magnez, srebro, twardość ogólną, azotyny, Σ WWA.

W próbce wody pobranej w punkcie zgodności zlokalizowanym w budynku inwentarskim w Chodeczku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu na poziomie 52 µg/l przy wartości parametrycznej do 50 µg/l. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wszczął postępowanie w sprawie nakazu doprowadzenia wody z wodociągu Zakładu Rolnego zlokalizowanego w Chodeczku do jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W dniu 09.05.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzeniu działań naprawczych zarządzający pobrał do badań laboratoryjnych 3 próbki wody w punktach zgodności zlokalizowanych w budynku inwentarskim, w biurze i na Stacji Uzdatniania Wody w Chodeczku. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości manganu. Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku uznał, że prowadzone postępowanie w sprawie nakazu doprowadzenia wody z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodeczku do jakości zgodnej z wymaganiami nie jest zasadne, wobec czego postępowanie to zostało umorzone.

W dniu 10.09.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, zarządzający przedmiotowym wodociągiem pobrał do badań laboratoryjnych 2 próbki wody z ww. wodociągu.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych: na Stacji Uzdatniania Wody w Chodeczku oraz w budynku inwentarskim w Chodeczku.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczną właściwą.

W próbce wody pobranej w punkcie zgodności zlokalizowanym na Stacji Uzdatniania Wody w Chodeczku stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości mętności na poziomie 1,1 NTU przy wartości parametrycznej do 1,0 NTU. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wszczął postępowanie w sprawie nakazu doprowadzenia wody z wodociągu Zakładu Rolnego zlokalizowanego w Chodeczku do jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W dniu 20.09.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzeniu działań naprawczych zarządzający pobrał do badań laboratoryjnych 2 próbki wody w punktach zgodności zlokalizowanych w budynku inwentarskim i na Stacji Uzdatniania Wody w Chodeczku. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości mętności. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku umorzył prowadzone postępowanie.

Woda z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodczku, zarządzanego przez Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodczku, 87-860 Chodecz, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodczku, zarządzanego przez Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodczku, 87-860 Chodecz.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włocławku
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Agnieszka Pstrągowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-30761-68639-JVTSI-18
2. Burmistrz Chodecza
ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz – e-Doręczenia: AE:PL-61512-93948-HHBBT-12
3. NHŻ wm. – kopia
4. aa – egz. nr 1

MG