KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach
z 21 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Wiardunki zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości Wiardunki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody pochodząca ze strefy zaopatrzenia Wiardunki w dalszym ciągu odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza w ilości 223 µg/l (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l) oraz dodatkowo w zakresie parametru utlenialność (indeks nadmanganianowy) w ilości 6,3 mg/l (przy dopuszczalnej wartości 5,0 mg/l).

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą jednak obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę barwy, zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda nadaje się do spożycia na cele gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Odwołuje się komunikat o jakości wody z 18 lutego 2026 r.

Izabela Kłosowicz
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Obornikach

/dokument podpisany elektronicznie/