



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

HK.9020.3.67.2026
Braniewo, 2026-09-02

KOMUNIKAT NR 7/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie
o stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez
ludzi z wodociągu publicznego w Braniewie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie informuje, że w badanej próbce wody z wodociągu publicznego w Braniewie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 7jtk/100ml. Jednocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* oraz *Enterokoków* w 100ml wody.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu może być spożywana tylko po przegotowaniu,
2. Woda po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) może być wykorzystywana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS),
3. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748).

Z wyrazami szacunku
mgr Beata Rant
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26 | 14-500 Braniewo
+ 55 243 23 81
adres e-mail psse.braniewo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-86661-37448-CEUEC-20