K O M U N I K A T NR 22/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
z dnia 13 października 2026 roku
w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z systemu zaopatrzenia w wodę w Chrobrowie zaopatrującego miejscowość: Chrobrów, Bukowina Bobrzańska, Kocin, Nieradza, Stara Kopernia
gm. Żagań, pow. żagański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie badań próbki wody pobranej w dniu 8 października 2026 r. z systemu zaopatrzenia w wodę w Chrobrowie w punkcie zgodności informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) pod względem mikrobiologicznym – stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli w ilości **29 NPL/100 ml (dopuszczalna wartość parametryczna 0 NPL/100 ml),** enterokoki jelitowe w ilości **30 jtk/100 ml (dopuszczalna wartość parametryczna 0 jtk/100 ml)** oraz liczby kolonii w 22°C w ilości **>300 jtk/ml (zalecana wartość parametryczna 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta).**

Woda nieprzydatna do spożycia, stanowi zagrożenie dla zdrowia. W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

Uwaga: woda **może być** używana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę – cysterna z umieszczoną informacją „woda zdatna do spożycia po przegotowaniu” oraz podjęcia działań naprawczych m. in. dezynfekcja oraz płukanie sieci celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Jacek Stępień
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu

……
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania