



KOMUNIKAT NR 35/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie
z dnia 31 sierpnia 2026 roku

**w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego mangan
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia wody w m. Łagów
zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Łagów i Łagówek
(gm. Łagów, powiat świebodziński)**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie sprawozdań z badań dwóch próbek wody pobranych z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody w dniach 02 czerwca i 21 lipca 2026 r., stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dla parametru wskaźnikowego mangan. W badanych próbkach stwierdzono przekroczenie parametru:

☐ mangan w ilości: 147,0 µg/l oraz 124,0 µg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l,

określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie ocena ryzyka wykazała, że stwierdzona niezgodność, nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie wartości parametrycznej manganu może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w szczególności jej smaku, wyglądu lub barwy, a także sprzyjać powstawaniu osadów i przebarwień urządzeń sanitarnych.

**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do
celów spożywczych i gospodarczych.**



Dostawca wody jest w trakcie działań naprawczych obejmujących weryfikację stanu technicznego i skuteczności pracy układu filtracyjnego, a także płukanie sieci celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Ze względu na prowadzenie powyższych działań może nastąpić okresowe pogorszenie się jakości wody tj. zmiana wyglądu, smaku i zapachu.

Agnieszka Woźniczka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania