



- UWAGI :**
- OZNACZENIA TRASY I ARMATURY TABLICZKAMI INFORMACYJNYMI UMIESZCZONYMI NA SŁUPKACH LUB OGRODZENIACH POSESJI.
 - DO WYKONANIA ŁUKÓW POZIOMYCH JAK I PIONOWYCH WYKORZYSTAĆ ELASTYCZNOŚĆ RUR PE (TAM GDZIE NIE PRZEWIDZIANO KSZTAŁTEK).
 - SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA DO ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI ZAKŁADANYMI NA KABELE ORAZ ZABEZPIECZYĆ PRZED ICH OSIADANIEM W GRUNCIE.
 - NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNEJ NIEZINWENTARYZOWANEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
 - WSZYSTKIE STUDNIE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONAC JAKO BETONOWE Z OSADNIKIEM O WYSOKOŚCI MINIMU 1 M, WŁAZEM ŻELIWNYM DN600 KLASY D400
 - WSZYSTKIE STUDNIE NA KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAC JAKO BETONOWE Z KINETA Z WŁAZEM ŻELIWNYM DN600 KLASY D400
 - PRZEWODY KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE WYKONAC Z RUR PVC SN8
 - RURY CIŚNIENIOWE WYKONAĆ Z PE100 RC, DEDYKOWANE DO DANEGO RODZAJU MEDIUM
 - WPUSTY Z OSADNIKAMI 0,7 M.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH UL. BLISKA 1B/5 80-541 GDAŃSK		
PASA: PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ: Budowa Hali Magazynowej na potrzeby OLIOC wraz z placem manewrowym		
ADRES: Gdynia, ul. Krzemowa 4 działka nr 256/2, 266/2, obręb 0027 Wielki Kacki		
BRANŻA: SANITARNA		
INWESTOR: KOMENDA MIEJSKA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDYNIE ul. Władysława IV 12/14		
PROJEKTANT GŁÓWNY:	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI	PODPIS
MGR INŻ. AGNIESZKA AFELTOWICZ	POM/0217/PBS/24	
SPECJALNOŚĆ: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		
SPRAWDZAJĄCY:	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI	PODPIS
MGR INŻ. MARCIN SUROWIEC	POM/0016/POOS/05	
SPECJALNOŚĆ: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		
TEMAT:	NR RYSUNKU	RYSUJE
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE - PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ	PT_IS_GX2	0
DATA: 2025-12	SKALA: 1:100:200	