



UWAGI :

- OZNACZENIA TRASY I ARMATURY TABLICZKAMI INFORMACYJNYMI UMIESZCZONYMI NA SŁUPKACH LUB OGRODZENIACH POSESJI.
- DO WYKONANIA ŁUKÓW POZIOMYCH JAK I PIONOWYCH WYKORZYSTAĆ ELASTYCZNOŚĆ RUR PE (TAM GDZIE NIE PRZEWIDZIANO KSZTAŁTEK).
- SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA DO ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI ZAKŁADANYMI NA KABELE ORAZ ZABEZPIECZYĆ PRZED ICH OSIADANIEM W GRUNCIE.
- NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNEJ NIEZINWENTARYZOWANEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
- WSZYSTKIE STUDNIE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONAC JAKO BETONOWE Z OSADNIKIEM O WYSOKOŚCI MINIMU 1 M, WŁAZEM ŻELIWNYM DN600 KLASY D400
- WSZYSTKIE STUDNIE NA KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAC JAKO BETONOWE Z KINETA Z WŁAZEM ŻELIWNYM DN600 KLASY D400
- PRZEWODY KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE WYKONAC Z RUR PVC SN8
- RURY CIŚNIENIOWE WYKONAĆ Z PE100 RC, DEDYKOWANE DO DANEGO RODZAJU MEDIUM
- WPUSTY Z OSADNIKAMI 0,7 M.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
UL. BLISKA 1B/5
80-541 GDAŃSK

PADA :
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ :
Budowa Hali Magazynowej na potrzeby OLIOC wraz z placem manewrowym

ADRES :
Gdynia, ul. Krzemowa 4
działka nr 256/2, 266/2, obręb 0027 Wielki Kacki

BRANŻA :
SANITARNA

INWESTOR:
KOMENDA MIEJSKA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDYNIA
ul. Władysława IV 12/14

PROJEKTANT GŁÓWNY:
MGR INŻ. AGNIESZKA AFELTOWICZ

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI
POM/0217/PBS/24

PODPIS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARCIN SUROWIEC

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI
POM/0018/POOS/05

PODPIS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej

TEMAT:
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE - PROFIL WODOCIĄGU

NR RYSUNKU
PT_IS_GX3

REWIZJA:
0

DATA:
2025-12

SKALA:
1:100:200