

LEGENDA:


Instalacje elektryczne:

- RG ——— rozdzielnia główna
- PWP □ przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- GSU - główna szyna uziemiająca / MSW - miejscowa szyna wyrównawcza
- ⚡ wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy, hermetyczny IP44, 10A, 250V
- instalacja elektryczna wykonana jako podtynkowa
- 1 2 3 4 konsola sterująca oświetleniem

OPRAWY OŚWIETLENIOWE W BUDYNKU:

- 1 23 x Lena Lighting - FACTOR LED HB 1M 120D (120W, 16600lm, 4000K, IP66)
- 2 8 x Lena Lighting - FACTOR LED HB 1M 120D (194W, 25300lm, 4000K, IP66)
- 3 3 x Lena Lighting - TYTAN LED PRO (24W, 4350lm, 4000K, IP67)
- 4 21 x EATON - NEXI 400 AT IP (4W, 400lm, 4000K, IP65)
- 5 6 x EATON - SL20 (3W, 200lm, 4000K, IP65)

KONSOLA STERUJĄCA OŚWIETLENIEM - SCHEMAT :



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m ²)
1.	Pom. magazynowe	118,12
2.	Pom. z m. postępowymi dla sam. ciężarowych	611,37
3.	Pom. magazynowe	223,30
4.	Pom. socjalne	6,91
5.	Przedśionek	4,61
6.	WC	3,01
RAZEM		987,22

Powierzchnia zabudowa 987,01m²
Powierzchnia całkowita 987,01m²
Objętość 8316,34m³

	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH		UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDAŃSK TEL. 502 521 836	
	Specjalność instalacje elektryczne	PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Janicki	upr. bud. nr DOŚ/0156/PWBE/21
		SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Jeżewski	upr. bud. nr DOŚ/0481/PWBE/21
INWESTOR: KOMENDA MIEJSKA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDYNI, ul. Władysława IV 12/14				RYS. NR E1.1
Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym GDYNIA, ul. KRZEMOWA 4, działka nr 265/2, 266/2 obręb 0027 Wielki Kack				
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: 31.10.2025
INSTALACJA OŚWIETLENIA				1:200