

BDGzp.23.105.2019

***Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie przedmiotowego
zamówienia***

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.105.2019 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących montażu urządzeń klimatyzacyjnych typu multisplit i split w pomieszczeniach biurowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uprzejmie informuję, iż w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisem PFU „Budynek nie jest oficjalnie wpisany do Rejestru Zabytków, ale znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych” – prosimy o informację czy dokumentacja projektowa ma być uzgodniona z konserwatorem zabytków?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż zarówno projekt budowlany jak i dokumentacja projektowa nie wymaga uzgadniania z konserwatorem zabytków.

Pytanie 2:

Zgodnie z Umową §4 p.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego, natomiast w opisie do PFU zgodnie z punktem 5.4 p. 2. Wykonawca powinien wykonać Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- 1) instalowania urządzeń klimatyzacyjnych - jednostek zewnętrznych na elewacji budynku,
- 2) instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych,
- 3) instalacji elektrycznej zasilającej jednostki klimatyzacji zewnętrznej i wewnętrznej,
- 4) instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych przy użyciu pompek skroplin.

Prosimy o odpowiedź czy Wykonawca powinien wykonać projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę czy dokumentację projektową zgodnie z punktem 5.4 p.2 PFU bez pozwolenia na budowę.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż zakres robót budowlanych ujętych w niniejszym postępowaniu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jednocześnie potwierdza, że dokumentacja projektowa obejmuje m.in. opracowanie w zakresie:

- 1) instalowania urządzeń klimatyzacyjnych - jednostek zewnętrznych na elewacji budynku,

- 2) instalowania urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych,
- 3) instalacji elektrycznej zasilającej jednostki klimatyzacji zewnętrznej i wewnętrznej,
- 4) instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych przy użyciu pompek skroplin.

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Fidler