



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie

KOMUNIKAT Nr 18/2026 z dnia 30.09.2026r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w dniu 22.09.2026r. z wodociągu Sokolniki, gmina Maszewo, stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ponadnormatywnej wartości żelaza – 220 µg/l, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Wodociąg Sokolniki zaopatruje 677 mieszkańców z miejscowości: Sokolniki, Nastazin, Wałkno, Mokre.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie informuje, że:

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków,
- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.



Zarządcą wodociągu i dostawcą wody jest Zakład Komunalny w Maszewie ul. Szkolna 8, 72-130 Maszewo.

Przedsiębiorstwo podjęło niezwłocznie działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości dostarczanej wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie
mgr Grażyna Górka-Palarczyk