



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 14.05.2026 r.


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Racięcina**, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Złotowo, Kolonia Racięcina, Racięcina, Broniszewo, Stefanowo Racięckie, Talarkowo, Janowo, Kazimierowo, Morzyczyn, Wójcinek, Noć, Zaborowo, Nockie Holendry, Ruszkowo, Cegielnia Rudki, Pagórki, Kalina, Stara Ruda, Wilcza Kłoda, Mielno, Straszewo, Słomkowo, Dobra Wola, Biele, Witkowice, Helenowo, Trzcinię.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego Racięcina stwierdzono przekroczone wartości parametryczne stężenia azotynów.

Woda ze zwiększoną ilością azotynów może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia niemowląt, może być przyczyną wystąpienia methemoglobinemii (powodującej niedotlenienie organizmu i sinicę u małych dzieci). Osoby z grupy ryzyka tj. kobiety w ciąży, niemowlęta, dzieci do 3 roku życia nie powinny używać wody wodociągowej zawierającej podwyższone ilości azotynów.

Pozostali odbiorcy wody mogą wykorzystywać ją do celów konsumpcyjnych.



Jednocześnie zarządzający wodociągiem publicznym prowadzi prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Racięcina

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.