



K O M U N I K A T N R 42

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

z dnia 23 października 2025 roku

w sprawie wyłączenia z użytkowania
urządzeń wodnych doprowadzających ciepłą wodę użytkową i wytwarzające aerozol
wodno-powietrzny tj. prysznice, perlatory oraz sitka
zamontowane na instalacji ciepłej wody użytkowej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Wrocławska 33A; 67-100 Nowa Sól

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 13 października 2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody informuje, iż z uwagi na uzyskane przekroczenia wartości dopuszczalnej liczby bakterii Legionella sp. w punktach zlokalizowanych na instalacji wewnętrznej ciepłej wody ww. obiektu, woda pod względem bakteriologicznym uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294). Tym samym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli informuje, iż woda w instalacji ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli nie nadaje się do pryszniców.

Z up. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowej Soli


mgr inż. Katarzyna Strap